

Абонент: ЖКЭС Невокого района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивано-Васильевская 25 / СЛО
 Осуществляющая организация: АО "ДелтаТелеком"
 Источник: За Невокая котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за ноябрь 2015
 Договор: 9190.038.1
 Строит. адрес: Ивано-Васильевская 25
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятубная

Узел учета: СЛО
 Код УУТЗ:
 Раскадровать совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Тэв, гр.С= 4,98

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 206896
 Подключ. тр.(M1): расколдер:
 Обратн. тр.(M2): расколдер:
 Тр.цирк. ГВС(M3): расколдер:
 Тр.подпитки(У5): расколдер:
 Расчетный алгоритм: змя: Q=M1*(P1-Пв)+M2*(P2-Пв) лето: Gm1= Gm2= Gm3= Gm4= Gm5=

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Терморедор:
 Терморедор:
 Терморедор:
 Терморедор:
 Терморедор:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дополнительные нагрузки, Гкал/час: Qвт= Qтеплот= Qгрвс=
 Дополнительные нагрузки (гр.час): Qтепл.грвс= Qтепл.грвс= Qтепл.грвс=
 Дополнительные расходы (гр.ст.): Т.О.Г.Т.: Qтепл.грвс= Qтепл.грвс= Qтепл.грвс=

Контрольные данные
 Общие
 теплотопре

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие теплотопре | |
|----------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|------|----|-----------------|----|-------|-------|------|----|------------|-------|--------------------|---|---------------------|-------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | Qотопл | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | длгвс | Упопл | T3 | T4 | Qгрвс общ. | Qгрвс | Q общ. | | | |
| 24.10.15 | 24.00 | - | 106,07 | 106,07 | 0,00 | 66,52 | 37,92 | 28,60 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,03 |
| 25.10.15 | 24.00 | - | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 67,03 | 38,46 | 28,57 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,03 |
| 26.10.15 | 24.00 | - | 105,91 | 105,91 | 0,00 | 67,15 | 38,64 | 28,51 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,02 |
| 27.10.15 | 24.00 | - | 104,55 | 104,55 | 0,00 | 67,06 | 38,30 | 28,76 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,01 |
| 28.10.15 | 24.00 | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 66,87 | 37,59 | 29,28 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,03 |
| 29.10.15 | 24.00 | - | 103,69 | 103,69 | 0,00 | 66,63 | 37,30 | 29,33 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,04 |
| 30.10.15 | 24.00 | - | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 66,17 | 37,27 | 28,50 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,01 |
| 31.10.15 | 24.00 | - | 103,40 | 103,40 | 0,00 | 65,13 | 36,60 | 28,53 | 7,00 | 5,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,95 |
| 01.11.15 | 24.00 | - | 104,55 | 104,55 | 0,00 | 65,25 | 37,10 | 28,15 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,94 |
| 02.11.15 | 24.00 | - | 105,15 | 105,15 | 0,00 | 66,40 | 37,96 | 28,44 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,99 |
| 03.11.15 | 24.00 | - | 104,98 | 104,98 | 0,00 | 66,89 | 38,44 | 28,45 | 7,00 | 5,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,99 |
| 04.11.15 | 24.00 | - | 105,08 | 105,08 | 0,00 | 66,93 | 38,65 | 28,28 | 7,00 | 5,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,97 |
| 05.11.15 | 24.00 | - | 103,70 | 103,70 | 0,00 | 66,66 | 38,35 | 28,31 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,94 |
| 06.11.15 | 24.00 | - | 102,78 | 102,78 | 0,00 | 65,80 | 37,53 | 28,27 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,90 |
| 07.11.15 | 24.00 | - | 102,70 | 102,70 | 0,00 | 65,64 | 37,06 | 28,58 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,94 |
| 08.11.15 | 24.00 | - | 102,78 | 102,78 | 0,00 | 65,48 | 36,84 | 28,64 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 2,94 |
| 09.11.15 | 24.00 | - | 102,98 | 102,98 | 0,00 | 66,63 | 37,36 | 29,27 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,01 |
| 10.11.15 | 24.00 | - | 103,85 | 103,85 | 0,00 | 67,27 | 37,80 | 29,47 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,06 |
| 11.11.15 | 24.00 | - | 104,69 | 104,69 | 0,00 | 66,54 | 37,75 | 28,79 | 7,00 | 5,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,01 |
| 12.11.15 | 24.00 | - | 105,39 | 105,39 | 0,00 | 66,32 | 37,67 | 28,65 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,02 |
| 13.11.15 | 24.00 | - | 104,80 | 104,80 | 0,00 | 66,54 | 37,64 | 28,90 | 7,00 | 5,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,03 |
| 14.11.15 | 24.00 | - | 104,31 | 104,31 | 0,00 | 66,41 | 37,14 | 29,27 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,05 |
| 15.11.15 | 24.00 | - | 104,16 | 104,16 | 0,00 | 69,28 | 37,87 | 31,41 | 7,00 | 5,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,27 |
| 16.11.15 | 24.00 | - | 104,48 | 104,48 | 0,00 | 69,17 | 37,62 | 31,55 | 7,00 | 5,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,29 |
| 17.11.15 | 24.00 | - | 105,38 | 105,38 | 0,00 | 69,27 | 37,59 | 31,68 | 7,00 | 5,00 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,34 |
| 18.11.15 | 24.00 | - | 105,92 | 105,92 | 0,00 | 70,25 | 38,05 | 32,20 | 7,00 | 5,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,41 |
| 19.11.15 | 24.00 | - | 106,04 | 106,04 | 0,00 | 71,67 | 38,84 | 32,83 | 7,00 | 5,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,48 |
| 20.11.15 | 24.00 | - | 106,26 | 106,26 | 0,00 | 72,30 | 39,36 | 32,94 | 7,00 | 5,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,50 |
| 21.11.15 | 24.00 | - | 105,98 | 105,98 | 0,00 | 72,27 | 39,57 | 32,70 | 7,00 | 5,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,47 |
| 22.11.15 | 24.00 | - | 105,10 | 105,10 | 0,00 | 72,02 | 39,14 | 32,88 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,46 |
| 23.11.15 | 24.00 | - | 105,19 | 105,19 | 0,00 | 73,58 | 39,49 | 34,05 | 7,00 | 5,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,58 |
| Среднее | 24.00 | - | 104,62 | 104,62 | - | 67,78 | 37,96 | 29,81 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 3,12 |
| Итого | 744,00 | - | 3243,37 | 3243,37 | 0,00 | 67,78 | 37,96 | 29,81 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 96,70 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 24.10.15 01:00 M1(T) 4397,74 M2(T) 4341,54 M3(T) 0,00 M4(T) 0,00 V3(M3) 146,01 Q СЛО (Гкал) 146,01
 24.11.15 07:00 4687,66 4688,36 0,00 0,00 V4(M3) - - Q ГВС (Гкал) - - Трэф. ч - -

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехникой, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения ТЭ:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

4,98 °C = 0,00 Гкал:
 96,70 Гкал:
 куб.м.

