Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	131,63	131,63	0,00	64,39	39,58	24,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
25.10.15	24,00	-	131,51	131,51	0,00	64,85	40,04	24,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
26.10.15	24,00	-	131,29	131,29	0,00	64,98	40,20	24,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
27.10.15	24,00	-	130,41	130,41	0,00	64,86	39,86	25,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
28.10.15	24,00	-	129,89	129,89	0,00	64,59	39,18	25,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
29.10.15	24,00	-	129,93	129,93	0,00	64,38	39,00	25,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
30.10.15	24,00	-	130,18	130,18	0,00	64,01	38,96	25,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
31.10.15	24,00	-	129,61	129,61	0,00	63,00	38,27	24,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
01.11.15	24,00	-	129,93	129,93	0,00	63,17	38,73	24,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
02.11.15	24,00	-	130,25	130,25	0,00	64,29	39,66	24,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
03.11.15	24,00	-	130,14	130,14	0,00	64,79	40,15	24,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
04.11.15	24,00	-	130,21	130,21	0,00	64,84	40,38	24,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
05.11.15	24,00	-	129,66	129,66	0,00	64,56	40,09	24,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
06.11.15	24,00	-	129,26	129,26	0,00	63,68	39,34	24,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
07.11.15	24,00	-	129,22	129,22	0,00	63,50	38,96	24,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
08.11.15	24,00	-	129,07	129,07	0,00	63,36	38,69	24,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
09.11.15	24,00	-	129,09	129,09	0,00	64,45	39,28	25,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
10.11.15	24,00	-	129,40	129,40	0,00	65,12	39,71	25,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
11.11.15	24,00	-	130,42	130,42	0,00	64,45	39,65	24,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
12.11.15	24,00	-	129,53	129,53	0,00	64,23	39,47	24,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
13.11.15	24,00	-	130,30	130,30	0,00	64,44	39,59	24,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
14.11.15	24,00	-	130,23	130,23	0,00	64,29	39,08	25,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
15.11.15	24,00	-	130,07	130,07	0,00	67,01	39,96	27,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
16.11.15	24,00	-	130,10	130,10	0,00	66,89	39,73	27,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
17.11.15	24,00	-	130,26	130,26	0,00	66,98	39,51	27,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
18.11.15	24,00	-	130,78	130,78	0,00	67,95	40,17	27,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
19.11.15	24,00	-	131,18	131,18	0,00	69,28	41,07	28,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
20.11.15	24,00	-	131,23	131,23	0,00	69,91	41,57	28,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
21.11.15	24,00	-	131,08	131,08	0,00	69,89	41,75	28,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
22.11.15	24,00	-	130,59	130,59	0,00	69,60	41,32	28,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
23.11.15	24,00	-	130,59	130,59	0,00	71,02	41,78	29,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
Среднее	24,00	-	130,23	130,23	-	65,57	39,83	25,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35
Итого	744,00		4037,04	4037,04	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	103,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____» _____ г.