Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207230-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207230 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
25.10.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
26.10.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
27.10.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
28.10.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
29.10.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
30.10.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
31.10.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
01.11.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
02.11.15	24,00	-	86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
03.11.15	24,00	-	93,46	93,46	0,00	66,69	43,60	23,09	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
04.11.15	24,00	-	93,45	93,45	0,00	67,03	43,89	23,14	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
05.11.15	24,00	-	93,91	93,91	0,00	67,10	43,85	23,25	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
06.11.15	24,00	-	93,19	93,19	0,00	66,32	42,94	23,38	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
07.11.15	24,00	-	92,14	92,14	0,00	66,03	42,37	23,66	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
08.11.15	24,00	-	92,22	92,22	0,00	65,61	42,13	23,48	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
09.11.15	24,00	-	91,88	91,88	0,00	64,93	41,30	23,63	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
10.11.15	24,00	-	91,56	91,56	0,00	65,59	41,33	24,26	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
11.11.15	24,00	-	91,13	91,13	0,00	65,26	40,98	24,28	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
12.11.15	24,00	-	90,62	90,46	0,16	64,96	40,86	24,10	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,19
13.11.15	24,00	-	90,78	90,78	0,00	65,03	40,82	24,21	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
14.11.15	24,00	-	90,71	90,71	0,00	64,56	40,47	24,09	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
15.11.15	24,00	-	89,95	89,95	0,00	64,39	39,96	24,43	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
16.11.15	24,00	-	89,90	89,90	0,00	65,33	39,71	25,62	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
17.11.15	24,00	-	90,67	90,67	0,00	69,43	41,50	27,93	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
18.11.15	24,00	-	90,00	90,00	0,00	70,36	41,79	28,57	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
19.11.15	24,00	-	90,17	90,17	0,00	71,06	42,38	28,68	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
20.11.15	24,00	-	23,45	24,55	-1,10	64,25	42,50	21,75	7,00	5,00	0,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,54
21.11.15	24,00	-	64,29	64,29	0,00	66,67	39,32	27,35	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
22.11.15	24,00	-	88,13	88,13	0,00	71,42	42,30	29,12	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
23.11.15	24,00		86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
Среднее	24,00	-	86,58	86,63	-0,05	66,60	41,70	24,90	7,00	5,00	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,16
Итого	744,00		2684,00	2685,45	-1,46						67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	~~67,06~~

17,28

49,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **~~67,06~~** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

49,78

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.

печать энергосбыта