Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	278,43	278,43	0,00	56,17	41,55	14,62	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
25.10.15	24,00	-	282,59	282,59	0,00	65,55	46,92	18,63	7,00	5,00	5,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,27
26.10.15	24,00	-	285,75	288,78	-3,03	65,72	47,89	17,83	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
27.10.15	24,00	-	290,23	290,23	0,00	65,17	47,23	17,94	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
28.10.15	24,00	-	283,99	283,99	0,00	64,90	46,39	18,51	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
29.10.15	24,00	-	271,95	271,95	0,00	64,55	45,68	18,87	7,00	5,00	5,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,13
30.10.15	24,00	-	274,45	274,45	0,00	65,29	46,15	19,14	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
31.10.15	24,00	-	271,10	271,10	0,00	64,61	45,52	19,09	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,18
01.11.15	24,00	-	271,81	271,81	0,00	65,32	46,25	19,07	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
02.11.15	24,00	-	273,28	273,28	0,00	65,94	46,98	18,96	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
03.11.15	24,00	-	272,18	272,18	0,00	65,96	47,21	18,75	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,11
04.11.15	24,00	-	272,10	272,10	0,00	66,32	47,59	18,73	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
05.11.15	24,00	-	276,68	276,68	0,00	66,34	47,84	18,50	7,00	5,00	5,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,12
06.11.15	24,00	-	274,97	274,97	0,00	65,58	47,04	18,54	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
07.11.15	24,00	-	268,91	268,91	0,00	65,37	46,50	18,87	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
08.11.15	24,00	-	269,90	269,90	0,00	64,98	46,28	18,70	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
09.11.15	24,00	-	269,15	269,15	0,00	64,24	45,84	18,40	7,00	5,00	4,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,95
10.11.15	24,00	-	269,13	269,13	0,00	64,90	46,32	18,58	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,00
11.11.15	24,00	-	268,13	268,13	0,00	64,62	46,12	18,50	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
12.11.15	24,00	-	267,61	267,61	0,00	64,32	45,88	18,44	7,00	5,00	4,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,94
13.11.15	24,00	-	268,08	268,08	0,00	64,38	45,81	18,57	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
14.11.15	24,00	-	266,88	266,88	0,00	63,90	45,32	18,58	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
15.11.15	24,00	-	263,63	263,63	0,00	63,74	44,88	18,86	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
16.11.15	24,00	-	263,06	263,06	0,00	64,40	44,83	19,57	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
17.11.15	24,00	-	265,38	265,38	0,00	68,62	47,01	21,61	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
18.11.15	24,00	-	265,03	265,03	0,00	69,47	47,66	21,81	7,00	5,00	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,79
19.11.15	24,00	-	268,39	268,39	0,00	70,29	48,47	21,82	7,00	5,00	5,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,86
20.11.15	24,00	-	73,56	74,53	-0,97	67,55	47,57	19,98	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
21.11.15	24,00	-	197,84	197,84	0,00	65,04	45,12	19,92	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
22.11.15	24,00	-	281,58	281,58	0,00	70,55	48,79	21,76	7,00	5,00	6,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,13
23.11.15	24,00		263,53	263,66	-0,13	65,46	46,42	19,04	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	5,01
Среднее	24,00	-	263,53	263,66	-0,13	65,46	46,42	19,04	7,00	5,00	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01
Итого	744,00		8169,30	8173,43	-4,13						155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	155,32

40,46

114,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 155,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

114,86

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015