

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201505  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	56,99	8,37	210,910	-	-	39,97	7,13	207,340	-	17,02	3,570	0,00	0,00	0,00	3,730
24.10.15	24	-	51,61	8,33	215,160	-	-	37,66	7,02	209,900	-	13,95	5,260	0,00	0,00	0,00	3,200
25.10.15	24	-	50,11	8,37	210,950	-	-	36,78	7,13	205,700	-	13,33	5,250	0,00	0,00	0,00	3,005
26.10.15	24	-	51,65	8,38	210,130	-	-	37,55	7,14	206,570	-	14,10	3,560	0,00	0,00	0,00	3,095
27.10.15	24	-	53,74	8,39	209,900	-	-	38,42	7,17	208,000	-	15,32	1,900	0,00	0,00	0,00	3,287
28.10.15	24	-	57,06	8,46	205,190	-	-	39,49	7,32	203,340	-	17,57	1,850	0,00	0,00	0,00	3,675
29.10.15	24	-	59,94	8,45	206,030	-	-	40,80	7,29	204,070	-	19,14	1,960	0,00	0,00	0,00	4,021
30.10.15	24	-	60,43	8,39	210,470	-	-	41,51	7,17	208,390	-	18,92	2,080	0,00	0,00	0,00	4,067
31.10.15	24	-	60,48	8,39	210,230	-	-	41,24	7,18	208,140	-	19,24	2,090	0,00	0,00	0,00	4,127
01.11.15	24	-	55,44	8,34	213,230	-	-	39,50	7,05	211,090	-	15,94	2,140	0,00	0,00	0,00	3,479
02.11.15	24	-	52,00	8,33	213,590	-	-	38,20	7,03	211,480	-	13,80	2,110	0,00	0,00	0,00	3,026
03.11.15	24	-	51,58	8,33	213,810	-	-	38,27	7,02	211,460	-	13,31	2,350	0,00	0,00	0,00	2,936
04.11.15	24	-	40,93	8,43	206,500	-	-	32,73	7,21	203,440	-	8,20	3,060	0,00	0,00	0,00	1,789
05.11.15	24	-	51,08	8,35	211,240	-	-	37,64	7,08	209,750	-	13,44	1,490	0,00	0,00	0,00	2,894
06.11.15	24	-	57,90	8,43	206,550	-	-	40,35	7,24	204,990	-	17,55	1,560	0,00	0,00	0,00	3,685
07.11.15	24	-	57,09	8,43	207,070	-	-	39,54	7,24	204,970	-	17,55	2,100	0,00	0,00	0,00	3,714
08.11.15	24	-	56,50	8,40	209,710	-	-	39,36	7,18	207,790	-	17,14	1,920	0,00	0,00	0,00	3,667
09.11.15	24	-	42,38	8,20	226,650	-	-	32,74	6,71	224,470	-	9,64	2,180	0,00	0,00	0,00	2,246
10.11.15	24	-	41,77	8,27	231,160	-	-	31,39	6,71	229,310	-	10,38	1,850	0,00	0,00	0,00	2,444
11.11.15	24	-	58,24	8,46	221,360	-	-	40,97	7,07	219,250	-	17,27	2,110	0,00	0,00	0,00	3,909
12.11.15	24	-	57,86	8,45	220,950	-	-	40,95	7,07	218,770	-	16,91	2,180	0,00	0,00	0,00	3,825
13.11.15	24	-	56,77	8,46	218,400	-	-	40,24	7,11	216,290	-	16,53	2,110	0,00	0,00	0,00	3,691
14.11.15	24	-	61,42	8,34	210,800	-	-	41,97	7,06	208,300	-	19,45	2,500	0,00	0,00	0,00	4,206
15.11.15	24	-	63,89	8,47	220,860	-	-	43,90	7,09	219,080	-	19,99	1,780	0,00	0,00	0,00	4,493
16.11.15	24	-	64,23	8,52	217,540	-	-	43,64	7,20	215,660	-	20,59	1,880	0,00	0,00	0,00	4,557
17.11.15	24	-	64,26	8,53	216,730	-	-	43,41	7,22	214,710	-	20,85	2,020	0,00	0,00	0,00	4,607
18.11.15	24	-	61,15	8,48	219,120	-	-	42,23	7,14	217,080	-	18,92	2,040	0,00	0,00	0,00	4,231
19.11.15	24	-	41,78	8,61	238,240	-	-	32,64	6,96	235,830	-	9,14	2,410	0,00	0,00	0,00	2,241
20.11.15	24	-	42,79	8,53	233,150	-	-	31,93	6,96	231,120	-	10,86	2,030	0,00	0,00	0,00	2,588
21.11.15	24	-	61,55	8,45	217,330	-	-	42,05	7,11	215,540	-	19,50	1,790	0,00	0,00	0,00	4,309
22.11.15	24	-	65,00	8,42	218,930	-	-	44,21	7,06	212,750	-	20,79	6,180	0,00	0,00	0,00	4,821
Среднее	24,00	-	55,08	8,41	215,545	-	-	39,07	7,10	213,051	-	16,01	2,494	-	-	-	3,534
Итого	744,0				6681,890	0,000				6604,580	0,000		77,310	0,00	0,00	0,00	109,57

Ориентировочно до конца месяца(+)

1784,046

1763,074

20,971

31,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

1885,744

1836,489

49,256

30,78

**Итого за ноябрь 2015 :**

6580,191

6531,166

49,026

110,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 01:00	37593,470	-	38464,100	-	0,000	0,000	728,979	
23.11.15 02:00	44284,460	-	45077,500	-	0,000	0,000	838,738	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал

Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_ 25.11.2015