

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,21	8,65	217,070	-	-	40,88	6,90	211,420	-	16,33	5,650	0,00	0,00	0,00	3,772
24.10.15	24	-	51,75	8,60	220,880	-	-	38,54	6,78	217,580	-	13,21	3,300	0,00	0,00	0,00	3,049
25.10.15	24	-	50,24	8,65	216,410	-	-	37,75	6,90	216,380	-	12,49	0,030	0,00	0,00	0,00	2,708
26.10.15	24	-	51,76	8,66	215,590	-	-	38,49	6,93	215,590	-	13,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,863
27.10.15	24	-	53,86	8,68	215,300	-	-	39,35	6,94	215,300	-	14,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,126
28.10.15	24	-	57,19	8,73	210,490	-	-	40,48	7,07	210,490	-	16,71	0,000	0,00	0,00	0,00	3,518
29.10.15	24	-	60,08	8,56	206,570	-	-	41,88	6,93	203,170	-	18,20	3,400	0,00	0,00	0,00	3,901
30.10.15	24	-	60,61	8,67	214,950	-	-	42,90	6,93	210,000	-	17,71	4,950	0,00	0,00	0,00	4,023
31.10.15	24	-	60,64	8,67	214,680	-	-	42,59	6,93	209,800	-	18,05	4,880	0,00	0,00	0,00	4,081
01.11.15	24	-	55,62	8,63	217,720	-	-	40,62	6,84	212,880	-	15,00	4,840	0,00	0,00	0,00	3,462
02.11.15	24	-	52,12	8,63	218,060	-	-	38,86	6,83	210,830	-	13,26	7,230	0,00	0,00	0,00	3,173
03.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
04.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
05.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
06.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
07.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
08.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
09.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
10.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
11.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
12.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
13.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
14.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
15.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
16.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
17.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
18.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
19.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
20.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
21.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
22.11.15	24	-	56,13	8,64	216,820	-	-	40,69	6,87	211,170	-	15,44	5,650	0,00	0,00	0,00	3,572
Среднее	24,00	-	55,92	8,65	216,262	-	-	40,52	6,88	211,511	-	15,40	4,751	-	-	-	3,520
Итого	744,0				6704,120	0,000				6556,840	0,000		147,280	0,00	0,00	0,00	109,12

Ориентировочно до конца месяца(+) 1734,560 1689,360 45,200 28,58
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1914,081 1872,720 41,361 28,39
Итого за ноябрь 2015 : 6524,599 6373,480 151,119 109,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 02:00	39163,500	-	38274,940	-	0,000	0,000	774,065	
23.11.15 02:00	45960,420	-	43989,050	-	0,000	0,000	925,911	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ 'С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по таблице до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 25.11.2015