

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,06	10,30	238,870	-	-	41,08	5,60	238,850	-	15,98	0,020	0,00	0,00	0,00	3,832
24.10.15	24	-	52,51	10,30	237,690	-	-	38,64	5,60	237,690	-	13,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,314
25.10.15	24	-	54,12	10,30	238,570	-	-	39,68	5,60	238,570	-	14,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,459
26.10.15	24	-	55,16	10,30	238,190	-	-	40,15	5,60	238,150	-	15,01	0,040	0,00	0,00	0,00	3,590
27.10.15	24	-	54,99	10,30	238,100	-	-	39,95	5,60	238,100	-	15,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,598
28.10.15	24	-	58,35	10,30	238,040	-	-	41,08	5,60	238,040	-	17,27	0,000	0,00	0,00	0,00	4,126
29.10.15	24	-	60,31	10,30	237,560	-	-	42,08	5,60	237,560	-	18,23	0,000	0,00	0,00	0,00	4,345
30.10.15	24	-	60,60	10,30	237,470	-	-	42,27	5,60	237,470	-	18,33	0,000	0,00	0,00	0,00	4,372
31.10.15	24	-	60,82	10,30	237,460	-	-	42,22	5,60	237,460	-	18,60	0,000	0,00	0,00	0,00	4,433
01.11.15	24	-	57,50	10,30	236,860	-	-	41,18	5,60	236,860	-	16,32	0,000	0,00	0,00	0,00	3,878
02.11.15	24	-	55,62	10,30	237,240	-	-	40,44	5,60	237,240	-	15,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,615
03.11.15	24	-	55,06	10,30	235,500	-	-	40,22	5,60	235,500	-	14,84	0,000	0,00	0,00	0,00	3,511
04.11.15	24	-	43,05	10,30	237,270	-	-	34,18	5,60	237,270	-	8,87	0,000	0,00	0,00	0,00	2,108
05.11.15	24	-	51,52	10,30	238,200	-	-	37,56	5,60	238,200	-	13,96	0,000	0,00	0,00	0,00	3,334
06.11.15	24	-	56,16	10,30	238,330	-	-	40,12	5,60	238,330	-	16,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,835
07.11.15	24	-	58,41	10,30	238,110	-	-	41,26	5,60	238,110	-	17,15	0,000	0,00	0,00	0,00	4,094
08.11.15	24	-	56,89	10,30	237,810	-	-	40,74	5,60	237,810	-	16,15	0,000	0,00	0,00	0,00	3,853
09.11.15	24	-	56,06	10,30	237,780	-	-	40,22	5,60	237,780	-	15,84	0,000	0,00	0,00	0,00	3,783
10.11.15	24	-	54,82	10,30	237,160	-	-	39,75	5,60	237,160	-	15,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,591
11.11.15	24	-	54,54	10,30	137,150	-	-	38,57	5,60	137,150	-	15,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,200
12.11.15	24	-	59,81	10,30	218,670	-	-	40,83	5,60	218,670	-	18,98	0,000	0,00	0,00	0,00	4,166
13.11.15	24	-	61,07	10,30	208,780	-	-	41,08	5,60	208,780	-	19,99	0,000	0,00	0,00	0,00	4,186
14.11.15	24	-	61,52	10,30	207,710	-	-	41,17	5,60	207,710	-	20,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,238
15.11.15	24	-	63,63	10,30	207,420	-	-	42,15	5,60	207,420	-	21,48	0,000	0,00	0,00	0,00	4,467
16.11.15	24	-	62,21	10,30	207,310	-	-	41,30	5,60	207,310	-	20,91	0,000	0,00	0,00	0,00	4,349
17.11.15	24	-	62,18	10,30	208,220	-	-	41,20	5,60	208,220	-	20,98	0,000	0,00	0,00	0,00	4,380
18.11.15	24	-	62,58	10,30	208,920	-	-	41,60	5,60	208,920	-	20,98	0,000	0,00	0,00	0,00	4,394
19.11.15	24	-	46,46	10,30	223,110	-	-	34,78	5,60	223,110	-	11,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,601
20.11.15	25	-	45,99	10,30	232,450	-	-	33,74	5,60	232,450	-	12,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,849
21.11.15	24	-	55,09	10,30	228,330	-	-	38,99	5,60	228,330	-	16,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,690
22.11.15	24	-	59,17	10,30	228,390	-	-	40,98	5,60	228,390	-	18,19	0,000	0,00	0,00	0,00	4,170
Среднее	24,03	-	56,56	10,30	226,860	-	-	39,97	5,60	226,858	-	16,58	0,002	-	-	-	3,754
Итого	745,0	-	-	-	7032,670	0,000	-	-	-	7032,610	0,000	-	0,060	0,00	0,00	0,00	116,36

Ориентировочно до конца месяца(+)

1756,263

1756,263

0,000

30,21

Корректировка за прошлый месяц (-)

2089,800

2089,080

0,720

34,10

**Итого за ноябрь 2015 :**

6699,133

6699,793

-0,660

112,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 01:00	4475,580	-	4474,970	-	0,000	0,000	79,904	
23.11.15 01:00	11498,210	-	11497,540	-	0,000	0,000	196,093	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал

Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 Филиала «Невский» СЦО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_ 25.11.2015