Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	171,71	171,71	0,00	48,30	42,57	5,73	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
25.10.15	24,00	-	171,43	171,43	0,00	47,96	42,38	5,58	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
26.10.15	24,00	-	171,62	171,62	0,00	48,17	42,55	5,62	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
27.10.15	24,00	-	171,60	171,60	0,00	47,99	42,35	5,64	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
28.10.15	24,00	-	171,77	171,77	0,00	48,03	42,28	5,75	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
29.10.15	24,00	-	171,71	171,71	0,00	48,20	42,34	5,86	7,00	5,00	1,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,01
30.10.15	24,00	-	171,69	171,69	0,00	47,84	42,05	5,79	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
31.10.15	24,00	-	172,18	172,18	0,00	48,10	42,22	5,88	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,02
01.11.15	24,00	-	172,13	172,13	0,00	48,09	42,34	5,75	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
02.11.15	24,00	-	172,16	172,16	0,00	48,03	42,44	5,59	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
03.11.15	24,00	-	172,26	172,26	0,00	48,10	42,61	5,49	7,00	5,00	0,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,95
04.11.15	24,00	-	172,29	172,29	0,00	38,68	35,38	3,30	7,00	5,00	0,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,57
05.11.15	24,00	-	172,23	172,23	0,00	46,35	40,91	5,44	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
06.11.15	24,00	-	172,15	172,15	0,00	47,92	42,22	5,70	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
07.11.15	24,00	-	172,32	172,32	0,00	48,01	42,19	5,82	7,00	5,00	1,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,01
08.11.15	24,00	-	172,18	172,18	0,00	48,09	42,31	5,78	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
09.11.15	24,00	-	172,11	172,11	0,00	48,08	42,33	5,75	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
10.11.15	24,00	-	172,03	172,03	0,00	47,84	42,17	5,67	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
11.11.15	24,00	-	171,98	171,98	0,00	48,10	42,40	5,70	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
12.11.15	24,00	-	171,95	171,95	0,00	47,85	42,18	5,67	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
13.11.15	24,00	-	172,06	172,06	0,00	47,67	42,05	5,62	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
14.11.15	24,00	-	172,03	172,03	0,00	48,72	42,75	5,97	7,00	5,00	1,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,03
15.11.15	24,00	-	171,47	171,47	0,00	49,69	43,51	6,18	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
16.11.15	24,00	-	172,11	172,11	0,00	49,68	43,39	6,29	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
17.11.15	24,00	-	172,46	172,46	0,00	49,74	43,42	6,32	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
18.11.15	24,00	-	172,90	172,90	0,00	50,43	44,02	6,41	7,00	5,00	1,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,11
19.11.15	24,00	-	173,10	173,10	0,00	37,33	34,07	3,26	7,00	5,00	0,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,57
20.11.15	24,00		172,06	172,06	-	47,52	41,90	5,61	7,00	5,00	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
21.11.15	24,00		172,06	172,06	-	47,52	41,90	5,61	7,00	5,00	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
22.11.15	24,00		172,06	172,06	-	47,52	41,90	5,61	7,00	5,00	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
23.11.15	24,00		172,06	172,06	-	47,52	41,90	5,61	7,00	5,00	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
Среднее	24,00	-	172,06	172,06	-	47,52	41,90	5,61	7,00	5,00	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97
Итого	744,00		5333,87	5333,87	0,00						30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	30,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«»

подп отчет апр 15