Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205763-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205763 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
25.10.15	24,00	-	113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
26.10.15	24,00	-	113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
27.10.15	24,00	-	113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
28.10.15	24,00	-	113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
29.10.15	24,00	-	113,91	113,91	0,00	48,09	40,00	8,09	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
30.10.15	24,00	-	113,91	113,91	0,00	47,73	39,80	7,93	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
31.10.15	24,00	-	113,98	113,98	0,00	47,98	39,79	8,19	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
01.11.15	24,00	-	113,88	113,88	0,00	47,98	40,03	7,95	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
02.11.15	24,00	-	113,92	113,92	0,00	47,91	40,25	7,66	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
03.11.15	24,00	-	111,54	111,54	0,00	47,99	40,43	7,56	7,00	5,00	0,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,85
04.11.15	24,00	-	113,99	113,99	0,00	38,60	33,99	4,61	7,00	5,00	0,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,53
05.11.15	24,00	-	113,95	113,95	0,00	46,26	38,73	7,53	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,86
06.11.15	24,00	-	113,89	113,89	0,00	47,82	39,89	7,93	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
07.11.15	24,00	-	110,34	110,34	0,00	47,91	39,86	8,05	7,00	5,00	0,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,89
08.11.15	24,00	-	113,91	113,91	0,00	47,98	39,99	7,99	7,00	5,00	0,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,92
09.11.15	24,00	-	113,89	113,89	0,00	47,97	39,99	7,98	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
10.11.15	24,00	-	113,86	113,86	0,00	47,74	39,90	7,84	7,00	5,00	0,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,89
11.11.15	24,00	-	113,81	113,81	0,00	47,99	40,12	7,87	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
12.11.15	24,00	-	113,78	113,78	0,00	47,75	39,92	7,83	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
13.11.15	24,00	-	113,84	113,84	0,00	47,56	39,78	7,78	7,00	5,00	0,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,89
14.11.15	24,00	-	113,77	113,77	0,00	48,61	40,38	8,23	7,00	5,00	0,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,94
15.11.15	24,00	-	113,42	113,42	0,00	49,58	41,00	8,58	7,00	5,00	0,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,98
16.11.15	24,00	-	113,83	113,83	0,00	49,56	40,89	8,67	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
17.11.15	24,00	-	114,09	114,09	0,00	49,62	40,91	8,71	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
18.11.15	24,00	-	114,39	114,39	0,00	50,31	41,48	8,83	7,00	5,00	1,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,01
19.11.15	24,00	-	114,64	114,64	0,00	37,24	32,60	4,64	7,00	5,00	0,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,53
20.11.15	24,00		113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
21.11.15	24,00		113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
22.11.15	24,00		113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
23.11.15	24,00		113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
Среднее	24,00	-	113,66	113,66	-	47,28	39,53	7,75	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
Итого	744,00		3523,49	3523,49	0,00						27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015

нсел. отчет. апр 15