Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	381,97	381,97	0,00	48,34	44,20	4,14	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
25.10.15	24,00	-	381,37	381,37	0,00	48,00	43,95	4,05	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
26.10.15	24,00	-	381,72	381,72	0,00	48,20	44,17	4,03	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
27.10.15	24,00	-	381,76	381,76	0,00	48,03	43,96	4,07	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
28.10.15	24,00	-	382,17	382,17	0,00	48,07	43,89	4,18	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
29.10.15	24,00	-	382,09	382,09	0,00	48,24	43,94	4,30	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
30.10.15	24,00	-	382,18	382,18	0,00	47,87	43,66	4,21	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
31.10.15	24,00	-	382,28	382,28	0,00	48,13	43,77	4,36	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
01.11.15	24,00	-	382,02	382,02	0,00	48,12	43,92	4,20	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
02.11.15	24,00	-	382,04	382,04	0,00	48,06	44,01	4,05	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
03.11.15	24,00	-	382,18	382,18	0,00	48,14	44,15	3,99	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
04.11.15	24,00	-	382,14	382,14	0,00	38,72	36,36	2,36	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
05.11.15	24,00	-	382,24	382,24	0,00	46,36	42,40	3,96	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
06.11.15	24,00	-	382,26	382,26	0,00	47,97	43,81	4,16	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
07.11.15	24,00	-	382,49	382,49	0,00	48,05	43,79	4,26	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
08.11.15	24,00	-	382,22	382,22	0,00	48,12	43,87	4,25	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
09.11.15	24,00	-	382,12	382,12	0,00	48,12	43,94	4,18	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
10.11.15	24,00	-	382,05	382,05	0,00	47,88	43,79	4,09	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
11.11.15	24,00	-	381,85	381,85	0,00	48,13	43,98	4,15	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
12.11.15	24,00	-	381,84	381,84	0,00	47,89	43,77	4,12	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
13.11.15	24,00	-	382,10	382,10	0,00	47,71	43,62	4,09	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
14.11.15	24,00	-	381,90	381,90	0,00	48,76	44,41	4,35	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
15.11.15	24,00	-	380,71	380,71	0,00	49,74	45,22	4,52	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
16.11.15	24,00	-	382,21	382,21	0,00	49,73	45,17	4,56	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
17.11.15	24,00	-	382,33	382,33	0,00	49,78	45,20	4,58	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
18.11.15	24,00	-	382,50	382,50	0,00	50,47	45,78	4,69	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
19.11.15	24,00	-	382,83	382,83	0,00	37,39	35,03	2,36	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
20.11.15	24,00	-	382,96	382,96	0,00	40,05	36,78	3,27	7,00	5,00	1,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,26
21.11.15	24,00	-	382,50	382,50	0,00	47,65	43,44	4,21	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
22.11.15	24,00	-	382,28	382,28	0,00	51,36	46,47	4,89	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
23.11.15	24,00	-	382,19	382,19	0,00	50,95	46,15	4,80	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
Среднее	24,00	-	382,11	382,11	-	47,55	43,44	4,11	7,00	5,00	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
Итого	744,00		11845,50	11845,50	0,00						49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	7115,34	7115,08	0,00	-	0,00	-	29,71	-	-
	24.11.15 07:00	19056,50	19056,24	0,00	-	0,00	-	79,24	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30 НОЯ 2015