Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	385,39	385,39	0,00	48,34	44,19	4,15	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
25.10.15	24,00	-	384,75	384,75	0,00	48,01	43,94	4,07	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
26.10.15	24,00	-	384,77	384,77	0,00	48,21	44,18	4,03	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
27.10.15	24,00	-	384,56	384,56	0,00	48,03	43,97	4,06	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
28.10.15	24,00	-	385,09	385,09	0,00	48,06	43,89	4,17	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
29.10.15	24,00	-	384,96	384,96	0,00	48,25	43,97	4,28	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
30.10.15	24,00	-	385,04	385,04	0,00	47,88	43,69	4,19	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
31.10.15	24,00	-	385,26	385,26	0,00	48,14	43,81	4,33	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
01.11.15	24,00	-	384,89	384,89	0,00	48,13	43,95	4,18	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
02.11.15	24,00	-	384,89	384,89	0,00	48,05	44,02	4,03	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
03.11.15	24,00	-	385,40	385,40	0,00	48,14	44,15	3,99	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
04.11.15	24,00	-	385,03	385,03	0,00	38,65	36,27	2,38	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
05.11.15	24,00	-	385,64	385,64	0,00	46,43	42,42	4,01	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
06.11.15	24,00	-	385,75	385,75	0,00	47,96	43,75	4,21	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
07.11.15	24,00	-	386,07	386,07	0,00	48,05	43,76	4,29	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
08.11.15	24,00	-	385,72	385,72	0,00	48,12	43,86	4,26	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
09.11.15	24,00	-	385,61	385,61	0,00	48,12	43,90	4,22	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
10.11.15	24,00	-	385,44	385,44	0,00	47,88	43,75	4,13	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
11.11.15	24,00	-	385,32	385,32	0,00	48,14	43,93	4,21	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
12.11.15	24,00	-	385,26	385,26	0,00	47,90	43,74	4,16	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
13.11.15	24,00	-	385,56	385,56	0,00	47,70	43,58	4,12	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
14.11.15	24,00	-	385,39	385,39	0,00	48,77	44,37	4,40	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
15.11.15	24,00	-	384,20	384,20	0,00	49,77	45,18	4,59	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
16.11.15	24,00	-	385,65	385,65	0,00	49,73	45,10	4,63	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
17.11.15	24,00	-	385,73	385,73	0,00	49,78	45,14	4,64	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
18.11.15	24,00	-	385,95	385,95	0,00	50,48	45,76	4,72	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
19.11.15	24,00	-	385,13	385,13	0,00	37,31	34,92	2,39	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
20.11.15	24,00	-	385,45	385,45	0,00	40,22	36,82	3,40	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
21.11.15	24,00	-	385,81	385,81	0,00	47,66	43,37	4,29	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
22.11.15	24,00	-	385,81	385,81	0,00	51,37	46,38	4,99	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
23.11.15	24,00	-	385,74	385,74	0,00	50,95	46,05	4,90	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
Среднее	24,00	-	385,33	385,33	-	47,56	43,41	4,14	7,00	5,00	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61
Итого	744,00		11945,26	11945,26	0,00						49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	6274,26	6273,49	0,00	-	0,00	-	26,31	-	-
	24.11.15 06:00	18300,00	18299,23	0,00	-	0,00	-	76,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 49,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____» _____ г.