

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 32-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 211186
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGгвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.10.15 | 24 | - | 53,77 | 9,05 | 377,240 | - | - | 43,52 | 6,41 | 376,310 | - | 10,25 | 0,930 | - | - | - | 3,923 |
| 24.10.15 | 24 | - | 51,74 | 8,97 | 376,480 | - | - | 42,58 | 6,34 | 375,820 | - | 9,16 | 0,660 | - | - | - | 3,490 |
| 25.10.15 | 24 | - | 51,72 | 9,00 | 382,570 | - | - | 42,80 | 6,28 | 381,670 | - | 8,92 | 0,900 | - | - | - | 3,467 |
| 26.10.15 | 24 | - | 51,74 | 9,12 | 383,870 | - | - | 42,92 | 6,38 | 382,850 | - | 8,82 | 1,020 | - | - | - | 3,447 |
| 27.10.15 | 24 | - | 53,42 | 9,05 | 380,920 | - | - | 43,57 | 6,35 | 379,860 | - | 9,85 | 1,060 | - | - | - | 3,811 |
| 28.10.15 | 24 | - | 54,67 | 9,07 | 379,450 | - | - | 44,05 | 6,40 | 378,400 | - | 10,62 | 1,050 | - | - | - | 4,089 |
| 29.10.15 | 24 | - | 54,68 | 9,00 | 377,460 | - | - | 43,86 | 6,35 | 376,640 | - | 10,82 | 0,820 | - | - | - | 4,136 |
| 30.10.15 | 24 | - | 55,28 | 9,03 | 376,390 | - | - | 44,30 | 6,39 | 375,520 | - | 10,98 | 0,870 | - | - | - | 4,184 |
| 31.10.15 | 24 | - | 57,08 | 9,04 | 375,510 | - | - | 45,03 | 6,41 | 374,570 | - | 12,05 | 0,940 | - | - | - | 4,581 |
| 01.11.15 | 24 | - | 54,35 | 8,92 | 377,490 | - | - | 44,09 | 6,27 | 376,290 | - | 10,26 | 1,200 | - | - | - | 3,938 |
| 02.11.15 | 24 | - | 52,72 | 9,08 | 379,210 | - | - | 43,52 | 6,41 | 378,090 | - | 9,20 | 1,120 | - | - | - | 3,548 |
| 03.11.15 | 24 | - | 52,70 | 9,03 | 381,650 | - | - | 43,76 | 6,33 | 380,640 | - | 8,94 | 1,010 | - | - | - | 3,470 |
| 04.11.15 | 24 | - | 42,28 | 8,95 | 370,150 | - | - | 37,64 | 6,41 | 368,860 | - | 4,64 | 1,290 | - | - | - | 1,775 |
| 05.11.15 | 24 | - | 50,47 | 8,73 | 378,140 | - | - | 41,81 | 6,04 | 378,080 | - | 8,66 | 0,060 | - | - | - | 3,290 |
| 06.11.15 | 24 | - | 55,67 | 9,14 | 381,130 | - | - | 44,65 | 6,41 | 381,130 | - | 11,02 | 0,000 | - | - | - | 4,214 |
| 07.11.15 | 24 | - | 57,64 | 9,04 | 379,840 | - | - | 45,61 | 6,36 | 378,880 | - | 12,03 | 0,960 | - | - | - | 4,623 |
| 08.11.15 | 24 | - | 57,65 | 8,96 | 381,680 | - | - | 45,79 | 6,25 | 380,600 | - | 11,86 | 1,080 | - | - | - | 4,585 |
| 09.11.15 | 24 | - | 56,56 | 8,97 | 379,440 | - | - | 45,33 | 6,30 | 378,230 | - | 11,23 | 1,210 | - | - | - | 4,330 |
| 10.11.15 | 24 | - | 55,67 | 8,89 | 380,430 | - | - | 44,97 | 6,21 | 379,520 | - | 10,70 | 0,910 | - | - | - | 4,122 |
| 11.11.15 | 24 | - | 55,66 | 8,91 | 382,530 | - | - | 44,93 | 6,19 | 381,620 | - | 10,73 | 0,910 | - | - | - | 4,160 |
| 12.11.15 | 24 | - | 57,84 | 9,07 | 382,110 | - | - | 46,09 | 6,35 | 381,180 | - | 11,75 | 0,930 | - | - | - | 4,545 |
| 13.11.15 | 24 | - | 59,59 | 9,01 | 378,990 | - | - | 47,03 | 6,33 | 378,150 | - | 12,56 | 0,840 | - | - | - | 4,811 |
| 14.11.15 | 24 | - | 59,64 | 9,10 | 378,850 | - | - | 47,05 | 6,42 | 378,550 | - | 12,59 | 0,300 | - | - | - | 4,799 |
| 15.11.15 | 24 | - | 61,51 | 9,02 | 379,760 | - | - | 47,90 | 6,33 | 378,760 | - | 13,61 | 1,000 | - | - | - | 5,229 |
| 16.11.15 | 24 | - | 62,02 | 9,03 | 370,410 | - | - | 47,78 | 6,46 | 369,450 | - | 14,24 | 0,960 | - | - | - | 5,333 |
| 17.11.15 | 24 | - | 61,36 | 9,01 | 368,540 | - | - | 47,32 | 6,47 | 367,650 | - | 14,04 | 0,890 | - | - | - | 5,228 |
| 18.11.15 | 24 | - | 60,59 | 8,95 | 369,480 | - | - | 47,08 | 6,40 | 368,610 | - | 13,51 | 0,870 | - | - | - | 5,045 |
| 19.11.15 | 24 | - | 42,04 | 8,86 | 378,660 | - | - | 36,81 | 6,19 | 375,970 | - | 5,23 | 2,690 | - | - | - | 2,149 |
| 20.11.15 | 24 | - | 45,89 | 8,40 | 368,150 | - | - | 37,63 | 5,86 | 366,760 | - | 8,26 | 1,390 | - | - | - | 3,166 |
| 21.11.15 | 24 | - | 59,08 | 8,57 | 375,310 | - | - | 46,45 | 5,91 | 375,210 | - | 12,63 | 0,100 | - | - | - | 4,756 |
| 22.11.15 | 24 | - | 61,03 | 9,02 | 377,070 | - | - | 47,37 | 6,35 | 376,800 | - | 13,66 | 0,270 | - | - | - | 5,173 |
| Среднее | 24,00 | - | 55,03 | 8,97 | 377,707 | - | - | 44,30 | 6,31 | 376,796 | - | 10,74 | 0,911 | - | - | - | 4,110 |
| Итого | 744,0 | - | - | - | 11708,910 | 0,000 | - | - | - | 11680,670 | 0,000 | - | 28,240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,42 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

2980,137

2971,943

8,194

35,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

3846,047

3824,833

21,214

34,46

Итого за ноябрь 2015 :

10843,000

10827,780

15,220

128,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|------|------|---------|---------------|
| 23.10.15 02:00 | 58817,120 | - | 58441,120 | - | - | - | 685,426 | |
| 23.11.15 02:00 | 70526,270 | - | 70122,060 | - | - | - | 812,881 | |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

25.11.2015