

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 226008
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн. тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.10.15	-	66,75	8,09	31,420	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,75	31,420	2,099		
24.10.15	-	65,65	8,09	32,070	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,65	32,070	2,105		
25.10.15	-	66,05	8,04	38,320	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,05	38,320	2,531		
26.10.15	-	64,68	8,05	36,200	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,68	36,200	2,344		
27.10.15	-	65,51	8,05	37,380	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,51	37,380	2,447		
28.10.15	-	67,49	8,07	36,140	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,49	36,140	2,438		
29.10.15	-	68,92	8,06	35,160	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,92	35,160	2,423		
30.10.15	-	68,58	8,08	35,720	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,58	35,720	2,452		
31.10.15	-	67,75	8,06	36,110	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,75	36,110	2,448		
01.11.15	-	67,50	8,03	40,730	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,50	40,730	2,747		
02.11.15	-	67,40	8,01	41,800	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,40	41,800	2,818		
03.11.15	-	66,99	8,04	41,210	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,99	41,210	2,762		
04.11.15	-	67,21	8,04	39,640	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,21	39,640	2,667		
05.11.15	-	67,78	8,05	39,930	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,78	39,930	2,706		
06.11.15	-	67,78	8,04	38,400	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,78	38,400	2,601		
07.11.15	-	70,41	8,27	38,240	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,41	38,240	2,693		
08.11.15	-	71,26	8,13	45,000	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,26	45,000	3,206		
09.11.15	-	70,80	8,16	41,630	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,80	41,630	2,951		
10.11.15	-	70,72	8,14	41,390	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,72	41,390	2,927		
11.11.15	-	70,37	8,13	41,850	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,37	41,850	2,948		
12.11.15	-	70,96	8,17	38,460	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,96	38,460	2,732		
13.11.15	-	71,04	8,20	38,080	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,04	38,080	2,709		
14.11.15	-	70,81	8,22	40,410	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,81	40,410	2,864		
15.11.15	-	71,72	8,11	43,480	-	0,00	0,00	0,000	-	-	71,72	43,480	3,121		
16.11.15	-	70,09	8,06	41,480	-	0,00	0,00	0,000	-	-	70,09	41,480	2,909		
17.11.15	-	66,24	7,99	42,300	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,24	42,300	2,803		
18.11.15	-	65,46	7,99	44,770	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,46	44,770	2,930		
19.11.15	-	65,72	7,99	42,540	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,72	42,540	2,793		
20.11.15	-	64,47	8,01	43,100	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,47	43,100	2,781		
21.11.15	-	60,00	265,26	305,960	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,00	305,960	18,605		
22.11.15	-	60,00	7,00	264,240	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,00	264,240	15,864		
Среднее	-	67,62	16,34	55,263	-	0,00	-	-	-	-	67,62	55,263	3,627		
Итого	0,0			1713,160	0,000			0,000	0,000	0,00		1713,160	112,42		

Ориентировочно до конца месяца(+) 896,446 0,000 896,446 55,64
 Корректировка за прошлый месяц (-) 312,043 0,000 0,000 20,721
Итого за ноябрь 2015 : 2297,563 0,000 2609,606 147,34343

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
07.07.15 16:00	10502,010	-	0,000	-	-	708,160
07.07.15 16:00	10502,010	-	0,000	-	-	708,160

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'С Гкал
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчета и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 25.11.2015