

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв=0 C
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал							
23.10.15	24	-	64,46	7,12	54,326	-	-	0,00	0,00	0,000	-	64,46	54,326	0,00	0,00	0,00	3,429	
24.10.15	24	-	64,46	7,12	54,326	-	-	0,00	0,00	0,000	-	64,46	54,326	0,00	0,00	0,00	3,429	
25.10.15	24	-	64,46	7,12	54,326	-	-	0,00	0,00	0,000	-	64,46	54,326	0,00	0,00	0,00	3,429	
26.10.15	24	-	62,08	7,13	52,465	-	-	0,00	0,00	0,000	-	62,08	52,465	0,00	0,00	0,00	3,208	
27.10.15	24	-	65,85	7,10	52,978	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,85	52,978	0,00	0,00	0,00	3,429	
28.10.15	24	-	65,91	7,15	53,030	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,91	53,030	0,00	0,00	0,00	3,429	
29.10.15	24	-	65,82	7,15	51,066	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,82	51,066	0,00	0,00	0,00	3,435	
30.10.15	24	-	66,17	7,16	50,664	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,17	50,664	0,00	0,00	0,00	3,303	
31.10.15	24	-	67,50	7,16	55,381	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,50	55,381	0,00	0,00	0,00	3,295	
01.11.15	24	-	67,10	7,13	54,313	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,10	54,313	0,00	0,00	0,00	3,671	
02.11.15	24	-	66,61	7,15	52,489	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,61	52,489	0,00	0,00	0,00	3,579	
03.11.15	24	-	66,11	7,16	50,685	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,11	50,685	0,00	0,00	0,00	3,435	
04.11.15	24	-	61,68	7,13	64,269	-	-	0,00	0,00	0,000	-	61,68	64,269	0,00	0,00	0,00	3,293	
05.11.15	24	-	62,04	7,13	52,205	-	-	0,00	0,00	0,000	-	62,04	52,205	0,00	0,00	0,00	3,289	
06.11.15	24	-	65,83	7,17	49,481	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,83	49,481	0,00	0,00	0,00	3,189	
07.11.15	24	-	65,80	7,16	55,335	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,80	55,335	0,00	0,00	0,00	3,201	
08.11.15	24	-	67,06	7,12	59,436	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,06	59,436	0,00	0,00	0,00	3,579	
09.11.15	24	-	53,14	7,06	60,866	-	-	0,00	0,00	0,000	-	53,14	60,866	0,00	0,00	0,00	3,915	
10.11.15	24	-	56,25	7,04	58,026	-	-	0,00	0,00	0,000	-	56,25	58,026	0,00	0,00	0,00	3,201	
11.11.15	24	-	67,48	7,14	50,928	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,48	50,928	0,00	0,00	0,00	3,225	
12.11.15	24	-	66,31	7,15	51,295	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,31	51,295	0,00	0,00	0,00	3,374	
13.11.15	24	-	65,94	7,16	51,901	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,94	51,901	0,00	0,00	0,00	3,342	
14.11.15	24	-	67,64	7,16	54,237	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,64	54,237	0,00	0,00	0,00	3,364	
15.11.15	24	-	69,56	7,13	58,298	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,56	58,298	0,00	0,00	0,00	3,602	
16.11.15	24	-	69,00	7,16	49,739	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,00	49,739	0,00	0,00	0,00	3,977	
17.11.15	24	-	69,11	7,17	50,811	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,11	50,811	0,00	0,00	0,00	3,367	
18.11.15	24	-	68,74	7,16	50,156	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,74	50,156	0,00	0,00	0,00	3,445	
19.11.15	24	-	48,05	6,65	61,816	-	-	0,00	0,00	0,000	-	48,05	61,816	0,00	0,00	0,00	2,946	
20.11.15	24	-	59,40	7,11	56,709	-	-	0,00	0,00	0,000	-	59,40	56,709	0,00	0,00	0,00	3,322	
21.11.15	24	-	69,39	7,14	52,156	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,39	52,156	0,00	0,00	0,00	3,550	
22.11.15	24	-	69,21	7,13	60,395	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,21	60,395	0,00	0,00	0,00	4,100	
Среднее	24,00	-	64,46	7,12	54,326	-	-	0,00	-	-	-	64,46	54,326	0,00	0,00	0,00	4,100	
Итого	744,0	-	-	-	1684,108	0,000	-	-	-	0,000	0,000	-	-	1684,108	0,00	0,00	0,00	106,31

Ориентировочно до конца месяца(+) 436,323
 Корректировка за прошлый месяц (-) 474,300
Итого за ноябрь 2015 : 1646,131

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 25.11.2015