

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв=0 C
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср.} = Q_{гвс.ср.}$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	58,65	8,50	319,639	-	-	46,23	6,50	319,612	-	12,42	0,028	0,00	0,00	0,00	3,985
24.10.15	24	-	58,65	8,50	319,639	-	-	46,23	6,50	319,612	-	12,42	0,028	0,00	0,00	0,00	3,985
25.10.15	24	-	58,65	8,50	319,639	-	-	46,23	6,50	319,612	-	12,42	0,028	0,00	0,00	0,00	3,985
26.10.15	24	-	52,01	8,50	324,896	-	-	42,40	6,50	324,896	-	9,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,134
27.10.15	24	-	54,13	8,50	324,804	-	-	43,44	6,50	324,804	-	10,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,487
28.10.15	24	-	57,35	8,50	318,257	-	-	44,95	6,50	318,257	-	12,40	0,000	0,00	0,00	0,00	3,960
29.10.15	24	-	60,41	8,50	317,742	-	-	46,79	6,50	317,742	-	13,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,344
30.10.15	24	-	61,06	8,50	324,710	-	-	47,55	6,50	324,710	-	13,51	0,000	0,00	0,00	0,00	4,402
31.10.15	24	-	60,99	8,50	324,184	-	-	47,34	6,50	324,184	-	13,64	0,000	0,00	0,00	0,00	4,437
01.11.15	24	-	56,28	8,50	328,783	-	-	45,06	6,50	328,783	-	11,21	0,000	0,00	0,00	0,00	3,701
02.11.15	24	-	52,51	8,50	329,264	-	-	42,49	6,50	329,132	-	10,02	0,133	0,00	0,00	0,00	3,319
03.11.15	24	-	52,02	8,50	328,931	-	-	41,83	6,50	328,863	-	10,19	0,069	0,00	0,00	0,00	3,368
04.11.15	24	-	42,23	8,50	319,398	-	-	35,78	6,50	319,398	-	6,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,080
05.11.15	24	-	50,41	8,50	325,434	-	-	39,91	6,50	325,434	-	10,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,432
06.11.15	24	-	58,22	8,50	319,999	-	-	44,63	6,50	319,999	-	13,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,362
07.11.15	24	-	57,83	8,50	318,563	-	-	44,45	6,50	318,563	-	13,38	0,000	0,00	0,00	0,00	4,276
08.11.15	24	-	56,97	8,50	322,684	-	-	44,06	6,50	322,684	-	12,91	0,000	0,00	0,00	0,00	4,179
09.11.15	24	-	44,04	8,50	343,393	-	-	36,49	6,50	343,709	-	7,55	-0,316	0,00	0,00	0,00	2,609
10.11.15	24	-	40,85	8,50	347,424	-	-	33,55	6,50	347,424	-	7,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,575
11.11.15	24	-	58,85	8,50	330,463	-	-	45,40	6,50	330,463	-	13,45	0,000	0,00	0,00	0,00	4,459
12.11.15	24	-	58,50	8,50	329,814	-	-	45,29	6,50	329,814	-	13,21	0,000	0,00	0,00	0,00	4,371
13.11.15	24	-	57,41	8,50	325,996	-	-	44,52	6,50	325,996	-	12,89	0,000	0,00	0,00	0,00	4,216
14.11.15	24	-	61,56	8,50	322,855	-	-	46,63	6,50	322,855	-	14,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,835
15.11.15	24	-	64,45	8,50	326,678	-	-	48,62	6,50	326,678	-	15,83	0,000	0,00	0,00	0,00	5,188
16.11.15	24	-	64,92	8,50	321,601	-	-	49,11	6,50	321,601	-	15,81	0,000	0,00	0,00	0,00	5,101
17.11.15	24	-	64,86	8,50	311,066	-	-	48,78	6,50	312,278	-	16,08	-1,212	0,00	0,00	0,00	5,009
18.11.15	24	-	61,87	8,50	323,434	-	-	47,53	6,50	323,434	-	14,35	0,000	0,00	0,00	0,00	4,655
19.11.15	24	-	44,27	8,50	331,463	-	-	36,89	6,50	331,463	-	7,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,503
20.11.15	24	-	42,59	8,50	332,393	-	-	34,76	6,50	332,588	-	7,83	-0,194	0,00	0,00	0,00	2,660
21.11.15	24	-	61,56	8,50	321,706	-	-	47,04	6,50	321,706	-	14,52	0,000	0,00	0,00	0,00	4,686
22.11.15	24	-	65,96	8,50	322,706	-	-	50,04	6,50	322,706	-	15,93	0,000	0,00	0,00	0,00	5,156
Среднее	24,00	-	56,13	8,50	325,083	-	-	44,00	6,50	325,129	-	12,13	-0,046	-	-	-	3,950
Итого	744,0	-			10077,560	0,000				10078,998	0,000		-1,439	0,00	0,00	0,00	122,46

Ориентировочно до конца месяца(+) 2587,851 2589,458 -1,607 34,02
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2906,822 2896,044 10,778 31,30
Итого за ноябрь 2015 : 9758,589 9772,413 -13,824 125,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв _____ 'C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ _____ Гкал
 _____ Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АБТ за 2015 г.
 Дата _____