

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 8-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 31288

Подающий тр. VA2305M 50

Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,88	-	126,726	-	-	38,30	-	126,840	-	19,58	-0,114	0,09	-	0,09	2,493
24.10.15	24	-	52,02	-	129,431	-	-	36,01	-	129,587	-	16,01	-0,155	0,01	-	0,01	2,081
25.10.15	24	-	50,57	-	126,781	-	-	35,33	-	126,965	-	15,24	-0,184	0,01	-	0,01	1,941
26.10.15	24	-	52,00	-	126,558	-	-	35,98	-	126,791	-	16,02	-0,233	0,00	-	0,00	2,035
27.10.15	24	-	54,13	-	126,443	-	-	36,64	-	126,644	-	17,48	-0,201	0,04	-	0,04	2,221
28.10.15	24	-	57,38	-	123,830	-	-	37,46	-	124,122	-	19,92	-0,291	0,00	-	0,00	2,475
29.10.15	24	-	60,43	-	123,717	-	-	38,59	-	124,069	-	21,85	-0,352	0,00	-	0,00	2,711
30.10.15	24	-	61,05	-	126,781	-	-	39,33	-	127,055	-	21,72	-0,274	0,00	-	0,00	2,762
31.10.15	24	-	61,00	-	126,429	-	-	39,01	-	126,837	-	21,99	-0,408	0,00	-	0,00	2,789
01.11.15	24	-	56,23	-	128,028	-	-	37,79	-	128,575	-	18,44	-0,547	0,00	-	0,00	2,368
02.11.15	24	-	52,47	-	128,004	-	-	36,45	-	128,562	-	16,02	-0,558	0,00	-	0,00	2,060
03.11.15	24	-	51,99	-	127,711	-	-	36,37	-	128,300	-	15,62	-0,589	0,00	-	0,00	2,003
04.11.15	24	-	42,09	-	123,700	-	-	31,89	-	124,240	-	10,20	-0,540	0,00	-	0,00	1,267
05.11.15	24	-	50,57	-	126,407	-	-	34,54	-	126,615	-	16,04	-0,207	0,00	-	0,00	2,032
06.11.15	24	-	58,25	-	124,243	-	-	37,75	-	124,352	-	20,50	-0,109	0,02	-	0,02	2,556
07.11.15	24	-	57,79	-	123,587	-	-	37,62	-	123,768	-	20,16	-0,181	0,01	-	0,01	2,500
08.11.15	24	-	56,97	-	125,208	-	-	37,39	-	125,505	-	19,58	-0,297	0,00	-	0,00	2,460
09.11.15	24	-	43,95	-	133,200	-	-	32,18	-	133,855	-	11,76	-0,656	-0,31	-	-0,31	2,325
10.11.15	24	-	41,05	-	133,758	-	-	30,79	-	134,614	-	10,27	-0,856	-0,29	-	-0,29	1,770
11.11.15	24	-	58,86	-	127,100	-	-	38,86	-	127,618	-	20,00	-0,517	0,00	-	0,00	2,551
12.11.15	24	-	58,48	-	127,063	-	-	38,87	-	127,600	-	19,61	-0,537	0,00	-	0,00	2,500
13.11.15	24	-	57,39	-	126,000	-	-	38,20	-	126,385	-	19,20	-0,385	0,00	-	0,00	2,427
14.11.15	24	-	61,65	-	124,726	-	-	39,55	-	125,088	-	22,10	-0,362	0,00	-	0,00	2,764
15.11.15	24	-	64,47	-	126,273	-	-	41,01	-	126,496	-	23,46	-0,223	0,01	-	0,01	2,972
16.11.15	24	-	64,93	-	124,292	-	-	40,59	-	124,371	-	24,34	-0,079	0,06	-	0,06	3,037
17.11.15	24	-	64,87	-	123,636	-	-	40,25	-	123,625	-	24,63	0,011	0,07	-	0,07	3,056
18.11.15	24	-	61,86	-	125,133	-	-	39,42	-	125,158	-	22,44	-0,025	0,08	-	0,08	2,820
19.11.15	24	-	44,31	-	126,734	-	-	32,01	-	126,980	-	12,30	-0,246	0,02	-	0,02	1,555
20.11.15	24	-	44,31	-	126,734	-	-	32,01	-	126,980	-	12,30	-0,246	0,02	-	0,02	1,555
21.11.15	24	-	61,67	-	124,650	-	-	39,00	-	124,747	-	22,67	-0,097	0,03	-	0,03	2,834
22.11.15	24	-	65,95	-	125,215	-	-	41,14	-	125,177	-	24,81	0,037	0,09	-	0,09	3,118
Среднее	24,00	-	55,70	-	126,390	-	-	37,11	-	126,694	-	18,59	-0,304	-0,001	-	0,00	2,388
Итого	744,0	-	-	-	3918,099	0,000	-	-	-	3927,518	0,000	-	-9,419	-0,02	0,00	-0,02	74,04

Ориентировочно до конца месяца(+)

1001,594

Корректировка за прошлый месяц (-)

1137,521

1002,329

1137,825

-0,735

-0,304

20,54

19,99

Итого за ноябрь 2015 :

3782,172

3792,022

-9,849

74,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
14.04.15 04:00	89024,659	-	77943,071	-	11256,067	-	2224,903	
14.04.15 04:00	89024,659	-	77943,071	-	11256,067	-	2224,903	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 на момент до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 25.11.2015