Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ повторены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	*	101,26	74,56	26,70	56,75	36,91	19,85	5,50	3,60	1,51	26,06	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	-	56,94	0,00	1,48			3,00
25.10.15	24,00	*	102,11	75,53	26,58	66,24	41,29	24,95	5,50	3,60	1,94	25,90	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42	-	65,93	0,00	1,71			3,65
26.10.15	24,00	*	104,29	80,36	23,93	66,44	42,08	24,35	5,50	3,60	2,01	23,11	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	-	66,62	0,00	1,54			3,55
27.10.15	24,00	*	102,71	79,46	23,25	65,63	41,57	24,05	5,50	3,60	1,98	22,28	0,00	0,00	22,72	0,00	22,72	-	65,46	0,00	1,46			3,44
28.10.15	24,00	*	105,00	78,58	26,42	65,61	40,67	24,94	5,50	3,60	2,03	25,41	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	65,72	0,00	1,67			3,70
29.10.15	24,00	*	100,42	75,67	24,75	65,12	39,93	25,19	5,50	3,60	1,98	23,74	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	-	65,10	0,00	1,55			3,52
30.10.15	24,00	*	102,01	76,63	25,38	65,90	40,49	25,41	5,50	3,60	2,01	24,52	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02	-	65,90	0,00	1,62			3,62
31.10.15	24,00	*	102,97	75,42	27,55	65,17	39,69	25,48	5,50	3,60	1,98	26,72	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	-	65,07	0,00	1,74			3,72
01.11.15	24,00	*	104,78	75,56	29,22	65,94	40,66	25,27	5,50	3,60	1,97	28,40	0,00	0,00	28,97	0,00	28,97	-	65,69	0,00	1,87			3,84
02.11.15	24,00	*	103,39	76,68	26,72	66,65	41,55	25,09	5,50	3,60	1,99	25,84	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	-	66,67	0,00	1,72			3,71
03.11.15	24,00	*	100,86	77,17	23,69	66,63	41,90	24,73	5,50	3,60	1,97	22,75	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	-	66,64	0,00	1,52			3,49
04.11.15	24,00	*	100,92	76,92	23,99	66,98	41,91	25,07	5,50	3,60	1,99	23,15	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63	-	66,92	0,00	1,55			3,54
05.11.15	24,00	*	101,47	77,23	24,24	67,01	41,77	25,24	5,50	3,60	2,01	23,40	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	66,90	0,00	1,57			3,58
06.11.15	24,00	*	104,27	76,37	27,90	66,22	40,80	25,42	5,50	3,60	2,00	27,03	0,00	0,00	27,58	0,00	27,58	-	66,15	0,00	1,79			3,79
07.11.15	24,00	*	101,98	76,21	25,76	65,90	40,48	25,42	5,50	3,60	2,01	24,83	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	-	65,80	0,00	1,63			3,64
08.11.15	24,00	*	104,48	75,58	28,90	65,50	40,40	25,11	5,50	3,60	1,96	28,11	0,00	0,00	28,67	0,00	28,67	-	65,30	0,00	1,84			3,80
09.11.15	24,00	*	101,02	76,30	24,73	64,83	40,35	24,48	5,50	3,60	1,92	23,89	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	64,86	0,00	1,55			3,48
10.11.15	24,00	*	100,27	76,44	23,83	65,50	40,98	24,53	5,50	3,60	1,94	22,94	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	65,36	0,00	1,50			3,44
11.11.15	24,00	*	101,15	75,90	25,25	65,18	40,68	24,50	5,50	3,60	1,92	24,37	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	65,05	0,00	1,59			3,51
12.11.15	24,00	*	100,75	75,79	24,95	64,87	40,42	24,45	5,50	3,60	1,91	24,17	0,00	0,00	24,64	0,00	24,64	-	64,74	0,00	1,57			3,48
13.11.15	24,00	*	102,89	75,78	27,11	64,94	40,25	24,68	5,50	3,60	1,93	26,29	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-	64,84	0,00	1,71			3,64
14.11.15	24,00	*	101,73	75,42	26,31	64,47	39,88	24,59	5,50	3,60	1,92	25,39	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	-	64,36	0,00	1,64			3,56
15.11.15	24,00	*	102,87	73,61	29,26	64,32	39,36	24,96	5,50	3,60	1,91	28,23	0,00	0,00	28,77	0,00	28,77	-	64,05	0,00	1,81			3,72
16.11.15	24,00	*	99,37	74,30	25,07	65,29	39,35	25,94	5,50	3,60	1,99	24,08	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	-	65,53	0,00	1,58			3,57
17.11.15	24,00	*	100,26	75,02	25,25	69,41	41,41	28,01	5,50	3,60	2,17	24,45	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	-	69,18	0,00	1,69			3,86
18.11.15	24,00	*	100,59	75,11	25,48	70,40	42,04	28,36	5,50	3,60	2,19	24,71	0,00	0,00	25,27	0,00	25,27	-	70,41	0,00	1,74			3,93
19.11.15	24,00	*	98,87	75,51	23,37	71,05	42,64	28,40	5,50	3,60	2,22	22,47	0,00	0,00	22,98	0,00	22,98	-	70,73	0,00	1,59			3,81
20.11.15	24,00	*	30,23	44,87	-14,64	64,02	44,12	19,90	5,50	3,60	0,00	30,79	0,00	0,00	31,09	0,00	31,09	-	44,84	0,00	1,38			1,38
21.11.15	24,00	*	73,66	52,89	20,77	66,74	39,30	27,44	5,50	3,60	1,18	27,32	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	-	60,91	0,00	1,66			2,84
22.11.15	24,00	*	101,05	74,15	26,89	71,45	41,81	29,64	5,50	3,60	2,28	25,96	0,00	0,00	26,57	0,00	26,57	-	71,00	0,00	1,84			4,12
23.11.15	24,00	*	101,30	75,78	25,51	72,50	42,60	29,90	5,50	3,60	2,34	24,57	0,00	0,00	25,16	0,00	25,16	-	72,36	0,00	1,78			4,12
Среднее	24,00	-	98,68	74,35	24,33	66,21	40,88	25,33	5,50	3,60	1,91	25,19	-	-	25,69	-	25,69	-	65,32	-	1,64	-	-	3,55
Итого	744,00		3058,94	2304,81	754,14						59,16	780,87	0,00	0,00	796,37	0,00	796,37	0,00			50,88	0,00	0,00	110,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.15 17:00	14269,00	11162,92	3159,43	0,00	3222,41	0,00	302,80	206,71	-
	24.11.15 06:00	14323,12	11204,06	3171,93	0,00	3235,22	0,00	305,01	207,62	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -3,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **796,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.

печать энергосбыта