Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 43959
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

16,39

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	*	128,90	98,87	30,03	57,45	39,18	18,27	5,20	3,40	1,56	34,29	0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	-	57,57	0,00	1,98			3,54
25.10.15	24,00	*	129,53	100,13	29,40	66,99	44,04	22,95	5,20	3,40	2,03	33,72	0,00	0,00	34,41	0,00	34,41	-	66,47	0,00	2,24			4,27
26.10.15	24,00	*	133,38	106,21	27,17	67,18	44,88	22,31	5,20	3,40	2,14	30,73	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37	-	67,06	0,00	2,06			4,20
27.10.15	24,00	*	131,68	104,90	26,77	66,31	44,26	22,04	5,20	3,40	2,11	30,12	0,00	0,00	30,72	0,00	30,72	-	65,91	0,00	1,99			4,09
28.10.15	24,00	*	132,81	103,96	28,85	66,36	43,56	22,80	5,20	3,40	2,13	32,60	0,00	0,00	33,26	0,00	33,26	-	66,16	0,00	2,16			4,29
29.10.15	24,00	*	126,76	100,12	26,64	65,88	42,73	23,15	5,20	3,40	2,10	30,09	0,00	0,00	30,69	0,00	30,69	-	65,62	0,00	1,98			4,08
30.10.15	24,00	*	127,83	101,48	26,35	66,66	43,45	23,21	5,20	3,40	2,14	29,71	0,00	0,00	30,32	0,00	30,32	-	66,32	0,00	1,97			4,12
31.10.15	24,00	*	126,72	100,06	26,66	65,91	42,69	23,22	5,20	3,40	2,10	30,24	0,00	0,00	30,84	0,00	30,84	-	65,51	0,00	1,98			4,09
01.11.15	24,00	*	128,82	100,39	28,44	66,66	43,46	23,19	5,20	3,40	2,09	32,28	0,00	0,00	32,93	0,00	32,93	-	66,14	0,00	2,14			4,23
02.11.15	24,00	*	129,46	101,46	28,00	67,36	44,34	23,02	5,20	3,40	2,10	31,75	0,00	0,00	32,41	0,00	32,41	-	67,04	0,00	2,13			4,23
03.11.15	24,00	*	128,98	101,81	27,17	67,36	44,64	22,72	5,20	3,40	2,08	30,76	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	-	67,04	0,00	2,06			4,15
04.11.15	24,00	*	129,51	101,52	27,99	67,70	44,73	22,96	5,20	3,40	2,09	31,73	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40	-	67,35	0,00	2,14			4,23
05.11.15	24,00	*	128,47	101,87	26,59	67,77	44,52	23,25	5,20	3,40	2,14	30,27	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	-	67,33	0,00	2,04			4,18
06.11.15	24,00	*	127,23	101,29	25,93	66,98	43,77	23,20	5,20	3,40	2,13	29,37	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98	-	66,62	0,00	1,96			4,09
07.11.15	24,00	*	127,72	100,89	26,83	66,67	43,43	23,23	5,20	3,40	2,13	30,32	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94	-	66,28	0,00	2,01			4,14
08.11.15	24,00	*	129,61	100,48	29,13	66,24	43,25	22,99	5,20	3,40	2,08	32,87	0,00	0,00	33,53	0,00	33,53	-	65,80	0,00	2,16			4,25
09.11.15	24,00	*	127,09	100,88	26,22	65,57	43,12	22,45	5,20	3,40	2,05	29,60	0,00	0,00	30,19	0,00	30,19	-	65,31	0,00	1,93			3,99
10.11.15	24,00	*	127,43	100,88	26,55	66,26	43,67	22,59	5,20	3,40	2,06	30,04	0,00	0,00	30,64	0,00	30,64	-	65,87	0,00	1,98			4,04
11.11.15	24,00	*	125,14	100,50	24,64	65,93	43,37	22,56	5,20	3,40	2,08	27,69	0,00	0,00	28,24	0,00	28,24	-	65,54	0,00	1,82			3,90
12.11.15	24,00	*	128,46	99,97	28,49	65,61	43,18	22,43	5,20	3,40	2,01	32,25	0,00	0,00	32,89	0,00	32,89	-	65,28	0,00	2,11			4,12
13.11.15	24,00	*	127,08	100,10	26,98	65,66	43,13	22,54	5,20	3,40	2,05	30,44	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04	-	65,28	0,00	1,99			4,03
14.11.15	24,00	*	128,09	99,63	28,46	65,21	42,79	22,42	5,20	3,40	1,99	32,43	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	-	64,83	0,00	2,10			4,10
15.11.15	24,00	*	128,96	97,62	31,33	65,08	42,26	22,82	5,20	3,40	1,95	35,83	0,00	0,00	36,53	0,00	36,53	-	64,69	0,00	2,32			4,27
16.11.15	24,00	*	125,98	98,20	27,78	66,12	42,42	23,71	5,20	3,40	2,07	31,64	0,00	0,00	32,29	0,00	32,29	-	66,18	0,00	2,10			4,17
17.11.15	24,00	*	129,25	98,99	30,27	70,28	44,59	25,70	5,20	3,40	2,26	34,54	0,00	0,00	35,32	0,00	35,32	-	69,98	0,00	2,42			4,68
18.11.15	24,00	*	126,63	99,28	27,36	71,27	45,18	26,09	5,20	3,40	2,33	31,16	0,00	0,00	31,88	0,00	31,88	-	71,13	0,00	2,22			4,55
19.11.15	24,00	*	125,53	99,48	26,05	71,91	45,77	26,14	5,20	3,40	2,38	29,33	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	-	71,43	0,00	2,10			4,48
20.11.15	24,00	*	48,75	43,50	5,25	60,31	46,45	13,86	5,20	3,40	0,00	38,70	0,00	0,00	39,08	0,00	39,08	-	44,53	0,00	1,72			1,72
21.11.15	24,00	*	96,59	69,44	27,15	66,73	42,51	24,22	5,20	3,40	1,15	40,30	0,00	0,00	40,98	0,00	40,98	-	58,13	0,00	2,34			3,49
22.11.15	24,00	*	133,30	98,64	34,66	72,31	45,02	27,30	5,20	3,40	2,42	38,76	0,00	0,00	39,68	0,00	39,68	-	71,91	0,00	2,79			5,21
23.11.15	24,00	*	127,40	100,72	26,67	73,39	45,98	27,41	5,20	3,40	2,56	29,61	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	-	73,04	0,00	2,16			4,73
Среднее	24,00	-	124,94	97,85	27,09	66,81	43,75	23,06	5,20	3,40	2,02	32,04	-	-	32,68	-	32,68	-	65,72	-	2,10	-	-	4,12
Итого	744,00		3873,08	3033,26	839,82						62,55	993,14	0,00	0,00	1013,12	0,00	1013,12	0,00			65,09	0,00	0,00	127,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	29855,45	22015,93	9049,29	0,00	9223,96	0,00	924,80	581,24	-
	24.11.15 03:00	33729,01	25049,19	10042,94	0,00	10237,63	0,00	1051,86	646,43	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 44 С = 4,37 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1013,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___»

Гвс > дог нагр