Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	*	102,63	78,18	24,45	57,29	34,30	22,99	5,30	3,40	1,80	24,45	0,00	0,00	24,83	0,00	24,83	-	57,24	0,00	1,40			3,20
25.10.15	25,00	*	107,12	82,70	24,43	67,11	38,09	29,02	5,30	3,40	2,45	23,95	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	-	66,58	0,00	1,60			4,04
26.10.15	24,00	*	104,70	84,00	20,71	67,40	38,99	28,41	5,30	3,40	2,42	20,31	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	67,30	0,00	1,37			3,79
27.10.15	24,00	*	103,23	83,21	20,02	66,50	38,46	28,04	5,30	3,40	2,37	19,58	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	66,08	0,00	1,29			3,67
28.10.15	24,00	*	105,60	84,50	21,11	66,58	37,93	28,65	5,30	3,40	2,46	20,67	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	66,32	0,00	1,37			3,83
29.10.15	24,00	*	105,89	85,27	20,62	66,11	37,70	28,41	5,30	3,40	2,46	20,20	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	65,87	0,00	1,33			3,79
30.10.15	24,00	*	106,36	86,45	19,90	66,88	38,36	28,52	5,30	3,40	2,50	19,60	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	66,53	0,00	1,30			3,80
31.10.15	24,00	*	109,01	85,34	23,67	66,15	37,58	28,57	5,30	3,40	2,46	23,51	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	-	65,82	0,00	1,55			4,01
01.11.15	24,00	*	108,35	85,87	22,48	66,90	38,52	28,38	5,30	3,40	2,46	22,28	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	-	66,46	0,00	1,48			3,95
02.11.15	24,00	*	107,38	86,75	20,63	67,59	39,57	28,02	5,30	3,40	2,45	20,44	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	67,24	0,00	1,38			3,83
03.11.15	24,00	*	107,17	86,96	20,22	67,59	39,94	27,65	5,30	3,40	2,43	19,97	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	67,30	0,00	1,35			3,78
04.11.15	24,00	*	108,32	86,81	21,51	67,93	40,05	27,88	5,30	3,40	2,44	21,32	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	67,62	0,00	1,44			3,89
05.11.15	24,00	*	108,45	87,06	21,39	67,99	39,80	28,18	5,30	3,40	2,48	21,26	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	67,51	0,00	1,44			3,91
06.11.15	24,00	*	107,04	86,62	20,42	67,20	38,78	28,42	5,30	3,40	2,48	20,26	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	66,86	0,00	1,36			3,84
07.11.15	24,00	*	107,11	86,24	20,87	66,87	38,29	28,58	5,30	3,40	2,49	20,72	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	66,39	0,00	1,38			3,86
08.11.15	24,00	*	108,36	86,04	22,32	66,46	38,32	28,14	5,30	3,40	2,44	22,23	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	66,02	0,00	1,47			3,91
09.11.15	24,00	*	107,62	86,20	21,42	65,79	38,28	27,50	5,30	3,40	2,39	21,30	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	65,52	0,00	1,40			3,78
10.11.15	24,00	*	107,76	86,24	21,52	66,48	38,79	27,68	5,30	3,40	2,41	21,38	0,00	0,00	21,81	0,00	21,81	-	66,08	0,00	1,41			3,82
11.11.15	24,00	*	106,95	85,80	21,14	66,14	38,54	27,60	5,30	3,40	2,38	21,08	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	65,75	0,00	1,39			3,77
12.11.15	24,00	*	106,97	85,69	21,28	65,82	38,35	27,48	5,30	3,40	2,37	21,19	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	65,44	0,00	1,39			3,76
13.11.15	24,00	*	105,29	85,91	19,39	65,89	38,27	27,62	5,30	3,40	2,39	19,28	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	65,48	0,00	1,26			3,65
14.11.15	24,00	*	106,61	85,45	21,16	65,43	37,91	27,52	5,30	3,40	2,37	21,11	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	65,04	0,00	1,37			3,74
15.11.15	24,00	*	109,34	83,89	25,45	65,28	37,45	27,84	5,30	3,40	2,35	25,50	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	-	64,87	0,00	1,66			4,00
16.11.15	24,00	*	106,02	84,25	21,77	66,34	37,31	29,03	5,30	3,40	2,45	21,81	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	66,32	0,00	1,45			3,89
17.11.15	24,00	*	104,79	85,25	19,54	70,51	39,12	31,39	5,30	3,40	2,69	19,55	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	70,13	0,00	1,37			4,06
18.11.15	24,00	*	104,75	84,99	19,75	71,50	39,93	31,57	5,30	3,40	2,71	19,46	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	71,28	0,00	1,39			4,10
19.11.15	24,00	*	104,60	85,35	19,25	72,13	40,39	31,74	5,30	3,40	2,73	19,17	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	71,55	0,00	1,37			4,10
20.11.15	24,00	*	37,54	47,22	-9,69	62,26	44,20	18,06	5,30	3,40	0,00	28,90	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21	-	46,73	0,00	1,35			1,35
21.11.15	24,00	*	75,45	60,26	15,19	69,08	37,81	31,27	5,30	3,40	1,48	22,75	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	-	64,05	0,00	1,46			2,94
22.11.15	24,00	*	107,00	83,87	23,14	72,59	39,38	33,20	5,30	3,40	2,80	23,06	0,00	0,00	23,61	0,00	23,61	-	72,22	0,00	1,67			4,47
23.11.15	24,00	*	106,77	85,23	21,54	73,68	40,26	33,43	5,30	3,40	2,87	21,37	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	73,50	0,00	1,57			4,44
Среднее	24,03	-	103,36	83,15	20,21	67,14	38,73	28,41	5,30	3,40	2,35	21,54	-	-	21,97	-	21,97	-	66,16	-	1,42	-	-	3,77
Итого	745,00		3204,19	2577,61	626,58						72,98	667,64	0,00	0,00	681,17	0,00	681,17	0,00			44,00	0,00	0,00	116,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	70772,80	54886,07	15694,08	0,00	16045,87	0,00	2385,15	1089,87	-
	24.11.15 07:00	73997,44	57482,54	16363,23	0,00	16728,61	0,00	2501,89	1134,02	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **681,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯБРЯ 2015
«»