Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,2338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 100,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0 0,0888 35,9

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11		66,10	-	1,37	-	-	3,41
25.10.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11		66,10	-	1,37	-	-	3,41
26.10.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11		66,10	-	1,37	-	-	3,41
27.10.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	16,5,50	-	21,11	-	21,11		66,10	-	1,37	-	-	3,41
28.10.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	16,8,88	66,10	-	1,37	10,96	-	3,41
29.10.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
30.10.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
31.10.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
01.11.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
02.11.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
03.11.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
04.11.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
05.11.15	24,00	-	112,51	92,78	19,73	66,83	44,21	22,62	7,00	5,00	2,07	20,37	-	-	20,80	-	20,80	-	66,54	-	1,36			3,42
06.11.15	24,00	-	109,99	92,83	17,16	66,01	43,52	22,49	7,00	5,00	2,05	17,73	-	-	18,11	-	18,11	-	65,75	-	1,17			3,22
07.11.15	24,00	-	111,92	91,74	20,18	65,71	42,95	22,76	7,00	5,00	2,07	20,67	-	-	21,06	-	21,06	-	65,45	-	1,35			3,42
08.11.15	24,00	-	113,71	90,74	22,97	65,30	42,79	22,51	7,00	5,00	2,01	23,57	-	-	24,03	-	24,03	-	65,01	-	1,54			3,54
09.11.15	24,00	-	111,88	91,96	19,92	64,70	42,76	21,94	7,00	5,00	1,97	20,62	-	-	21,04	-	21,04	-	64,55	-	1,33			3,31
10.11.15	24,00	-	111,36	92,15	19,21	65,35	43,30	22,05	7,00	5,00	1,99	19,91	-	-	20,29	-	20,29	-	65,12	-	1,30			3,29
11.11.15	24,00	-	111,16	91,50	19,66	64,99	42,87	22,12	7,00	5,00	1,99	20,34	-	-	20,73	-	20,73	-	64,71	-	1,32			3,31
12.11.15	24,00	-	110,22	91,15	19,07	64,66	42,56	22,10	7,00	5,00	1,98	19,70	-	-	20,07	-	20,07	-	64,40	-	1,27			3,25
13.11.15	24,00	-	111,06	91,26	19,80	64,73	42,56	22,17	7,00	5,00	1,99	20,40	-	-	20,80	-	20,80	-	64,48	-	1,32			3,31
14.11.15	24,00	-	111,26	90,68	20,58	64,31	42,22	22,09	7,00	5,00	1,97	21,18	-	-	21,57	-	21,57	-	64,07	-	1,36			3,33
15.11.15	24,00	-	110,10	88,38	21,72	64,14	41,74	22,40	7,00	5,00	1,95	22,19	-	-	22,61	-	22,61	-	63,83	-	1,42			3,37
16.11.15	24,00	-	110,02	89,62	20,40	65,27	41,83	23,44	7,00	5,00	2,07	20,84	-	-	21,27	-	21,27	-	65,46	-	1,37			3,43
17.11.15	24,00	-	111,34	90,59	20,75	69,19	43,93	25,26	7,00	5,00	2,26	21,21	-	-	21,66	-	21,66	-	68,97	-	1,47			3,73
18.11.15	24,00	-	109,04	90,96	18,08	70,20	44,74	25,46	7,00	5,00	2,29	18,54	-	-	18,98	-	18,98	-	70,11	-	1,30			3,59
19.11.15	24,00	-	109,79	91,04	18,75	70,78	45,29	25,49	7,00	5,00	2,28	19,40	-	-	19,84	-	19,84	-	70,41	-	1,37			3,65
20.11.15	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
21.11.15	24,00	-	85,26	65,20	20,06	67,10	41,62	25,48	7,00	5,00	1,52	23,26	-	-	23,71	-	23,71	-	64,06	-	1,49			3,01
22.11.15	24,00	-	110,66	90,26	20,40	71,13	44,61	26,52	7,00	5,00	2,30	21,76	-	-	22,24	-	22,24	-	70,85	-	1,54			3,85
23.11.15	24,00		109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
Среднее	24,00	-	109,49	89,58	19,91	66,49	43,15	23,35	7,00	5,00	2,04	20,69	-	-	21,11	-	21,11	-	66,10	-	1,37	-	-	3,41
Итого	744,00		3394,10	2776,94	617,16						63,39	641,32	0,00	0,00	654,30	0,00	654,30	0,00			42,39	0,00	0,00	105,78

47,8 485,42 31,43 78,5

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: -2,09
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = ~~2,82~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~102,96~~ Гкал; 76,47
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~654,30~~ куб.м. 485,42

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____»

Акт 44 с 1.11.15 27,28