

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Исполнитель: Обуховский 3-д

Вычислитель: СТП-941 № 36498
 Подающ. тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
 Обрат. тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
 Тр.шриг. ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
 Тр.подлигк(M5): расходомер: Gmin= Gmax=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*K2*(T2-T3) лет: Q=M1*(T1-T2)*K2*(T2-T3)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтепл.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтепл.пот.= Qгвс=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qтепл.пот.= Qгвс=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015 Qтепл.пот.= Qгвс=0

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Приборы УУТЗ поверены до
 Термометр: КТТТР-05
 Термометр: КТТТР-05
 Термометр: КТТТР-05
 Термометр: КТТТР-05

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Дата	Ti	T2	T1	T	M1	M2	dM	T	C	T1	T2	C	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	Учет ГВС (TB-2)			Контрольные данные			Общие теллопотр-е																	
																			V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4		Qгвс общ.	Qгвс исл.	Qгвс гвс	Гкал.	Гкал.	Гкал.											
24.10.15	24.00	*	124.13	3.04	56.30	36.28	20.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60																	
25.10.15	25.00	*	131.36	3.37	65.86	40.29	25.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50																	
26.10.15	24.00	*	133.02	3.32	66.11	41.30	24.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44																	
27.10.15	24.00	*	131.96	3.38	65.62	41.13	24.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38																	
28.10.15	24.00	*	130.59	3.29	65.40	40.58	24.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38																	
30.10.15	24.00	*	125.95	3.33	65.03	39.85	25.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38																	
31.10.15	24.00	*	127.56	3.38	65.76	40.16	25.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31																	
01.11.15	24.00	*	126.46	3.38	65.10	39.69	25.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35																	
02.11.15	24.00	*	127.14	3.40	65.79	40.26	25.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39																	
03.11.15	24.00	*	128.05	3.43	66.42	40.97	25.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40																	
04.11.15	24.00	*	128.25	3.43	66.42	41.35	25.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36																	
05.11.15	24.00	*	128.40	3.43	66.78	41.66	25.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,37																	
06.11.15	24.00	*	128.69	3.43	66.89	41.74	25.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38																	
07.11.15	24.00	*	127.94	3.46	66.13	41.15	24.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38																	
08.11.15	24.00	*	127.37	3.38	65.83	40.78	25.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34																	
09.11.15	24.00	*	127.58	3.38	65.43	40.43	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33																	
10.11.15	24.00	*	127.45	3.39	64.69	40.08	24.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33																	
11.11.15	24.00	*	127.45	3.37	65.36	40.36	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33																	
12.11.15	24.00	*	126.79	3.35	65.08	40.18	24.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33																	
13.11.15	24.00	*	126.68	3.33	64.77	39.97	24.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30																	
14.11.15	24.00	*	126.98	3.44	64.83	39.91	24.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28																	
15.11.15	24.00	*	126.59	3.32	64.37	39.48	24.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30																	
16.11.15	24.00	*	125.06	3.26	64.23	39.09	25.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33																	
17.11.15	24.00	*	124.90	3.27	64.91	38.94	25.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28																	
18.11.15	24.00	*	126.12	3.35	69.15	40.54	28.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29																	
19.11.15	24.00	*	125.84	3.35	70.04	40.98	29.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,28																	
20.11.15	24.00	*	126.03	3.36	70.83	41.61	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38																	
21.11.15	24.00	*	34.56	0.15	66.70	40.81	25.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75																	
22.11.15	24.00	*	85.03	1.34	66.20	37.89	28.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80																	
23.11.15	24.00	*	124.12	2.60	71.12	41.06	30.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,83																	
Среднее	24.03	-	125.57	2.95	72.10	41.63	30.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90																	
Итого	745.00	-	3813.56	97.76	66.11	40.33	25.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46																	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	V4(M3)	V3(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
14.04.15 00:00	14.04.15 00:00	62758-4Б	61340-38	61340-38	-	-	1864,90	1864,90	1864,90
Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: Итого по приборам учета: с учетом корректировок									

4,4 °C = 0,00 Гкал;
102,23 Гкал;
 куб. м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

 Ответственный за прибор учета

Генеральный директор
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление по приборам учета
 Энергосбыт
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 30 НОЯ 2015.