Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор:

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 36954

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-1115.txt

Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Txв, гр.С= 4,98

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00		149,75	150,56	-0,81	65,23	42,85	22,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
25.10.15	25,00		155,80	156,56	-0,76	65,74	43,28	22,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
26.10.15	24,00		149,33	150,02	-0,70	65,86	43,42	22,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
27.10.15	24,00		148,27	148,93	-0,66	65,76	43,08	22,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
28.10.15	24,00		147,66	148,28	-0,62	65,52	42,52	22,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
29.10.15	24,00		147,78	148,36	-0,59	65,30	42,34	22,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
30.10.15	24,00		148,06	148,67	-0,61	64,91	42,27	22,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
31.10.15	24,00		147,44	148,07	-0,63	63,89	41,50	22,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
01.11.15	24,00		147,79	148,44	-0,65	64,02	41,91	22,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
02.11.15	24,00		148,09	148,68	-0,59	65,16	42,85	22,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
03.11.15	24,00		147,94	148,52	-0,58	65,64	43,32	22,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
04.11.15	24,00		148,00	148,57	-0,57	65,70	43,47	22,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
05.11.15	24,00		147,34	147,90	-0,56	65,44	43,14	22,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
06.11.15	24,00		146,92	147,49	-0,58	64,56	42,39	22,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
07.11.15	24,00		146,97	147,56	-0,59	64,39	42,05	22,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
08.11.15	24,00		146,79	147,39	-0,60	64,24	41,84	22,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
09.11.15	24,00		146,79	147,40	-0,61	65,36	42,48	22,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
10.11.15	24,00		147,10	147,82	-0,72	66,03	42,91	23,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
11.11.15	24,00		148,19	148,96	-0,77	65,34	42,72	22,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
12.11.15	24,00		148,98	149,76	-0,78	65,12	42,64	22,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
13.11.15	24,00		148,55	149,26	-0,71	65,33	42,67	22,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
14.11.15	24,00		148,52	149,19	-0,67	65,17	42,20	22,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
15.11.15	24,00		148,34	148,93	-0,58	67,97	43,36	24,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
16.11.15	24,00		148,36	148,92	-0,56	67,87	43,20	24,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
17.11.15	24,00		148,55	149,09	-0,55	67,93	43,08	24,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
18.11.15	24,00		149,12	149,67	-0,55	68,93	43,65	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
19.11.15	24,00		149,59	150,10	-0,51	70,28	44,55	25,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
20.11.15	24,00		149,68	150,16	-0,48	70,92	45,05	25,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
21.11.15	24,00		149,57	150,04	-0,47	70,91	45,18	25,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
22.11.15	24,00		148,93	149,39	-0,46	70,60	44,82	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
23.11.15	24,00		149,01	149,45	-0,44	72,08	45,39	26,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
Среднее	24,03	-	148,49	149,10	-0,61	66,49	43,10	23,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
Итого	745,00		4603,21	4622,16	-18,94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	107,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 107,03 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 107,03 Гкал;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ГРК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__» 30 НОЯ 2015

печать энергосбыта