Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор: 9053.038.1

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206478

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-1115.txt

Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

31,61

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	152,37	124,26	28,11	58,03	38,41	19,62	7,00	5,00	2,24	31,26	-	-	31,78	-	31,78	-	58,51	-	1,83			4,07
25.10.15	24,00	-	156,74	125,33	31,41	67,29	43,15	24,14	7,00	5,00	2,85	34,03	-	-	34,72	-	34,72	-	67,21	-	2,29			5,14
26.10.15	24,00	-	90,26	97,76	-7,50	66,31	43,77	22,54	7,00	5,00	0,02	32,16	-	-	32,61	-	32,61	-	53,92	-	1,74			1,72
27.10.15	24,00	-	102,34	118,53	-16,19	54,02	41,76	12,26	7,00	5,00	1,13	34,13	-	-	34,56	-	34,56	-	50,48	-	1,72			0,59
28.10.15	24,00	-	159,57	132,48	27,09	66,69	42,60	24,09	7,00	5,00	2,95	30,63	-	-	31,23	-	31,23	-	66,93	-	2,05			5,00
29.10.15	24,00	-	153,02	127,42	25,60	66,17	42,13	24,04	7,00	5,00	2,85	28,73	-	-	29,30	-	29,30	-	66,36	-	1,91			4,76
30.10.15	24,00	-	154,57	129,03	25,54	66,95	42,76	24,19	7,00	5,00	2,92	28,45	-	-	29,06	-	29,06	-	67,06	-	1,91			4,83
31.10.15	24,00	-	153,21	127,92	25,29	66,20	42,22	23,98	7,00	5,00	2,89	28,05	-	-	28,63	-	28,63	-	66,23	-	1,86			4,74
01.11.15	24,00	-	155,76	128,43	27,33	66,98	43,06	23,92	7,00	5,00	2,90	30,00	-	-	30,62	-	30,62	-	66,96	-	2,01			4,90
02.11.15	24,00	-	151,72	129,62	22,10	67,66	43,98	23,68	7,00	5,00	2,89	24,71	-	-	25,25	-	25,25	-	67,75	-	1,68			4,57
03.11.15	24,00	-	154,85	129,67	25,18	67,67	44,22	23,45	7,00	5,00	2,86	27,87	-	-	28,45	-	28,45	-	67,81	-	1,89			4,75
04.11.15	24,00	-	154,46	129,69	24,77	67,97	44,59	23,38	7,00	5,00	2,85	27,46	-	-	28,02	-	28,02	-	68,04	-	1,87			4,72
05.11.15	24,00	-	154,97	129,98	24,99	68,04	44,17	23,87	7,00	5,00	2,92	27,64	-	-	28,24	-	28,24	-	68,07	-	1,88			4,81
06.11.15	24,00	-	152,58	129,29	23,29	67,26	43,38	23,88	7,00	5,00	2,91	25,86	-	-	26,41	-	26,41	-	67,34	-	1,74			4,66
07.11.15	24,00	-	151,44	128,86	22,58	66,92	42,92	24,00	7,00	5,00	2,93	25,00	-	-	25,52	-	25,52	-	66,88	-	1,67			4,61
08.11.15	24,00	-	158,21	128,60	29,61	66,47	42,74	23,73	7,00	5,00	2,88	32,23	-	-	32,87	-	32,87	-	66,40	-	2,14			5,02
09.11.15	24,00	-	153,19	128,74	24,45	65,91	42,54	23,37	7,00	5,00	2,84	26,92	-	-	27,48	-	27,48	-	66,12	-	1,78			4,62
10.11.15	24,00	-	155,65	128,51	27,14	66,55	42,98	23,57	7,00	5,00	2,86	29,71	-	-	30,29	-	30,29	-	66,63	-	1,98			4,84
11.11.15	24,00	-	154,25	128,08	26,17	66,20	42,80	23,40	7,00	5,00	2,83	28,70	-	-	29,28	-	29,28	-	66,26	-	1,90			4,73
12.11.15	24,00	-	154,80	127,91	26,89	65,87	42,57	23,30	7,00	5,00	2,82	29,38	-	-	29,97	-	29,97	-	65,92	-	1,94			4,75
13.11.15	24,00	-	155,57	128,17	27,40	65,94	42,55	23,39	7,00	5,00	2,84	29,89	-	-	30,47	-	30,47	-	65,97	-	1,97			4,81
14.11.15	24,00	-	155,47	127,70	27,77	65,49	42,07	23,42	7,00	5,00	2,83	30,30	-	-	30,91	-	30,91	-	65,51	-	1,98			4,81
15.11.15	24,00	-	158,70	125,86	32,84	65,33	41,68	23,65	7,00	5,00	2,81	35,45	-	-	36,17	-	36,17	-	65,31	-	2,32			5,12
16.11.15	24,00	-	153,43	125,98	27,45	66,64	41,76	24,88	7,00	5,00	2,95	29,94	-	-	30,57	-	30,57	-	67,21	-	2,01			4,97
17.11.15	24,00	-	151,70	127,14	24,56	70,59	43,81	26,78	7,00	5,00	3,24	26,94	-	-	27,57	-	27,57	-	70,67	-	1,90			5,14
18.11.15	24,00	-	151,38	126,93	24,45	71,65	44,47	27,18	7,00	5,00	3,28	26,84	-	-	27,48	-	27,48	-	71,92	-	1,93			5,21
19.11.15	24,00	-	151,46	127,15	24,31	72,19	45,09	27,10	7,00	5,00	3,27	26,81	-	-	27,44	-	27,44	-	72,11	-	1,93			5,20
20.11.15	24,00	-	42,65	71,07	-28,42	63,81	46,89	16,92	7,00	5,00	0,00	34,28	-	-	34,67	-	34,67	-	49,23	-	1,69			1,69
21.11.15	24,00	-	115,02	93,07	21,95	69,82	42,35	27,47	7,00	5,00	1,97	31,80	-	-	32,49	-	32,49	-	66,98	-	2,13			4,10
22.11.15	24,00	-	154,57	125,09	29,48	72,66	44,69	27,97	7,00	5,00	3,32	32,08	-	-	32,85	-	32,85	-	72,73	-	2,33			5,65
23.11.15	24,00	-	150,57	127,44	23,13	73,83	45,44	28,39	7,00	5,00	3,40	26,04	-	-	26,69	-	26,69	-	74,01	-	1,93			5,33
Среднее	24,00	-	145,63	123,73	21,90	66,87	43,15	23,73	7,00	5,00	2,65	29,46	-	-	30,05	-	30,05	-	65,89	-	1,93	-	-	4,51
Итого	744,00		4514,48	3835,71	678,77						82,23	913,29	0,00	0,00	931,60	0,00	931,60	0,00			59,91	0,00	0,00	139,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	7001,01	5216,02	2239,32	-	2285,47	-	172,91	-	-
	24.11.15 07:00	11550,79	9084,05	3156,26	-	3220,81	-	311,61	-	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -4,02 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,82** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **931,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 30 НОЯ 2015

«___» _____ г.