Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 68774
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	0,00	*	149,94	149,16	0,78	66,36	41,89	24,47	-	-	-							-	-	-	-			3,71
25.10.15	0,00	*	154,71	153,91	0,80	66,87	42,30	24,57	-	-	-							-	-	-	-			3,84
26.10.15	0,00	*	149,41	148,65	0,76	67,00	42,52	24,48	-	-	-							-	-	-	-			3,70
27.10.15	0,00	*	148,34	147,58	0,76	66,89	42,14	24,75	-	-	-							-	-	-	-			3,71
28.10.15	0,00	*	147,71	146,96	0,75	66,66	41,65	25,01	-	-	-							-	-	-	-			3,73
29.10.15	0,00	*	147,81	147,05	0,77	66,44	41,37	25,08	-	-	-							-	-	-	-			3,74
30.10.15	0,00	*	148,12	147,37	0,75	66,04	41,27	24,77	-	-	-							-	-	-	-			3,71
31.10.15	0,00	*	147,56	146,81	0,74	65,00	40,50	24,50	-	-	-							-	-	-	-			3,65
01.11.15	0,00	*	147,94	147,19	0,75	65,12	40,80	24,33	-	-	-							-	-	-	-			3,63
02.11.15	0,00	*	148,16	147,43	0,74	66,30	41,70	24,60	-	-	-							-	-	-	-			3,68
03.11.15	0,00	*	147,99	147,27	0,71	66,80	42,22	24,58	-	-	-							-	-	-	-			3,67
04.11.15	0,00	*	148,09	147,37	0,72	66,83	42,41	24,42	-	-	-							-	-	-	-			3,65
05.11.15	0,00	*	147,39	146,67	0,72	66,56	42,16	24,40	-	-	-							-	-	-	-			3,63
06.11.15	0,00	*	146,91	146,20	0,71	65,68	41,43	24,25	-	-	-							-	-	-	-			3,60
07.11.15	0,00	*	146,94	146,22	0,72	65,52	41,05	24,47	-	-	-							-	-	-	-			3,63
08.11.15	0,00	*	146,77	146,06	0,71	65,37	40,88	24,49	-	-	-							-	-	-	-			3,63
09.11.15	0,00	*	146,71	146,01	0,71	66,52	41,47	25,05	-	-	-							-	-	-	-			3,71
10.11.15	0,00	*	147,06	146,42	0,64	67,20	41,95	25,25	-	-	-							-	-	-	-			3,74
11.11.15	0,00	*	148,17	147,53	0,64	66,47	41,83	24,64	-	-	-							-	-	-	-			3,68
12.11.15	0,00	*	148,97	148,32	0,65	66,23	41,72	24,51	-	-	-							-	-	-	-			3,68
13.11.15	0,00	*	148,53	147,84	0,68	66,46	41,75	24,71	-	-	-							-	-	-	-			3,70
14.11.15	0,00	*	148,52	147,81	0,71	66,31	41,41	24,90	-	-	-							-	-	-	-			3,73
15.11.15	0,00	*	148,32	147,56	0,76	69,18	42,48	26,71	-	-	-							-	-	-	-			4,00
16.11.15	0,00	*	148,29	147,52	0,78	69,08	42,20	26,88	-	-	-							-	-	-	-			4,02
17.11.15	0,00	*	148,49	147,70	0,79	69,16	42,12	27,05	-	-	-							-	-	-	-			4,06
18.11.15	0,00	*	149,06	148,26	0,80	69,89	42,46	27,44	-	-	-							-	-	-	-			4,13
19.11.15	0,00	*	149,51	148,69	0,82	71,53	43,49	28,04	-	-	-							-	-	-	-			4,23
20.11.15	0,00	*	149,59	148,77	0,83	72,20	44,06	28,14	-	-	-							-	-	-	-			4,25
21.11.15	0,00	*	149,53	148,69	0,84	72,17	44,13	28,04	-	-	-							-	-	-	-			4,24
22.11.15	0,00	*	148,94	148,05	0,89	71,86	43,52	28,34	-	-	-							-	-	-	-			4,27
23.11.15	0,00	*	148,95	148,07	0,87	73,40	44,10	29,31	-	-	-							-	-	-	-			4,41
Среднее	-	-	148,47	147,71	0,75	67,65	42,10	25,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,83
Итого	0,00		4602,42	4579,13	23,29						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	118,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 118,77 Гкал;
куб.м.

Наладить работу
системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
____________________ /__________

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____» ______________ г.