Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор: 10026.038.1

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-1115.txt

Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Txв, гр.С= 4,4

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	110,57	93,66	16,91	57,67	41,55	16,12	7,00	5,00	1,57	15,88	-	-	16,12	-	16,12	-	57,98	-	0,92			2,49
25.10.15	24,00	-	109,01	94,93	14,08	67,40	47,28	20,12	7,00	5,00	2,00	12,87	-	-	13,10	-	13,10	-	66,94	-	0,86			2,86
26.10.15	24,00	-	113,56	100,11	13,45	67,49	47,92	19,57	7,00	5,00	2,05	12,09	-	-	12,35	-	12,35	-	67,51	-	0,82			2,87
27.10.15	24,00	-	113,75	99,43	14,32	66,72	47,43	19,29	7,00	5,00	2,01	12,98	-	-	13,25	-	13,25	-	66,36	-	0,86			2,88
28.10.15	24,00	-	113,02	98,36	14,66	66,73	46,66	20,07	7,00	5,00	2,05	13,52	-	-	13,77	-	13,77	-	66,60	-	0,90			2,95
29.10.15	24,00	-	108,46	94,89	13,57	66,28	45,80	20,48	7,00	5,00	2,01	12,58	-	-	12,82	-	12,82	-	66,09	-	0,83			2,84
30.10.15	24,00	-	110,40	96,11	14,29	67,06	46,44	20,62	7,00	5,00	2,04	13,39	-	-	13,64	-	13,64	-	66,84	-	0,90			2,94
31.10.15	24,00	-	110,11	95,26	14,85	66,33	45,94	20,39	7,00	5,00	2,02	13,85	-	-	14,12	-	14,12	-	66,03	-	0,92			2,93
01.11.15	24,00	-	111,15	95,75	15,40	67,07	46,95	20,12	7,00	5,00	2,01	14,35	-	-	14,65	-	14,65	-	66,63	-	0,96			2,96
02.11.15	24,00	-	110,37	96,42	13,95	67,77	47,77	20,00	7,00	5,00	2,00	12,92	-	-	13,16	-	13,16	-	67,57	-	0,87			2,87
03.11.15	24,00	-	109,57	96,49	13,08	67,76	47,81	19,95	7,00	5,00	2,00	12,02	-	-	12,27	-	12,27	-	67,58	-	0,81			2,81
04.11.15	24,00	-	111,72	96,44	15,28	68,11	48,04	20,07	7,00	5,00	2,02	14,14	-	-	14,44	-	14,44	-	67,87	-	0,96			2,98
05.11.15	24,00	-	111,14	96,65	14,49	68,19	47,88	20,31	7,00	5,00	2,05	13,34	-	-	13,61	-	13,61	-	67,83	-	0,91			2,95
06.11.15	24,00	-	109,28	96,14	13,14	67,38	46,86	20,52	7,00	5,00	2,06	11,99	-	-	12,22	-	12,22	-	67,13	-	0,80			2,86
07.11.15	24,00	-	110,92	95,70	15,22	67,07	46,55	20,52	7,00	5,00	2,05	14,07	-	-	14,32	-	14,32	-	66,75	-	0,94			2,99
08.11.15	24,00	-	110,29	95,72	14,57	66,65	46,44	20,21	7,00	5,00	2,02	13,35	-	-	13,60	-	13,60	-	66,30	-	0,88			2,91
09.11.15	24,00	-	110,70	95,59	15,11	65,95	46,27	19,68	7,00	5,00	1,97	13,83	-	-	14,09	-	14,09	-	65,80	-	0,91			2,88
10.11.15	24,00	-	110,75	95,64	15,11	66,66	46,85	19,81	7,00	5,00	1,98	13,85	-	-	14,14	-	14,14	-	66,40	-	0,92			2,90
11.11.15	24,00	-	108,89	95,24	13,65	66,32	46,50	19,82	7,00	5,00	1,97	12,43	-	-	12,67	-	12,67	-	65,99	-	0,82			2,79
12.11.15	24,00	-	108,22	95,20	13,02	66,00	46,22	19,78	7,00	5,00	1,97	11,83	-	-	12,06	-	12,06	-	65,67	-	0,78			2,74
13.11.15	24,00	-	109,32	95,37	13,95	66,06	46,23	19,83	7,00	5,00	1,97	12,77	-	-	13,03	-	13,03	-	65,70	-	0,84			2,81
14.11.15	24,00	-	109,20	95,03	14,17	65,60	45,85	19,75	7,00	5,00	1,96	12,97	-	-	13,23	-	13,23	-	65,26	-	0,85			2,81
15.11.15	24,00	-	113,19	93,77	19,42	65,48	45,32	20,16	7,00	5,00	1,97	18,20	-	-	18,56	-	18,56	-	65,19	-	1,19			3,16
16.11.15	24,00	-	108,33	93,73	14,60	66,46	45,27	21,19	7,00	5,00	2,07	13,34	-	-	13,60	-	13,60	-	66,64	-	0,89			2,96
17.11.15	24,00	-	108,63	94,71	13,92	70,72	47,76	22,96	7,00	5,00	2,26	12,71	-	-	12,98	-	12,98	-	70,48	-	0,90			3,16
18.11.15	24,00	-	107,55	94,47	13,08	71,69	48,54	23,15	7,00	5,00	2,29	11,78	-	-	12,04	-	12,04	-	71,55	-	0,84			3,13
19.11.15	24,00	-	107,88	94,41	13,47	72,40	49,26	23,14	7,00	5,00	2,29	12,05	-	-	12,32	-	12,32	-	71,95	-	0,87			3,16
20.11.15	24,00	-	39,09	53,34	-14,25	63,68	48,21	15,47	7,00	5,00	0,00	17,62	-	-	17,82	-	17,82	-	48,96	-	0,87			0,87
21.11.15	24,00	-	74,06	66,04	8,02	69,40	46,28	23,12	7,00	5,00	1,23	13,32	-	-	13,59	-	13,59	-	64,69	-	0,86			2,09
22.11.15	24,00	-	107,77	92,42	15,35	72,85	48,89	23,96	7,00	5,00	2,31	14,20	-	-	14,53	-	14,53	-	72,52	-	1,03			3,33
23.11.15	24,00	-	108,47	93,44	15,03	73,91	49,63	24,28	7,00	5,00	2,41	13,22	-	-	13,55	-	13,55	-	73,80	-	0,98			3,38
Среднее	24,00	-	106,62	93,24	13,38	67,38	46,92	20,47	7,00	5,00	1,96	13,47	-	-	13,73	-	13,73	-	66,54	-	0,89	-	-	2,85
Итого	744,00		3305,37	2890,46	414,91						60,61	417,46	0,00	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00			27,67	0,00	0,00	88,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	55601,67	47098,97	8521,34	-	8716,30	-	1608,81	-	-
	24.11.15 02:00	58906,94	49989,29	8938,75	-	9141,92	-	1696,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,84 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,45** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **425,65** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 30 НОЯ 2015 «___» _____ г.

Печать энергосбыта