Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	94,96	82,72	12,25	67,78	45,17	22,61	7,00	5,00	1,94	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	66,69	-	0,80	-	-	2,71
25.10.15	24,00	-	94,96	82,72	12,25	67,78	45,17	22,61	7,00	5,00	1,94	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	66,69	-	0,80	-	-	2,71
26.10.15	24,00	-	94,96	82,72	12,25	67,78	45,17	22,61	7,00	5,00	1,94	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	66,69	-	0,80	-	-	2,71
27.10.15	24,00	-	94,96	82,72	12,25	67,78	45,17	22,61	7,00	5,00	1,94	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	66,69	-	0,80	-	-	2,71
28.10.15	24,00	-	94,96	82,72	12,25	67,78	45,17	22,61	7,00	5,00	1,94	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	66,69	-	0,80	-	-	2,71
29.10.15	24,00	-	97,42	85,44	11,98	66,20	44,02	22,18	7,00	5,00	1,96	10,94	-	-	11,18	-	11,18	-	66,01	-	0,72			2,69
30.10.15	24,00	-	98,62	86,56	12,06	66,98	44,65	22,33	7,00	5,00	2,01	10,96	-	-	11,19	-	11,19	-	66,72	-	0,73			2,74
31.10.15	24,00	-	100,17	85,76	14,41	66,24	44,04	22,20	7,00	5,00	1,98	13,31	-	-	13,58	-	13,58	-	65,97	-	0,88			2,86
01.11.15	24,00	-	100,53	86,16	14,37	67,01	44,92	22,09	7,00	5,00	1,99	13,15	-	-	13,43	-	13,43	-	66,63	-	0,88			2,87
02.11.15	24,00	-	99,26	86,59	12,67	67,69	45,73	21,96	7,00	5,00	1,99	11,37	-	-	11,60	-	11,60	-	67,42	-	0,77			2,76
03.11.15	24,00	-	101,11	86,75	14,36	67,71	45,96	21,75	7,00	5,00	1,98	13,06	-	-	13,34	-	13,34	-	67,53	-	0,88			2,86
04.11.15	24,00	-	98,48	86,78	11,70	68,01	46,17	21,84	7,00	5,00	1,98	10,45	-	-	10,66	-	10,66	-	67,68	-	0,71			2,69
05.11.15	24,00	-	99,67	86,98	12,69	68,08	46,06	22,02	7,00	5,00	2,01	11,39	-	-	11,63	-	11,63	-	67,71	-	0,77			2,78
06.11.15	24,00	-	98,27	86,59	11,68	67,28	45,36	21,92	7,00	5,00	1,98	10,50	-	-	10,72	-	10,72	-	66,98	-	0,70			2,69
07.11.15	24,00	-	99,00	86,29	12,71	66,95	44,87	22,08	7,00	5,00	1,99	11,58	-	-	11,79	-	11,79	-	66,54	-	0,77			2,76
08.11.15	24,00	-	100,74	86,32	14,42	66,50	44,70	21,80	7,00	5,00	1,97	13,22	-	-	13,48	-	13,48	-	66,09	-	0,87			2,84
09.11.15	24,00	-	100,13	86,31	13,82	65,93	44,53	21,40	7,00	5,00	1,92	12,73	-	-	12,99	-	12,99	-	65,71	-	0,84			2,76
10.11.15	24,00	-	98,84	86,27	12,57	66,58	44,90	21,68	7,00	5,00	1,95	11,41	-	-	11,66	-	11,66	-	66,27	-	0,76			2,71
11.11.15	24,00	-	98,18	85,92	12,26	66,23	44,67	21,56	7,00	5,00	1,93	11,20	-	-	11,41	-	11,41	-	65,90	-	0,74			2,67
12.11.15	24,00	-	98,25	85,87	12,38	65,91	44,43	21,48	7,00	5,00	1,92	11,37	-	-	11,59	-	11,59	-	65,61	-	0,74			2,66
13.11.15	24,00	-	98,87	86,05	12,82	65,98	44,43	21,55	7,00	5,00	1,93	11,78	-	-	12,01	-	12,01	-	65,69	-	0,77			2,70
14.11.15	24,00	-	98,66	85,75	12,91	65,50	43,73	21,77	7,00	5,00	1,94	11,89	-	-	12,09	-	12,09	-	65,15	-	0,77			2,72
15.11.15	24,00	-	98,30	84,67	13,63	65,35	43,28	22,07	7,00	5,00	1,94	12,57	-	-	12,80	-	12,80	-	64,92	-	0,82			2,76
16.11.15	24,00	-	96,62	84,64	11,98	66,62	43,45	23,17	7,00	5,00	2,03	10,94	-	-	11,15	-	11,15	-	66,70	-	0,73			2,76
17.11.15	24,00	-	98,50	85,32	13,18	70,62	45,69	24,93	7,00	5,00	2,22	11,99	-	-	12,25	-	12,25	-	70,29	-	0,84			3,06
18.11.15	24,00	-	97,22	85,13	12,09	71,69	46,58	25,11	7,00	5,00	2,23	10,90	-	-	11,16	-	11,16	-	71,52	-	0,78			3,01
19.11.15	24,00	-	98,19	85,26	12,93	72,25	47,14	25,11	7,00	5,00	2,23	11,74	-	-	12,01	-	12,01	-	71,72	-	0,84			3,08
20.11.15	24,00	-	27,65	30,48	-2,83	64,49	47,26	17,23	7,00	5,00	0,00	14,63	-	-	14,79	-	14,79	-	46,30	-	0,68			0,68
21.11.15	24,00	-	71,88	60,27	11,61	69,77	43,87	25,90	7,00	5,00	1,52	12,84	-	-	13,08	-	13,08	-	66,80	-	0,86			2,38
22.11.15	24,00	-	97,08	83,75	13,33	72,72	46,57	26,15	7,00	5,00	2,23	12,91	-	-	13,22	-	13,22	-	72,36	-	0,93			3,16
23.11.15	24,00	-	97,35	84,71	12,64	73,92	47,45	26,47	7,00	5,00	2,30	11,99	-	-	12,29	-	12,29	-	73,80	-	0,89			3,18
Среднее	24,00	-	94,96	82,72	12,25	67,78	45,17	22,61	7,00	5,00	1,93	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	66,69	-	0,80	-	-	2,72
Итого	744,00		2943,80	2564,20	379,60						59,83	370,59	0,00	0,00	378,08	0,00	378,08	0,00			24,66	0,00	0,00	84,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	5155,20	4476,97	1429,53	-	1459,32	-	193,28	-	-
	24.11.15 07:00	7681,88	6679,06	1803,77	-	1841,06	-	265,37	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **378,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015