Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до __________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,379	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,074		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=114,24	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=29,52

29,53

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	110,21	76,08	34,13	56,90	30,95	25,95	7,00	5,00	2,05	32,69	-	-	33,23	-	33,23	-	57,23	-	1,87			3,92
25.10.15	24,00	-	112,66	78,82	33,84	66,45	34,73	31,72	7,00	5,00	2,63	31,88	-	-	32,52	-	32,52	-	66,28	-	2,12			4,75
26.10.15	24,00	-	75,61	68,30	7,31	64,64	37,00	27,64	7,00	5,00	0,86	27,70	-	-	28,10	-	28,10	-	54,52	-	1,51			2,37
27.10.15	24,00	-	39,63	41,18	-1,55	59,53	34,37	25,16	7,00	5,00	0,55	31,26	-	-	31,62	-	31,62	-	48,19	-	1,51			0,96
28.10.15	24,00	-	114,34	84,85	29,49	65,73	33,73	32,00	7,00	5,00	2,86	27,25	-	-	27,79	-	27,79	-	65,88	-	1,80			4,65
29.10.15	24,00	-	106,33	78,32	28,01	65,28	33,00	32,28	7,00	5,00	2,64	26,22	-	-	26,74	-	26,74	-	65,45	-	1,72			4,36
30.10.15	24,00	-	107,35	79,64	27,71	66,05	33,67	32,38	7,00	5,00	2,77	24,72	-	-	25,22	-	25,22	-	66,09	-	1,64			4,41
31.10.15	24,00	-	107,63	75,14	32,49	65,35	32,81	32,54	7,00	5,00	2,65	29,28	-	-	29,88	-	29,88	-	65,36	-	1,92			4,57
01.11.15	24,00	-	107,40	76,48	30,92	66,08	33,77	32,31	7,00	5,00	2,72	27,16	-	-	27,70	-	27,70	-	65,96	-	1,80			4,52
02.11.15	24,00	-	106,12	78,58	27,54	66,74	34,77	31,97	7,00	5,00	2,77	23,76	-	-	24,24	-	24,24	-	66,76	-	1,59			4,35
03.11.15	24,00	-	106,53	77,90	28,63	66,74	35,08	31,66	7,00	5,00	2,68	25,44	-	-	25,97	-	25,97	-	66,83	-	1,70			4,38
04.11.15	24,00	-	105,84	77,04	28,80	67,10	35,31	31,79	7,00	5,00	2,66	25,74	-	-	26,28	-	26,28	-	67,14	-	1,73			4,38
05.11.15	24,00	-	105,51	77,68	27,83	67,18	35,07	32,11	7,00	5,00	2,70	24,84	-	-	25,37	-	25,37	-	67,08	-	1,67			4,37
06.11.15	24,00	-	104,86	78,24	26,62	66,39	34,33	32,06	7,00	5,00	2,70	23,64	-	-	24,13	-	24,13	-	66,44	-	1,57			4,28
07.11.15	24,00	-	104,68	75,46	29,22	66,07	33,42	32,65	7,00	5,00	2,64	26,53	-	-	27,05	-	27,05	-	66,01	-	1,75			4,40
08.11.15	24,00	-	105,85	74,38	31,47	65,67	33,14	32,53	7,00	5,00	2,59	28,88	-	-	29,44	-	29,44	-	65,61	-	1,90			4,49
09.11.15	24,00	-	104,37	74,49	29,88	64,95	32,78	32,17	7,00	5,00	2,56	27,35	-	-	27,89	-	27,89	-	65,06	-	1,78			4,34
10.11.15	24,00	-	103,84	75,89	27,95	65,65	33,51	32,14	7,00	5,00	2,61	25,30	-	-	25,80	-	25,80	-	65,66	-	1,66			4,27
11.11.15	24,00	-	103,52	74,11	29,41	65,33	33,08	32,25	7,00	5,00	2,57	26,67	-	-	27,20	-	27,20	-	65,34	-	1,74			4,31
12.11.15	24,00	-	102,32	74,19	28,13	65,01	33,06	31,95	7,00	5,00	2,55	25,48	-	-	25,97	-	25,97	-	65,03	-	1,66			4,20
13.11.15	24,00	-	102,68	72,55	30,13	65,06	32,73	32,33	7,00	5,00	2,52	27,37	-	-	27,91	-	27,91	-	65,03	-	1,78			4,30
14.11.15	24,00	-	103,37	72,14	31,23	64,61	32,18	32,43	7,00	5,00	2,50	28,69	-	-	29,24	-	29,24	-	64,58	-	1,86			4,36
15.11.15	24,00	-	101,97	67,98	33,99	64,46	31,40	33,06	7,00	5,00	2,40	31,67	-	-	32,25	-	32,25	-	64,37	-	2,04			4,44
16.11.15	24,00	-	104,63	75,31	29,32	65,53	31,89	33,64	7,00	5,00	2,65	27,38	-	-	27,93	-	27,93	-	65,85	-	1,81			4,45
17.11.15	24,00	-	119,01	90,93	28,08	69,69	35,52	34,17	7,00	5,00	3,26	25,86	-	-	26,43	-	26,43	-	69,74	-	1,81			5,06
18.11.15	23,00	-	109,36	84,04	25,32	70,50	35,48	35,02	7,00	5,00	2,97	24,88	-	-	25,43	-	25,43	-	70,77	-	1,76			4,73
19.11.15	24,00	-	112,71	85,60	27,11	71,28	36,02	35,26	7,00	5,00	3,16	25,21	-	-	25,80	-	25,80	-	71,15	-	1,80			4,95
20.11.15	24,00	-	38,64	43,42	-4,78	63,15	40,42	22,73	7,00	5,00	0,00	31,86	-	-	32,21	-	32,21	-	47,45	-	1,51			1,51
21.11.15	24,00	-	78,16	57,58	20,58	66,90	32,60	34,30	7,00	5,00	1,54	29,26	-	-	29,79	-	29,79	-	62,20	-	1,82			3,36
22.11.15	24,00	-	104,65	76,28	28,37	71,60	34,25	37,35	7,00	5,00	2,99	26,33	-	-	26,95	-	26,95	-	71,60	-	1,89			4,88
23.11.15	24,00	-	106,46	79,54	26,92	72,63	34,88	37,75	7,00	5,00	3,14	24,99	-	-	25,59	-	25,59	-	72,82	-	1,82			4,96
Среднее	23,97	-	100,52	74,26	26,26	66,07	34,03	32,04	7,00	5,00	2,45	27,27	-	-	27,80	-	27,80	-	64,76	-	1,76	-	-	4,17
Итого	743,00		3116,24	2302,14	814,10						75,88	845,29	0,00	0,00	861,67	0,00	861,67	0,00			54,47	0,00	0,00	129,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	76795,78	58858,45	14017,36	-	14340,49	-	2737,81	-	-
	24.11.15 06:00	79933,25	61180,01	14864,02	-	15203,58	-	2867,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -3,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **861,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________________ /____________/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
« »