Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор:

Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207249

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-1115.txt

Режим (схема):

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	108,55	82,98	25,57	56,97	37,21	19,76	7,00	5,00	1,72	24,08	-	-	24,47	-	24,47	-	57,07	-	1,37			3,10
25.10.15	24,00	-	111,78	83,57	28,21	65,99	41,45	24,54	7,00	5,00	2,17	26,60	-	-	27,12	-	27,12	-	65,62	-	1,75			3,91
26.10.15	24,00	-	113,08	89,09	23,99	66,26	42,45	23,81	7,00	5,00	2,26	21,91	-	-	22,34	-	22,34	-	66,22	-	1,45			3,71
27.10.15	24,00	-	110,26	87,97	22,29	65,22	41,66	23,56	7,00	5,00	2,21	20,31	-	-	20,70	-	20,70	-	64,84	-	1,32			3,53
28.10.15	24,00	-	110,46	87,01	23,45	65,43	40,99	24,44	7,00	5,00	2,26	21,51	-	-	21,94	-	21,94	-	65,31	-	1,41			3,67
29.10.15	24,00	-	107,72	83,61	24,11	64,88	40,14	24,74	7,00	5,00	2,19	22,32	-	-	22,75	-	22,75	-	64,69	-	1,45			3,63
30.10.15	24,00	-	108,20	84,70	23,50	65,62	40,81	24,81	7,00	5,00	2,24	21,51	-	-	21,95	-	21,95	-	65,38	-	1,41			3,64
31.10.15	24,00	-	107,80	83,73	24,07	64,93	40,15	24,78	7,00	5,00	2,21	22,13	-	-	22,57	-	22,57	-	64,68	-	1,43			3,64
01.11.15	24,00	-	107,76	84,27	23,49	65,63	40,91	24,72	7,00	5,00	2,22	21,59	-	-	22,02	-	22,02	-	65,25	-	1,41			3,64
02.11.15	24,00	-	108,86	84,80	24,06	66,30	41,75	24,55	7,00	5,00	2,22	22,03	-	-	22,49	-	22,49	-	66,04	-	1,46			3,63
03.11.15	24,00	-	109,87	84,96	24,91	66,31	41,99	24,32	7,00	5,00	2,21	22,82	-	-	23,24	-	23,24	-	66,09	-	1,51			3,68
04.11.15	24,00	-	108,87	84,97	23,90	66,61	42,21	24,40	7,00	5,00	2,22	21,82	-	-	22,26	-	22,26	-	66,37	-	1,45			3,72
05.11.15	24,00	-	106,78	85,29	21,49	66,66	41,86	24,80	7,00	5,00	2,25	19,55	-	-	19,94	-	19,94	-	66,35	-	1,30			3,67
06.11.15	24,00	-	108,80	84,76	24,04	65,87	41,08	24,79	7,00	5,00	2,23	22,17	-	-	22,58	-	22,58	-	65,58	-	1,45			3,55
07.11.15	24,00	-	110,34	84,31	26,03	65,55	40,71	24,84	7,00	5,00	2,23	24,04	-	-	24,50	-	24,50	-	65,21	-	1,57			3,69
08.11.15	24,00	-	111,32	84,20	27,12	65,13	40,64	24,49	7,00	5,00	2,21	25,00	-	-	25,49	-	25,49	-	64,77	-	1,62			3,80
09.11.15	24,00	-	109,66	84,27	25,39	64,53	40,57	23,96	7,00	5,00	2,16	23,28	-	-	23,70	-	23,70	-	64,35	-	1,50			3,83
10.11.15	24,00	-	108,29	84,23	24,06	65,11	41,04	24,07	7,00	5,00	2,17	21,99	-	-	22,43	-	22,43	-	64,81	-	1,43			3,66
11.11.15	24,00	-	108,95	83,84	25,11	64,72	40,73	23,99	7,00	5,00	2,15	23,07	-	-	23,51	-	23,51	-	64,42	-	1,49			3,59
12.11.15	24,00	-	107,66	83,77	23,89	64,39	40,51	23,88	7,00	5,00	2,12	22,14	-	-	22,52	-	22,52	-	64,10	-	1,42			3,64
13.11.15	24,00	-	108,23	83,92	24,31	64,44	40,46	23,98	7,00	5,00	2,14	22,52	-	-	22,96	-	22,96	-	64,12	-	1,45			3,54
14.11.15	24,00	-	111,48	83,46	28,02	64,01	40,07	23,94	7,00	5,00	2,14	25,99	-	-	26,48	-	26,48	-	63,72	-	1,66			3,58
15.11.15	24,00	-	109,52	82,47	27,05	63,76	39,60	24,16	7,00	5,00	2,12	25,19	-	-	25,66	-	25,66	-	63,41	-	1,60			3,79
16.11.15	24,00	-	108,37	82,56	25,81	64,84	39,64	25,20	7,00	5,00	2,20	23,87	-	-	24,33	-	24,33	-	65,00	-	1,55			3,72
17.11.15	24,00	-	106,13	83,43	22,70	68,62	41,53	27,09	7,00	5,00	2,40	20,78	-	-	21,22	-	21,22	-	68,35	-	1,42			3,75
18.11.15	24,00	-	107,86	83,12	24,74	69,60	42,11	27,49	7,00	5,00	2,43	22,63	-	-	23,14	-	23,14	-	69,51	-	1,57			3,82
19.11.15	24,00	-	106,75	82,25	24,50	70,00	42,41	27,59	7,00	5,00	2,42	22,51	-	-	23,01	-	23,01	-	69,55	-	1,57			4,01
20.11.15	24,00	-	29,40	36,86	-7,46	60,57	43,27	17,30	7,00	5,00	0,00	22,27	-	-	22,50	-	22,50	-	44,01	-	0,98			3,99
21.11.15	24,00	-	84,29	64,36	19,93	66,81	39,64	27,17	7,00	5,00	1,43	26,06	-	-	26,55	-	26,55	-	63,36	-	1,65			0,98
22.11.15	24,00	-	113,69	87,26	26,43	70,70	42,46	28,24	7,00	5,00	2,57	25,05	-	-	25,62	-	25,62	-	70,45	-	1,76			3,08
23.11.15	24,00	-	112,29	87,85	24,44	72,09	43,19	28,90	7,00	5,00	2,67	22,66	-	-	23,23	-	23,23	-	72,01	-	1,63			4,34
Среднее	24,00	-	105,90	82,38	23,52	65,73	41,07	24,66	7,00	5,00	2,13	22,88	-	-	23,33	-	23,33	-	64,86	-	1,48	-	-	4,30
Итого	744,00		3283,02	2553,87	729,15						66,15	709,40	0,00	0,00	723,22	0,00	723,22	0,00			46,02	0,00	0,00	3,62
																								112,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	18965,31	14090,50	4765,75	-	4859,89	-	506,44	-	-
	24.11.15 07:00	22273,20	16666,72	5477,18	-	5585,17	-	618,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -3,12 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,05** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **723,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.

печать энергосбыта