Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	120,75	105,89	14,86	56,36	42,86	13,50	7,00	5,00	1,33	16,49	-	-	16,70	-	16,70	-	56,65	-	0,93			2,27
25.10.15	24,00	-	122,22	106,84	15,38	65,43	48,58	16,85	7,00	5,00	1,73	16,60	-	-	16,91	-	16,91	-	65,35	-	1,08			2,81
26.10.15	24,00	-	126,19	114,08	12,11	65,67	49,52	16,15	7,00	5,00	1,76	13,37	-	-	13,62	-	13,62	-	65,97	-	0,88			2,64
27.10.15	24,00	-	124,44	112,55	11,89	64,70	48,68	16,02	7,00	5,00	1,68	13,84	-	-	14,09	-	14,09	-	64,64	-	0,89			2,58
28.10.15	24,00	-	124,42	111,40	13,02	64,84	48,11	16,73	7,00	5,00	1,75	14,86	-	-	15,17	-	15,17	-	65,09	-	0,97			2,71
29.10.15	24,00	-	120,32	107,23	13,09	64,30	47,22	17,08	7,00	5,00	1,76	14,24	-	-	14,48	-	14,48	-	64,43	-	0,92			2,68
30.10.15	24,00	-	121,91	108,74	13,17	65,05	48,00	17,05	7,00	5,00	1,77	14,45	-	-	14,73	-	14,73	-	65,11	-	0,94			2,71
31.10.15	24,00	-	122,11	107,41	14,70	64,35	47,23	17,12	7,00	5,00	1,73	16,30	-	-	16,60	-	16,60	-	64,37	-	1,05			2,79
01.11.15	24,00	-	121,71	108,31	13,40	65,07	48,16	16,91	7,00	5,00	1,73	14,90	-	-	15,20	-	15,20	-	65,04	-	0,97			2,70
02.11.15	24,00	-	124,67	108,83	15,84	65,74	49,07	16,67	7,00	5,00	1,73	17,20	-	-	17,54	-	17,54	-	65,83	-	1,14			2,86
03.11.15	24,00	-	121,50	109,33	12,17	65,71	49,30	16,41	7,00	5,00	1,70	13,66	-	-	13,92	-	13,92	-	65,74	-	0,90			2,60
04.11.15	24,00	-	122,44	109,13	13,31	66,00	49,36	16,64	7,00	5,00	1,71	14,86	-	-	15,16	-	15,16	-	66,05	-	0,98			2,70
05.11.15	24,00	-	122,63	109,54	13,09	66,04	49,23	16,81	7,00	5,00	1,75	14,50	-	-	14,78	-	14,78	-	65,98	-	0,96			2,71
06.11.15	24,00	-	120,73	108,98	11,75	65,26	48,41	16,85	7,00	5,00	1,73	13,45	-	-	13,71	-	13,71	-	65,27	-	0,88			2,60
07.11.15	24,00	-	120,60	108,31	12,29	64,93	47,90	17,03	7,00	5,00	1,72	14,18	-	-	14,44	-	14,44	-	64,88	-	0,92			2,64
08.11.15	24,00	-	123,64	107,92	15,72	64,55	47,82	16,73	7,00	5,00	1,69	17,53	-	-	17,88	-	17,88	-	64,51	-	1,13			2,82
09.11.15	24,00	-	122,05	108,10	13,95	63,90	47,50	16,40	7,00	5,00	1,65	15,81	-	-	16,10	-	16,10	-	64,01	-	1,01			2,67
10.11.15	24,00	-	122,72	108,09	14,63	64,51	48,07	16,44	7,00	5,00	1,67	16,36	-	-	16,67	-	16,67	-	64,48	-	1,05			2,72
11.11.15	24,00	-	121,14	107,66	13,48	64,13	47,74	16,39	7,00	5,00	1,64	15,39	-	-	15,69	-	15,69	-	64,14	-	0,99			2,63
12.11.15	24,00	-	122,27	107,40	14,87	63,79	47,50	16,29	7,00	5,00	1,65	16,41	-	-	16,71	-	16,71	-	63,82	-	1,05			2,70
13.11.15	24,00	-	122,09	107,77	14,32	63,85	47,41	16,44	7,00	5,00	1,68	15,81	-	-	16,09	-	16,09	-	63,83	-	1,01			2,69
14.11.15	24,00	-	122,17	107,07	15,10	63,41	47,08	16,33	7,00	5,00	1,64	16,78	-	-	17,08	-	17,08	-	63,42	-	1,07			2,71
15.11.15	24,00	-	121,89	105,68	16,21	63,17	46,66	16,51	7,00	5,00	1,62	18,27	-	-	18,62	-	18,62	-	63,14	-	1,15			2,77
16.11.15	24,00	-	119,87	105,90	13,97	64,13	46,80	17,33	7,00	5,00	1,71	15,94	-	-	16,23	-	16,23	-	64,52	-	1,03			2,74
17.11.15	24,00	-	117,88	104,69	13,20	65,14	48,09	17,05	7,00	5,00	1,66	15,58	-	-	15,87	-	15,87	-	64,50	-	1,01	-	-	2,67
18.11.15	24,00	-	121,42	106,62	14,80	68,92	49,86	19,06	7,00	5,00	1,92	16,39	-	-	16,73	-	16,73	-	69,29	-	1,14			3,06
19.11.15	24,00	-	118,51	104,84	13,67	69,37	50,28	19,09	7,00	5,00	1,89	15,20	-	-	15,55	-	15,55	-	69,26	-	1,06			2,95
20.11.15	24,00	-	30,50	41,23	-10,73	63,52	47,20	16,32	7,00	5,00	0,00	14,99	-	-	15,12	-	15,12	-	44,22	-	0,67			0,67
21.11.15	24,00	-	89,46	75,61	13,85	66,09	46,39	19,70	7,00	5,00	1,32	17,00	-	-	17,34	-	17,34	-	64,28	-	1,09			2,41
22.11.15	24,00	-	121,92	104,50	17,42	70,02	49,82	20,20	7,00	5,00	2,08	17,90	-	-	18,29	-	18,29	-	70,10	-	1,26			3,34
23.11.15	24,00	-	120,19	105,65	14,54	71,37	50,86	20,51	7,00	5,00	2,15	14,70	-	-	15,02	-	15,02	-	71,65	-	1,05			3,21
Среднее	24,00	-	117,88	104,69	13,20	65,14	48,09	17,05	7,00	5,00	1,66	15,58	-	-	15,87	-	15,87	-	64,50	-	1,01	-	-	2,67
Итого	744,00		3654,36	3245,30	409,07						51,58	482,96	0,00	0,00	492,04	0,00	492,04	0,00			31,16	0,00	0,00	82,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.11.15 13:00	29623,11	26281,47	3768,21	-	3844,09	-	496,87	-	-
	24.11.15 05:00	31197,15	27677,35	3993,56	-	4073,70	-	533,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 80,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 492,04 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком"

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургтеплоэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 ноября 2015
«___»

печать энергосбыта