Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36949
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 0

расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 4,4
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 1,0372
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	*	164,34	160,05	4,29	56,11	39,18	16,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
25.10.15	24,00	*	174,70	169,73	4,97	65,62	44,24	21,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
26.10.15	24,00	*	176,46	171,28	5,18	65,84	45,34	20,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
27.10.15	24,00	*	175,18	169,79	5,40	65,58	45,11	20,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
28.10.15	24,00	*	172,50	166,46	6,04	65,15	44,20	20,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
29.10.15	24,00	*	166,18	160,09	6,09	64,86	43,53	21,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
30.10.15	24,00	*	167,73	161,86	5,87	65,53	43,96	21,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
31.10.15	24,00	*	165,93	160,27	5,66	64,99	43,37	21,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
01.11.15	24,00	*	166,68	161,06	5,62	65,62	44,03	21,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
02.11.15	24,00	*	167,67	161,98	5,69	66,25	44,87	21,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
03.11.15	24,00	*	167,90	162,01	5,89	66,29	45,18	21,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
04.11.15	24,00	*	168,35	162,71	5,65	66,66	45,57	21,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
05.11.15	24,00	*	167,85	163,36	4,50	66,80	45,57	21,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
06.11.15	24,00	*	166,82	162,31	4,51	66,08	44,94	21,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
07.11.15	24,00	*	165,89	161,46	4,43	65,76	44,49	21,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
08.11.15	24,00	*	166,47	161,52	4,95	65,36	44,26	21,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
09.11.15	24,00	*	165,80	161,19	4,61	64,56	43,83	20,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
10.11.15	24,00	*	166,53	161,53	4,99	65,16	44,22	20,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
11.11.15	24,00	*	165,45	160,12	5,33	64,90	43,95	20,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
12.11.15	24,00	*	165,08	159,79	5,29	64,65	43,86	20,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
13.11.15	24,00	*	165,44	160,16	5,29	64,73	43,82	20,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
14.11.15	24,00	*	163,99	159,79	4,19	64,21	43,36	20,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
15.11.15	24,00	*	162,20	157,81	4,40	63,96	42,83	21,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
16.11.15	24,00	*	161,37	157,26	4,11	64,52	42,69	21,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
17.11.15	24,00	*	163,48	158,80	4,68	68,87	44,79	24,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
18.11.15	24,00	*	163,32	158,12	5,20	69,62	45,29	24,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
19.11.15	24,00	*	163,18	158,11	5,07	70,67	46,13	24,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
20.11.15	24,00	*	50,29	48,83	1,45	67,21	45,31	21,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,17
21.11.15	24,00	*	103,55	100,90	2,65	65,26	41,40	23,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
22.11.15	24,00	*	158,49	153,96	4,53	70,85	45,15	25,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
23.11.15	24,00	*	160,18	155,46	4,72	71,80	45,78	26,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
Среднее	24,00	-	160,61	155,73	4,88	65,92	44,20	21,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
Итого	744,00		4979,01	4827,76	151,24						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
"Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015.
«___» _____ г.

печать энергосбыта