Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 7 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36955
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36955-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
расходомер:	ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 4,4
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	*	209,91	203,68	6,23	56,59	38,98	17,61	-	-	-							-	-	-	-			3,95
25.10.15	25,00	*	222,87	215,62	7,24	66,45	43,90	22,55	-	-	-							-	-	-	-			5,35
26.10.15	24,00	*	224,85	217,50	7,35	66,62	44,76	21,86	-	-	-							-	-	-	-			5,25
27.10.15	24,00	*	224,72	217,67	7,05	65,91	44,18	21,72	-	-	-							-	-	-	-			5,20
28.10.15	24,00	*	221,13	214,24	6,89	65,88	43,79	22,09	-	-	-							-	-	-	-			5,19
29.10.15	24,00	*	213,16	206,94	6,22	65,38	42,95	22,43	-	-	-							-	-	-	-			5,06
30.10.15	24,00	*	215,33	209,28	6,05	65,56	42,85	22,71	-	-	-							-	-	-	-			5,16
31.10.15	24,00	*	213,61	207,55	6,07	65,69	43,07	22,62	-	-	-							-	-	-	-			5,10
01.11.15	24,00	*	215,11	208,69	6,42	66,39	43,75	22,64	-	-	-							-	-	-	-			5,16
02.11.15	24,00	*	214,65	208,03	6,62	66,93	44,53	22,40	-	-	-							-	-	-	-			5,11
03.11.15	24,00	*	216,67	210,35	6,32	66,90	44,85	22,05	-	-	-							-	-	-	-			5,07
04.11.15	24,00	*	217,02	210,76	6,26	67,28	45,32	21,97	-	-	-							-	-	-	-			5,06
05.11.15	24,00	*	217,48	211,05	6,43	67,22	45,09	22,13	-	-	-							-	-	-	-			5,11
06.11.15	24,00	*	216,25	209,92	6,32	66,72	44,58	22,14	-	-	-							-	-	-	-			5,08
07.11.15	24,00	*	215,58	209,20	6,38	66,54	44,29	22,24	-	-	-							-	-	-	-			5,09
08.11.15	24,00	*	216,05	209,40	6,66	66,12	43,93	22,19	-	-	-							-	-	-	-			5,09
09.11.15	24,00	*	215,83	209,14	6,70	65,17	43,27	21,90	-	-	-							-	-	-	-			5,02
10.11.15	24,00	*	215,81	209,06	6,75	65,99	43,90	22,08	-	-	-							-	-	-	-			5,07
11.11.15	24,00	*	214,88	208,17	6,71	65,56	43,54	22,02	-	-	-							-	-	-	-			5,03
12.11.15	24,00	*	214,45	207,92	6,54	65,36	43,48	21,89	-	-	-							-	-	-	-			4,99
13.11.15	24,00	*	214,70	208,27	6,42	65,45	43,45	22,00	-	-	-							-	-	-	-			5,01
14.11.15	24,00	*	214,02	207,81	6,20	64,86	42,83	22,04	-	-	-							-	-	-	-			4,99
15.11.15	24,00	*	211,47	205,10	6,37	64,82	42,41	22,41	-	-	-							-	-	-	-			5,02
16.11.15	24,00	*	211,04	204,81	6,23	65,35	42,24	23,10	-	-	-							-	-	-	-			5,15
17.11.15	24,00	*	213,15	206,86	6,29	69,61	44,07	25,54	-	-	-							-	-	-	-			5,73
18.11.15	24,00	*	212,86	206,56	6,30	70,47	44,52	25,96	-	-	-							-	-	-	-			5,81
19.11.15	24,00	*	213,61	206,82	6,78	71,54	45,31	26,23	-	-	-							-	-	-	-			5,92
20.11.15	24,00	*	67,06	69,79	-2,73	70,18	45,69	24,49	-	-	-							-	-	-	-			1,52
21.11.15	24,00	*	132,95	129,59	3,36	67,57	41,89	25,68	-	-	-							-	-	-	-			3,56
22.11.15	24,00	*	210,18	203,88	6,30	71,75	44,80	26,95	-	-	-							-	-	-	-			5,96
23.11.15	24,00	*	212,14	205,90	6,24	72,79	45,52	27,27	-	-	-							-	-	-	-			6,08
Среднее	24,03	-	208,02	201,92	6,10	66,73	43,80	22,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03
Итого	745,00		6448,55	6259,56	188,99						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	155,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___» _____ г.