Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	78,08	78,07	0,01	66,69	39,91	26,78	7,00	5,00	2,08	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	62,12	0,00	0,01			2,09
25.10.15	24,00	-	77,96	77,92	0,04	67,17	40,41	26,76	7,00	5,00	2,07	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-	63,12	0,00	0,01			2,09
26.10.15	24,00	-	77,78	77,74	0,04	67,29	40,65	26,64	7,00	5,00	2,07	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	61,23	0,00	0,01			2,07
27.10.15	24,00	-	76,46	76,46	0,00	67,18	40,12	27,06	7,00	5,00	2,06	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	61,79	0,00	0,01			2,07
28.10.15	24,00	-	75,19	75,19	0,00	67,00	39,31	27,69	7,00	5,00	2,07	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	61,39	0,00	0,01			2,08
29.10.15	24,00	-	75,08	75,07	0,01	66,77	39,04	27,73	7,00	5,00	2,07	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	-	61,55	0,00	0,01			2,08
30.10.15	24,00	-	75,72	75,72	0,00	66,30	39,04	27,26	7,00	5,00	2,06	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	59,30	0,00	0,01			2,07
31.10.15	24,00	-	74,93	74,80	0,13	65,33	38,20	27,13	7,00	5,00	2,02	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	-	61,96	0,00	0,02			2,04
01.11.15	24,00	-	76,50	76,47	0,03	65,48	38,97	26,51	7,00	5,00	2,01	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	-	61,68	0,00	0,01			2,03
02.11.15	24,00	-	77,19	77,19	0,00	66,63	39,98	26,65	7,00	5,00	2,05	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	60,83	0,00	0,01			2,06
03.11.15	24,00	-	76,99	76,99	0,00	67,09	40,47	26,62	7,00	5,00	2,05	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	61,11	0,00	0,00			2,05
04.11.15	24,00	-	77,21	77,11	0,10	67,12	40,70	26,42	7,00	5,00	2,03	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	61,75	0,00	0,01			2,04
05.11.15	24,00	-	75,81	75,81	0,00	66,81	40,15	26,66	7,00	5,00	2,01	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	58,97	0,00	0,01			2,02
06.11.15	24,00	-	73,91	73,89	0,02	66,02	39,14	26,88	7,00	5,00	1,98	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	61,43	0,00	0,01			1,99
07.11.15	24,00	-	73,50	73,49	0,01	65,88	38,62	27,26	7,00	5,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	28,89	0,00	0,00			2,01
08.11.15	24,00	-	73,52	73,51	0,01	65,78	38,46	27,32	7,00	5,00	2,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	57,87	0,00	0,00			2,01
09.11.15	24,00	-	73,68	73,65	0,03	66,93	38,88	28,05	7,00	5,00	2,06	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	61,21	0,00	0,01			2,07
10.11.15	24,00	-	74,27	74,27	0,00	67,55	39,46	28,09	7,00	5,00	2,08	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	61,14	0,00	0,01			2,09
11.11.15	24,00	-	74,67	74,63	0,04	66,77	39,20	27,57	7,00	5,00	2,05	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	64,72	0,00	0,01			2,06
12.11.15	24,00	-	75,01	75,01	0,00	66,60	39,20	27,40	7,00	5,00	2,04	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	60,56	0,00	0,01			2,05
13.11.15	24,00	-	74,54	74,50	0,04	66,76	39,04	27,72	7,00	5,00	2,06	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	61,59	0,00	0,01			2,07
14.11.15	24,00	-	73,71	73,69	0,02	66,80	38,84	27,96	7,00	5,00	2,04	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	-	63,51	0,00	0,02			2,06
15.11.15	24,00	-	73,92	73,78	0,14	69,60	39,61	29,99	7,00	5,00	2,20	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	-	65,81	0,00	0,02			2,22
16.11.15	24,00	-	74,39	74,37	0,02	69,43	39,22	30,21	7,00	5,00	2,24	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	61,11	0,00	0,01			2,25
17.11.15	24,00	-	75,67	75,66	0,01	69,59	39,37	30,22	7,00	5,00	2,28	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	-	64,64	0,00	0,01			2,29
18.11.15	24,00	-	76,63	76,60	0,03	70,66	40,13	30,53	7,00	5,00	2,33	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	-	62,31	0,00	0,01			2,34
19.11.15	24,00	-	77,28	77,28	0,00	72,00	41,04	30,96	7,00	5,00	2,39	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	58,73	0,00	0,00			2,39
20.11.15	24,00	-	78,04	78,04	0,00	72,61	41,80	30,81	7,00	5,00	2,39	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	67,92	0,00	0,01			2,40
21.11.15	24,00	-	77,39	77,35	0,04	72,56	41,82	30,74	7,00	5,00	2,37	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	65,98	0,00	0,01			2,38
22.11.15	24,00	-	76,13	75,99	0,14	72,34	41,21	31,13	7,00	5,00	2,36	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	-	68,48	0,00	0,02			2,38
23.11.15	24,00	-	76,56	76,54	0,02	73,97	41,64	32,33	7,00	5,00	2,47	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	69,15	0,00	0,01			2,48
Среднее	24,00	-	75,73	75,70	0,03	68,02	39,79	28,23	7,00	5,00	2,13	0,15	-	-	0,15	-	0,15	-	61,35	-	0,01	-	-	2,14
Итого	744,00		2347,72	2346,79	0,93						66,02	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00			0,29	0,00	0,00	66,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	16201,46	16155,68	33,38	0,00	33,38	0,00	390,68	-	-
	24.11.15 03:00	18552,38	18505,67	38,01	0,00	38,01	0,00	457,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = -0,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___» _____ г.

печать энергосбыта