Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	138,38	118,34	20,04	66,47	41,49	24,98	7,00	5,00	2,90	20,79	-	-	21,19	-	21,19	-	66,68	-	1,39			4,29
25.10.15	24,00	-	140,70	117,98	22,72	66,96	41,89	25,07	7,00	5,00	2,90	23,53	-	-	23,99	-	23,99	-	67,21	-	1,58			4,48
26.10.15	24,00	-	138,27	117,92	20,35	67,05	42,04	25,01	7,00	5,00	2,91	20,97	-	-	21,40	-	21,40	-	67,20	-	1,41			4,32
27.10.15	24,00	-	135,80	114,86	20,94	66,96	41,50	25,46	7,00	5,00	2,89	21,37	-	-	21,80	-	21,80	-	67,07	-	1,43			4,33
28.10.15	24,00	-	132,73	111,42	21,31	66,79	40,61	26,18	7,00	5,00	2,89	21,64	-	-	22,09	-	22,09	-	66,92	-	1,45			4,34
29.10.15	24,00	-	133,54	111,23	22,31	66,54	40,36	26,18	7,00	5,00	2,90	22,47	-	-	22,95	-	22,95	-	66,63	-	1,50			4,40
30.10.15	24,00	-	132,57	113,04	19,53	66,05	40,49	25,56	7,00	5,00	2,89	19,60	-	-	19,98	-	19,98	-	66,09	-	1,29			4,18
31.10.15	24,00	-	133,19	110,67	22,52	65,12	39,59	25,53	7,00	5,00	2,83	22,49	-	-	22,93	-	22,93	-	65,30	-	1,47			4,29
01.11.15	24,00	-	139,24	114,82	24,42	65,30	40,56	24,74	7,00	5,00	2,84	24,36	-	-	24,85	-	24,85	-	65,65	-	1,60			4,44
02.11.15	24,00	-	139,40	116,93	22,47	66,41	41,54	24,87	7,00	5,00	2,90	22,44	-	-	22,88	-	22,88	-	66,60	-	1,50			4,40
03.11.15	24,00	-	136,20	117,11	19,09	66,82	41,90	24,92	7,00	5,00	2,92	19,06	-	-	19,45	-	19,45	-	66,93	-	1,28			4,20
04.11.15	24,00	-	138,83	117,53	21,30	66,90	42,19	24,71	7,00	5,00	2,90	21,33	-	-	21,77	-	21,77	-	67,08	-	1,43			4,33
05.11.15	24,00	-	132,82	113,10	19,72	66,58	41,45	25,13	7,00	5,00	2,85	19,59	-	-	19,99	-	19,99	-	66,60	-	1,31			4,16
06.11.15	24,00	-	124,17	107,31	16,86	65,80	40,02	25,78	7,00	5,00	2,76	16,88	-	-	17,22	-	17,22	-	65,92	-	1,11			3,88
07.11.15	24,00	-	128,86	106,63	22,23	65,67	39,64	26,03	7,00	5,00	2,78	22,12	-	-	22,54	-	22,54	-	65,81	-	1,46			4,24
08.11.15	24,00	-	129,35	106,48	22,87	65,62	39,60	26,02	7,00	5,00	2,77	22,76	-	-	23,22	-	23,22	-	65,98	-	1,50			4,27
09.11.15	24,00	-	129,33	107,35	21,98	66,73	40,21	26,52	7,00	5,00	2,83	22,15	-	-	22,60	-	22,60	-	66,96	-	1,49			4,32
10.11.15	24,00	-	129,12	109,20	19,92	67,34	40,85	26,49	7,00	5,00	2,86	20,32	-	-	20,74	-	20,74	-	67,50	-	1,37			4,24
11.11.15	24,00	-	130,23	109,14	21,09	66,58	40,54	26,04	7,00	5,00	2,81	21,54	-	-	21,99	-	21,99	-	66,69	-	1,44			4,25
12.11.15	24,00	-	128,02	109,87	18,15	66,40	40,52	25,88	7,00	5,00	2,82	18,55	-	-	18,91	-	18,91	-	66,51	-	1,23			4,05
13.11.15	24,00	-	128,03	108,86	19,17	66,57	40,43	26,14	7,00	5,00	2,81	19,74	-	-	20,13	-	20,13	-	66,63	-	1,32			4,13
14.11.15	24,00	-	127,86	106,48	21,38	66,62	39,90	26,72	7,00	5,00	2,81	21,86	-	-	22,31	-	22,31	-	66,93	-	1,47			4,27
15.11.15	24,00	-	128,88	106,20	22,68	69,43	40,68	28,75	7,00	5,00	3,02	23,07	-	-	23,58	-	23,58	-	69,70	-	1,61			4,63
16.11.15	24,00	-	127,81	108,41	19,40	69,21	40,65	28,56	7,00	5,00	3,08	19,68	-	-	20,11	-	20,11	-	69,30	-	1,37			4,44
17.11.15	24,00	-	133,01	111,94	21,07	69,38	41,16	28,22	7,00	5,00	3,13	21,39	-	-	21,87	-	21,87	-	69,57	-	1,49			4,62
18.11.15	24,00	-	133,83	113,92	19,91	70,46	41,94	28,52	7,00	5,00	3,22	20,22	-	-	20,71	-	20,71	-	70,85	-	1,43			4,65
19.11.15	24,00	-	135,38	115,81	19,57	71,75	42,86	28,89	7,00	5,00	3,31	19,97	-	-	20,45	-	20,45	-	71,99	-	1,44			4,75
20.11.15	24,00	-	136,51	117,39	19,12	72,33	43,54	28,79	7,00	5,00	3,35	19,62	-	-	20,09	-	20,09	-	72,46	-	1,42			4,77
21.11.15	24,00	-	135,40	115,25	20,15	72,30	43,30	29,00	7,00	5,00	3,31	20,65	-	-	21,15	-	21,15	-	72,40	-	1,49			4,80
22.11.15	24,00	-	135,77	111,30	24,47	72,14	42,38	29,76	7,00	5,00	3,27	24,92	-	-	25,49	-	25,49	-	72,39	-	1,81			5,08
23.11.15	24,00	-	131,14	112,80	18,34	73,75	43,04	30,71	7,00	5,00	3,43	18,75	-	-	19,23	-	19,23	-	74,07	-	1,39			4,82
Среднее	24,00	-	133,04	112,24	20,81	67,81	41,19	26,62	7,00	5,00	2,96	21,09	-	-	21,54	-	21,54	-	67,99	-	1,43	-	-	4,40
Итого	744,00		4124,37	3479,29	645,08						91,88	653,83	0,00	0,00	667,61	0,00	667,61	0,00			44,47	0,00	0,00	136,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	4266,70	4176,94	2479,04	-	2515,61	-	70,08	-	-
	24.11.15 03:00	8396,19	7660,85	3133,40	-	3183,76	-	206,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = -3,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **667,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«»