Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9086.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=250,848 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	342,27	342,27	0,00	53,20	44,90	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
25.10.15	24,00	-	342,91	342,91	0,00	53,62	45,30	8,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
26.10.15	24,00	-	354,74	354,74	0,00	53,80	45,73	8,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
27.10.15	24,00	-	359,21	359,21	0,00	53,47	45,49	7,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
28.10.15	24,00	-	357,81	357,81	0,00	52,99	44,95	8,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
29.10.15	24,00	-	355,56	355,56	0,00	53,09	44,93	8,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
30.10.15	24,00	-	356,37	356,37	0,00	52,79	44,72	8,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
31.10.15	24,00	-	355,94	355,94	0,00	52,58	44,49	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
01.11.15	24,00	-	356,98	356,98	0,00	52,78	44,83	7,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
02.11.15	24,00	-	167,77	167,84	-0,07	50,86	43,69	7,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
03.11.15	24,00	-	408,82	408,82	0,00	52,87	46,34	6,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
04.11.15	24,00	-	411,71	411,71	0,00	55,73	48,58	7,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
05.11.15	24,00	-	410,91	410,91	0,00	55,55	48,18	7,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
06.11.15	24,00	-	410,18	410,18	0,00	54,88	47,48	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
07.11.15	24,00	-	410,97	410,97	0,00	54,71	47,29	7,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
08.11.15	24,00	-	413,16	413,16	0,00	54,46	47,08	7,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
09.11.15	24,00	-	413,40	413,40	0,00	53,96	46,71	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
10.11.15	24,00	-	411,03	411,03	0,00	54,00	46,72	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
11.11.15	24,00	-	432,87	432,87	0,00	56,34	48,71	7,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
12.11.15	24,00	-	451,87	451,87	0,00	56,02	48,79	7,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
13.11.15	24,00	-	441,05	441,05	0,00	52,87	46,18	6,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
14.11.15	24,00	-	420,62	420,62	0,00	52,51	45,51	7,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
15.11.15	24,00	-	425,87	425,87	0,00	52,83	45,71	7,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
16.11.15	24,00	-	430,17	430,17	0,00	53,31	45,97	7,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
17.11.15	24,00	-	431,78	431,78	0,00	52,65	45,48	7,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
18.11.15	24,00	-	437,95	437,95	0,00	54,67	47,14	7,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
19.11.15	24,00	-	431,25	431,25	0,00	55,35	47,68	7,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
20.11.15	24,00	-	430,08	430,08	0,00	54,01	46,76	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
21.11.15	24,00	-	428,93	428,93	0,00	53,82	46,63	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
22.11.15	24,00	-	429,16	429,16	0,00	54,21	46,81	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
23.11.15	24,00	-	431,37	431,37	0,00	55,79	47,99	7,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
Среднее	24,00	-	395,57	395,57	0,00	53,86	46,35	7,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
Итого	744,00		12262,71	12262,78	-0,07						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.11.15 20:00	30291,47	30291,54	-	-	-	-	195,46	-	-
	24.11.15 04:00	36465,35	36465,42	-	-	-	-	240,78	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м.
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«_» _____