Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	329,12	329,12	0,00	48,21	42,81	5,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
25.10.15	24,00	-	328,81	328,81	0,00	47,82	42,60	5,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
26.10.15	24,00	-	327,37	327,37	0,00	47,77	42,61	5,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
27.10.15	24,00	-	325,31	325,31	0,00	47,29	42,13	5,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
28.10.15	24,00	-	325,33	325,33	0,00	46,68	41,49	5,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
29.10.15	24,00	-	325,56	325,56	0,00	47,33	41,93	5,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
30.10.15	23,00	-	312,11	312,11	0,00	47,27	41,90	5,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
31.10.15	24,00	-	325,64	325,64	0,00	46,92	41,55	5,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
01.11.15	24,00	-	326,94	326,94	0,00	47,20	41,92	5,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
02.11.15	24,00	-	333,43	333,43	0,00	47,51	42,38	5,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
03.11.15	24,00	-	331,49	331,49	0,00	47,75	42,64	5,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
04.11.15	24,00	-	331,48	331,48	0,00	47,62	42,57	5,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
05.11.15	24,00	-	321,97	321,97	0,00	47,22	42,11	5,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
06.11.15	24,00	-	318,61	318,61	0,00	46,68	41,50	5,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
07.11.15	24,00	-	317,80	317,80	0,00	47,25	41,87	5,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
08.11.15	24,00	-	317,92	317,92	0,00	47,24	41,85	5,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
09.11.15	24,00	-	317,84	317,84	0,00	47,21	41,87	5,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
10.11.15	24,00	-	318,06	318,06	0,00	47,11	41,84	5,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
11.11.15	24,00	-	318,10	318,10	0,00	47,03	41,79	5,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
12.11.15	24,00	-	318,27	318,27	0,00	46,96	41,70	5,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
13.11.15	24,00	-	318,30	318,30	0,00	46,85	41,60	5,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
14.11.15	24,00	-	318,45	318,45	0,00	46,91	41,60	5,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
15.11.15	24,00	-	318,67	318,67	0,00	47,64	42,11	5,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
16.11.15	24,00	-	318,79	318,79	0,00	48,01	42,31	5,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
17.11.15	24,00	-	319,03	319,03	0,00	48,00	42,26	5,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
18.11.15	24,00	-	319,10	319,10	0,00	49,27	43,24	6,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
19.11.15	24,00	-	318,72	318,72	0,00	49,27	43,33	5,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
20.11.15	24,00	-	318,75	318,75	0,00	49,92	43,92	6,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
21.11.15	24,00	-	318,71	318,71	0,00	50,77	44,60	6,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
22.11.15	24,00	-	318,76	318,76	0,00	50,36	44,17	6,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
23.11.15	24,00	-	318,48	318,48	0,00	51,08	44,69	6,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
Среднее	23,97	-	321,84	321,84	-	47,88	42,42	5,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
Итого	743,00		9976,92	9976,92	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	68055,73	68068,88	-	-	-	-	464,67	-	-
	24.11.15 03:00	78031,86	78045,01	-	-	-	-	519,45	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«___» _____ г.