Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	75,80	59,25	16,55	58,19	39,36	18,83	7,00	5,00	1,06	17,37	-	-	17,63	-	17,63	-	58,60	-	1,02			2,08
25.10.15	24,00	-	76,73	60,72	16,01	67,02	44,19	22,83	7,00	5,00	1,33	16,97	-	-	17,32	-	17,32	-	66,78	-	1,14			2,46
26.10.15	24,00	-	39,61	30,74	8,87	64,60	42,47	22,13	7,00	5,00	0,64	10,22	-	-	10,39	-	10,39	-	60,19	-	0,62			1,25
27.10.15	24,00	-	77,23	63,12	14,11	66,19	43,80	22,39	7,00	5,00	1,40	14,34	-	-	14,62	-	14,62	-	65,94	-	0,95			2,35
28.10.15	24,00	-	46,89	35,21	11,68	61,64	41,90	19,74	7,00	5,00	0,52	17,56	-	-	17,81	-	17,81	-	50,94	-	0,89			1,41
29.10.15	24,00	-	78,18	63,32	14,86	66,07	43,11	22,96	7,00	5,00	1,42	15,48	-	-	15,79	-	15,79	-	66,07	-	1,02			2,44
30.10.15	24,00	-	79,08	64,81	14,27	66,85	44,34	22,51	7,00	5,00	1,44	14,65	-	-	14,95	-	14,95	-	66,81	-	0,98			2,42
31.10.15	24,00	-	79,35	64,57	14,78	66,14	43,58	22,56	7,00	5,00	1,40	15,58	-	-	15,86	-	15,86	-	66,07	-	1,03			2,43
01.11.15	24,00	-	79,66	64,83	14,83	66,94	44,54	22,40	7,00	5,00	1,41	15,46	-	-	15,77	-	15,77	-	66,73	-	1,03			2,45
02.11.15	24,00	-	79,26	65,14	14,12	67,66	45,29	22,37	7,00	5,00	1,43	14,52	-	-	14,84	-	14,84	-	67,62	-	0,98			2,41
03.11.15	24,00	-	77,66	65,18	12,48	67,70	45,62	22,08	7,00	5,00	1,42	12,80	-	-	13,06	-	13,06	-	67,69	-	0,87			2,29
04.11.15	24,00	-	81,16	65,16	16,00	67,97	45,80	22,17	7,00	5,00	1,42	16,31	-	-	16,64	-	16,64	-	67,94	-	1,11			2,53
05.11.15	24,00	-	78,32	65,39	12,93	67,99	45,45	22,54	7,00	5,00	1,45	13,33	-	-	13,60	-	13,60	-	67,84	-	0,91			2,36
06.11.15	24,00	-	77,92	65,23	12,69	67,23	44,60	22,63	7,00	5,00	1,44	13,28	-	-	13,53	-	13,53	-	67,17	-	0,89			2,33
07.11.15	24,00	-	79,20	65,08	14,12	66,88	44,17	22,71	7,00	5,00	1,44	14,75	-	-	15,07	-	15,07	-	66,71	-	0,98			2,42
08.11.15	24,00	-	80,49	65,22	15,27	66,44	43,97	22,47	7,00	5,00	1,41	16,07	-	-	16,36	-	16,36	-	66,30	-	1,07			2,48
09.11.15	24,00	-	80,83	65,22	15,61	65,94	43,81	22,13	7,00	5,00	1,39	16,45	-	-	16,77	-	16,77	-	65,97	-	1,09			2,47
10.11.15	24,00	-	77,76	64,81	12,95	66,54	44,33	22,21	7,00	5,00	1,41	13,42	-	-	13,67	-	13,67	-	66,47	-	0,89			2,30
11.11.15	24,00	-	77,10	64,57	12,53	66,17	44,14	22,03	7,00	5,00	1,40	12,91	-	-	13,15	-	13,15	-	66,06	-	0,85			2,25
12.11.15	24,00	-	77,93	64,55	13,38	65,87	43,85	22,02	7,00	5,00	1,39	13,79	-	-	14,07	-	14,07	-	65,79	-	0,91			2,30
13.11.15	24,00	-	79,80	64,65	15,15	65,93	43,86	22,07	7,00	5,00	1,40	15,64	-	-	15,95	-	15,95	-	65,78	-	1,03			2,43
14.11.15	24,00	-	78,23	64,45	13,78	65,50	43,27	22,23	7,00	5,00	1,39	14,41	-	-	14,68	-	14,68	-	65,37	-	0,94			2,34
15.11.15	24,00	-	80,06	63,61	16,45	65,31	42,78	22,53	7,00	5,00	1,40	17,05	-	-	17,40	-	17,40	-	65,12	-	1,11			2,51
16.11.15	24,00	-	79,14	63,44	15,70	66,84	42,98	23,86	7,00	5,00	1,48	16,23	-	-	16,56	-	16,56	-	67,15	-	1,09			2,56
17.11.15	24,00	-	78,45	63,86	14,59	70,63	44,86	25,77	7,00	5,00	1,62	14,98	-	-	15,31	-	15,31	-	70,56	-	1,06			2,68
18.11.15	24,00	-	77,22	63,72	13,50	71,75	45,65	26,10	7,00	5,00	1,65	13,71	-	-	14,02	-	14,02	-	71,85	-	0,99			2,64
19.11.15	24,00	-	76,52	63,67	12,85	72,25	46,35	25,90	7,00	5,00	1,64	13,01	-	-	13,30	-	13,30	-	72,02	-	0,94			2,58
20.11.15	23,00	-	77,13	64,84	12,29	72,81	47,62	25,19	7,00	5,00	1,53	13,78	-	-	14,09	-	14,09	-	72,78	-	1,00			2,53
21.11.15	24,00	-	79,25	65,60	13,65	72,09	46,91	25,18	7,00	5,00	1,62	14,05	-	-	14,38	-	14,38	-	71,81	-	1,01			2,64
22.11.15	24,00	-	78,63	62,94	15,69	72,80	46,38	26,42	7,00	5,00	1,62	16,22	-	-	16,61	-	16,61	-	72,73	-	1,18			2,81
23.11.15	24,00	-	77,84	63,58	14,26	74,09	46,96	27,13	7,00	5,00	1,69	14,80	-	-	15,14	-	15,14	-	74,13	-	1,10			2,78
Среднее	23,97	-	76,21	62,14	14,06	67,42	44,39	23,04	7,00	5,00	1,40	14,81	-	-	15,11	-	15,11	-	66,87	-	0,99	-	-	2,38
Итого	743,00		2362,43	1926,48	435,95						43,25	459,14	0,00	0,00	468,34	0,00	468,34	0,00			30,67	0,00	0,00	73,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	4663,65	3339,84	1272,65	-	1297,85	-	110,53	-	-
	24.11.15 04:00	7031,76	5271,83	1732,01	-	1766,41	-	184,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **468,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации АСУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.
печать энергосбыта