Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 62,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	121,58	101,77	19,81	58,07	44,89	13,18	7,00	5,00	1,54	16,47	-	-	16,73	-	16,73	-	58,09	-	0,96			2,49
25.10.15	24,00	-	124,99	104,09	20,90	67,00	50,84	16,16	7,00	5,00	1,92	17,55	-	-	17,90	-	17,90	-	66,63	-	1,17			3,09
26.10.15	24,00	-	62,97	52,85	10,12	65,01	49,06	15,95	7,00	5,00	0,92	9,71	-	-	9,88	-	9,88	-	59,78	-	0,58			1,50
27.10.15	24,00	-	130,56	110,93	19,63	66,18	50,80	15,38	7,00	5,00	1,94	16,31	-	-	16,65	-	16,65	-	65,81	-	1,07			3,01
28.10.15	24,00	-	69,81	62,05	7,76	63,37	47,96	15,41	7,00	5,00	0,62	16,24	-	-	16,47	-	16,47	-	51,21	-	0,83			1,45
29.10.15	24,00	-	128,76	110,59	18,17	66,03	49,84	16,19	7,00	5,00	2,00	15,08	-	-	15,38	-	15,38	-	65,84	-	0,99			2,99
30.10.15	24,00	-	129,79	112,91	16,88	66,81	50,76	16,05	7,00	5,00	2,06	13,28	-	-	13,53	-	13,53	-	66,56	-	0,88			2,94
31.10.15	24,00	-	130,14	112,19	17,95	66,11	50,17	15,94	7,00	5,00	1,98	15,17	-	-	15,46	-	15,46	-	65,86	-	1,00			2,98
01.11.15	24,00	-	131,34	112,83	18,51	66,91	51,27	15,64	7,00	5,00	1,97	15,65	-	-	15,94	-	15,94	-	66,54	-	1,04			3,01
02.11.15	24,00	-	131,09	113,74	17,35	67,60	52,17	15,43	7,00	5,00	1,94	14,64	-	-	14,95	-	14,95	-	67,36	-	0,99			2,93
03.11.15	24,00	-	131,86	113,87	17,99	67,64	52,43	15,21	7,00	5,00	1,92	15,26	-	-	15,56	-	15,56	-	67,45	-	1,03			2,95
04.11.15	24,00	-	133,32	113,72	19,60	67,93	52,68	15,25	7,00	5,00	1,94	16,76	-	-	17,14	-	17,14	-	67,73	-	1,14			3,07
05.11.15	24,00	-	130,89	114,02	16,87	67,97	52,48	15,49	7,00	5,00	1,96	14,13	-	-	14,41	-	14,41	-	67,68	-	0,96			2,91
06.11.15	24,00	-	130,64	113,35	17,29	67,18	51,56	15,62	7,00	5,00	1,97	14,50	-	-	14,80	-	14,80	-	66,94	-	0,97			2,94
07.11.15	24,00	-	131,29	112,82	18,47	66,84	51,15	15,69	7,00	5,00	1,96	15,71	-	-	16,04	-	16,04	-	66,49	-	1,05			3,01
08.11.15	24,00	-	133,41	112,81	20,60	66,39	50,94	15,45	7,00	5,00	1,94	17,82	-	-	18,19	-	18,19	-	66,08	-	1,18			3,11
09.11.15	24,00	-	130,92	112,79	18,13	65,89	50,58	15,31	7,00	5,00	1,92	15,26	-	-	15,58	-	15,58	-	65,77	-	1,00			2,92
10.11.15	24,00	-	131,27	112,62	18,65	66,48	51,19	15,29	7,00	5,00	1,91	15,95	-	-	16,27	-	16,27	-	66,18	-	1,05			2,96
11.11.15	24,00	-	129,20	112,16	17,04	66,13	50,92	15,21	7,00	5,00	1,88	14,47	-	-	14,75	-	14,75	-	65,83	-	0,95			2,84
12.11.15	24,00	-	136,49	120,91	15,58	65,82	50,99	14,83	7,00	5,00	1,36	22,31	-	-	22,74	-	22,74	-	65,58	-	1,46			2,83
13.11.15	24,00	-	144,37	128,06	16,31	65,93	51,23	14,70	7,00	5,00	0,98	30,16	-	-	30,76	-	30,76	-	65,79	-	1,99			2,96
14.11.15	24,00	-	142,82	127,64	15,18	65,46	50,84	14,62	7,00	5,00	0,98	28,84	-	-	29,42	-	29,42	-	65,32	-	1,89			2,87
15.11.15	24,00	-	144,73	125,72	19,01	65,30	50,55	14,75	7,00	5,00	1,00	32,26	-	-	32,92	-	32,92	-	65,14	-	2,10			3,10
16.11.15	24,00	-	141,49	125,63	15,86	66,74	51,01	15,73	7,00	5,00	1,09	29,23	-	-	29,83	-	29,83	-	66,73	-	1,95			3,04
17.11.15	24,00	-	140,83	126,97	13,86	70,56	53,71	16,85	7,00	5,00	1,19	27,43	-	-	28,04	-	28,04	-	70,44	-	1,93			3,12
18.11.15	24,00	-	134,16	117,66	16,50	71,60	54,32	17,28	7,00	5,00	1,76	20,55	-	-	21,01	-	21,01	-	71,22	-	1,46			3,22
19.11.15	24,00	-	126,78	110,96	15,82	72,18	54,70	17,48	7,00	5,00	2,17	12,84	-	-	13,14	-	13,14	-	71,72	-	0,92			3,09
20.11.15	23,00	-	134,90	120,95	13,95	72,77	55,85	16,92	7,00	5,00	1,57	20,63	-	-	21,09	-	21,09	-	72,68	-	1,50			3,07
21.11.15	24,00	-	143,06	128,50	14,56	72,07	55,30	16,77	7,00	5,00	1,30	26,52	-	-	27,16	-	27,16	-	71,84	-	1,91			3,21
22.11.15	24,00	-	139,98	123,22	16,76	72,72	55,07	17,65	7,00	5,00	1,36	28,18	-	-	28,87	-	28,87	-	72,58	-	2,04			3,40
23.11.15	24,00		129,11	112,28	16,84	67,22	51,51	15,71	7,00	5,00	1,63	18,96	-	-	19,35	-	19,35	-	66,43	-	1,27	-	-	2,90
Среднее	23,97	-	129,11	112,28	16,84	67,22	51,51	15,71	7,00	5,00	1,63	18,96	-	-	19,35	-	19,35	-	66,43	-	1,27	-	-	2,90
Итого	743,00		4002,55	3480,61	521,95						50,65	587,87	0,00	0,00	599,96	0,00	599,96	0,00			39,26	0,00	0,00	89,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **599,96** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.

печать энергосбыта