Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ повторены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	89,17	69,21	19,96	56,93	39,11	17,82	7,00	5,00	1,28	19,27	-	-	19,55	-	19,55	-	56,78	-	1,10			2,37
25.10.15	24,00	-	89,22	71,07	18,15	66,41	44,14	22,27	7,00	5,00	1,63	17,43	-	-	17,78	-	17,78	-	66,13	-	1,16			2,79
26.10.15	24,00	-	45,02	37,29	7,73	63,98	42,00	21,98	7,00	5,00	0,76	9,47	-	-	9,62	-	9,62	-	59,51	-	0,56			1,32
27.10.15	24,00	-	93,65	74,27	19,38	65,62	43,96	21,66	7,00	5,00	1,69	18,12	-	-	18,47	-	18,47	-	65,37	-	1,19			2,88
28.10.15	24,00	-	55,63	55,88	-0,25	59,87	42,37	17,50	7,00	5,00	0,15	15,60	-	-	15,82	-	15,82	-	52,41	-	0,82			0,97
29.10.15	24,00	-	95,25	76,36	18,89	65,41	43,31	22,10	7,00	5,00	1,72	18,45	-	-	18,79	-	18,79	-	65,44	-	1,21			2,93
30.10.15	24,00	-	94,87	78,03	16,84	66,23	44,77	21,46	7,00	5,00	1,69	16,69	-	-	17,02	-	17,02	-	66,20	-	1,11			2,79
31.10.15	24,00	-	95,65	77,32	18,33	65,51	44,02	21,49	7,00	5,00	1,69	17,92	-	-	18,26	-	18,26	-	65,47	-	1,17			2,86
01.11.15	24,00	-	96,63	77,73	18,90	66,27	45,01	21,26	7,00	5,00	1,70	18,31	-	-	18,67	-	18,67	-	66,04	-	1,21			2,91
02.11.15	24,00	-	94,90	78,55	16,35	66,98	45,96	21,02	7,00	5,00	1,69	15,82	-	-	16,12	-	16,12	-	66,89	-	1,06			2,75
03.11.15	24,00	-	95,79	78,69	17,10	66,99	46,12	20,87	7,00	5,00	1,68	16,48	-	-	16,83	-	16,83	-	66,98	-	1,11			2,79
04.11.15	24,00	-	94,92	78,44	16,48	67,32	46,15	21,17	7,00	5,00	1,71	15,90	-	-	16,24	-	16,24	-	67,27	-	1,07			2,77
05.11.15	24,00	-	95,66	78,82	16,84	67,39	46,00	21,39	7,00	5,00	1,73	16,18	-	-	16,53	-	16,53	-	67,27	-	1,09			2,82
06.11.15	24,00	-	95,93	78,25	17,68	66,61	45,07	21,54	7,00	5,00	1,73	17,04	-	-	17,38	-	17,38	-	66,54	-	1,13			2,87
07.11.15	24,00	-	95,03	77,62	17,41	66,29	44,64	21,65	7,00	5,00	1,73	16,78	-	-	17,11	-	17,11	-	66,13	-	1,11			2,84
08.11.15	24,00	-	97,44	77,43	20,01	65,86	44,53	21,33	7,00	5,00	1,70	19,38	-	-	19,76	-	19,76	-	65,68	-	1,27			2,97
09.11.15	24,00	-	95,74	77,74	18,00	65,20	44,27	20,93	7,00	5,00	1,66	17,49	-	-	17,82	-	17,82	-	65,13	-	1,14			2,80
10.11.15	24,00	-	94,45	77,86	16,59	65,89	44,84	21,05	7,00	5,00	1,67	16,15	-	-	16,47	-	16,47	-	65,74	-	1,06			2,73
11.11.15	24,00	-	95,21	77,37	17,84	65,55	44,50	21,05	7,00	5,00	1,66	17,51	-	-	17,87	-	17,87	-	65,42	-	1,15			2,80
12.11.15	24,00	-	95,56	77,11	18,45	65,24	44,32	20,92	7,00	5,00	1,62	18,39	-	-	18,72	-	18,72	-	65,13	-	1,20			2,82
13.11.15	24,00	-	94,72	77,31	17,41	65,32	44,20	21,12	7,00	5,00	1,64	17,35	-	-	17,70	-	17,70	-	65,21	-	1,13			2,77
14.11.15	24,00	-	92,73	76,84	15,89	64,85	43,88	20,97	7,00	5,00	1,62	15,70	-	-	16,01	-	16,01	-	64,71	-	1,02			2,64
15.11.15	24,00	-	96,37	75,36	21,01	64,73	43,43	21,30	7,00	5,00	1,64	20,54	-	-	20,94	-	20,94	-	64,61	-	1,33			2,96
16.11.15	24,00	-	95,46	75,44	20,02	65,81	43,48	22,33	7,00	5,00	1,73	19,24	-	-	19,61	-	19,61	-	66,11	-	1,27			3,00
17.11.15	24,00	-	93,80	76,66	17,14	69,86	45,86	24,00	7,00	5,00	1,89	16,47	-	-	16,84	-	16,84	-	69,76	-	1,15			3,04
18.11.15	24,00	-	93,46	76,60	16,86	70,86	46,55	24,31	7,00	5,00	1,89	16,46	-	-	16,85	-	16,85	-	70,92	-	1,17			3,06
19.11.15	24,00	-	92,45	76,47	15,98	71,50	47,16	24,34	7,00	5,00	1,87	16,03	-	-	16,39	-	16,39	-	71,24	-	1,14			3,01
20.11.15	23,00	-	91,33	77,70	13,63	72,00	48,30	23,70	7,00	5,00	1,78	14,52	-	-	14,87	-	14,87	-	71,89	-	1,04			2,82
21.11.15	24,00	-	94,06	78,84	15,22	71,35	47,64	23,71	7,00	5,00	1,88	15,20	-	-	15,55	-	15,55	-	71,05	-	1,08			2,96
22.11.15	24,00	-	90,33	75,14	15,19	71,99	46,93	25,06	7,00	5,00	1,90	15,04	-	-	15,41	-	15,41	-	71,83	-	1,08			2,98
23.11.15	24,00	-	93,56	75,96	17,60	73,10	47,46	25,64	7,00	5,00	1,96	17,48	-	-	17,93	-	17,93	-	73,10	-	1,28			3,24
Среднее	23,97	-	91,42	74,75	16,67	66,67	44,84	21,84	7,00	5,00	1,63	16,85	-	-	17,19	-	17,19	-	66,19	-	1,12	-	-	2,75
Итого	743,00		2833,99	2317,36	516,63						50,67	522,41	0,00	0,00	532,93	0,00	532,93	0,00			34,58	0,00	0,00	85,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.11.15 12:00	31026,02	25137,85	6097,61	-	6232,51	-	884,22	-	-
	24.11.15 05:00	32312,65	26189,46	6330,08	-	6470,00	-	924,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **532,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ЧОК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
печать энергосбыта
«____» _____