Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 95,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
25.10.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
26.10.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
27.10.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
28.10.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
29.10.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
30.10.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
31.10.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
01.11.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
02.11.15	24,00	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
03.11.15	24,00	-	143,08	125,77	17,31	66,81	46,81	20,00	7,00	5,00	2,54	17,05	-	-	17,41	-	17,41	-	66,59	-	1,14			3,67
04.11.15	24,00	-	145,78	124,63	21,15	67,11	46,70	20,41	7,00	5,00	2,57	20,90	-	-	21,34	-	21,34	-	66,81	-	1,40			3,97
05.11.15	24,00	-	144,15	125,88	18,27	67,15	46,59	20,56	7,00	5,00	2,60	18,31	-	-	18,69	-	18,69	-	66,73	-	1,22			3,82
06.11.15	24,00	-	144,10	124,59	19,51	66,36	45,62	20,74	7,00	5,00	2,62	19,17	-	-	19,56	-	19,56	-	66,04	-	1,27			3,88
07.11.15	24,00	-	146,10	123,40	22,70	66,04	45,14	20,90	7,00	5,00	2,63	22,10	-	-	22,53	-	22,53	-	65,64	-	1,45			4,08
08.11.15	24,00	-	145,27	122,89	22,38	65,60	45,00	20,60	7,00	5,00	2,58	21,85	-	-	22,29	-	22,29	-	65,14	-	1,42			4,01
09.11.15	24,00	-	143,77	123,83	19,94	65,07	44,80	20,27	7,00	5,00	2,56	19,25	-	-	19,62	-	19,62	-	64,83	-	1,25			3,81
10.11.15	24,00	-	142,90	124,22	18,68	65,67	45,42	20,25	7,00	5,00	2,58	17,85	-	-	18,20	-	18,20	-	65,32	-	1,17			3,74
11.11.15	24,00	-	141,94	122,13	19,81	65,32	44,97	20,35	7,00	5,00	2,54	19,07	-	-	19,45	-	19,45	-	64,96	-	1,24			3,78
12.11.15	24,00	-	140,60	122,02	18,58	65,02	44,76	20,26	7,00	5,00	2,44	19,28	-	-	19,66	-	19,66	-	64,65	-	1,25			3,68
13.11.15	24,00	-	139,91	121,85	18,06	65,09	44,68	20,41	7,00	5,00	2,45	18,84	-	-	19,22	-	19,22	-	64,68	-	1,22			3,67
14.11.15	24,00	-	142,61	119,20	23,41	64,65	44,08	20,57	7,00	5,00	2,44	23,74	-	-	24,19	-	24,19	-	64,27	-	1,53			3,97
15.11.15	24,00	-	139,89	117,07	22,82	64,48	43,64	20,84	7,00	5,00	2,42	23,33	-	-	23,76	-	23,76	-	64,04	-	1,50			3,91
16.11.15	24,00	-	137,49	117,45	20,04	65,81	43,73	22,08	7,00	5,00	2,52	21,00	-	-	21,41	-	21,41	-	66,12	-	1,39			3,91
17.11.15	24,00	-	138,10	119,94	18,16	69,61	46,11	23,50	7,00	5,00	2,76	19,08	-	-	19,50	-	19,50	-	69,29	-	1,33			4,09
18.11.15	24,00	-	138,86	121,72	17,14	70,68	47,06	23,62	7,00	5,00	2,82	17,93	-	-	18,35	-	18,35	-	70,65	-	1,27			4,09
19.11.15	24,00	-	140,87	120,83	20,04	71,21	47,59	23,62	7,00	5,00	2,85	20,22	-	-	20,68	-	20,68	-	70,72	-	1,43			4,28
20.11.15	23,00	-	142,32	124,63	17,69	71,82	49,07	22,75	7,00	5,00	2,80	18,37	-	-	18,79	-	18,79	-	71,59	-	1,31			4,11
21.11.15	24,00	-	146,94	122,83	24,11	71,14	48,11	23,03	7,00	5,00	2,92	23,08	-	-	23,62	-	23,62	-	70,75	-	1,63			4,55
22.11.15	24,00	-	140,56	117,15	23,41	71,69	47,25	24,44	7,00	5,00	2,89	23,19	-	-	23,74	-	23,74	-	71,32	-	1,65			4,54
23.11.15	24,00		142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
Среднее	23,97	-	142,26	122,10	20,16	67,32	45,86	21,46	7,00	5,00	2,62	20,18	-	-	20,60	-	20,60	-	67,01	-	1,35	-	-	3,98
Итого	743,00		4410,12	3785,15	624,98						81,37	625,60	0,00	0,00	638,62	0,00	638,62	0,00			41,94	0,00	0,00	123,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 2,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **638,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру _____

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«_____» _____ г.

печать энергосбыта