Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	158,71	137,26	21,45	58,45	42,47	15,98	7,00	5,00	2,31	19,37	-	-	19,66	-	19,66	-	58,57	-	1,14			3,45
25.10.15	24,00	-	161,29	139,21	22,08	67,47	47,75	19,72	7,00	5,00	2,93	19,58	-	-	19,97	-	19,97	-	66,96	-	1,31			4,24
26.10.15	24,00	-	77,65	70,71	6,94	65,76	45,64	20,12	7,00	5,00	1,42	7,71	-	-	7,84	-	7,84	-	59,91	-	0,46			1,88
27.10.15	24,00	-	162,58	143,51	19,07	66,60	46,74	19,86	7,00	5,00	2,84	19,41	-	-	19,79	-	19,79	-	66,11	-	1,28			4,12
28.10.15	24,00	-	87,97	91,47	-3,50	64,37	44,84	19,53	7,00	5,00	0,52	20,18	-	-	20,47	-	20,47	-	51,98	-	1,05			1,57
29.10.15	24,00	-	159,70	141,40	18,30	66,36	46,13	20,23	7,00	5,00	2,86	18,34	-	-	18,69	-	18,69	-	66,18	-	1,21			4,08
30.10.15	24,00	-	161,79	144,32	17,47	67,15	47,12	20,03	7,00	5,00	2,93	16,90	-	-	17,24	-	17,24	-	66,89	-	1,13			4,07
31.10.15	24,00	-	162,57	143,33	19,24	66,43	46,50	19,93	7,00	5,00	2,90	18,70	-	-	19,06	-	19,06	-	66,11	-	1,24			4,14
01.11.15	24,00	-	164,13	144,16	19,97	67,20	47,48	19,72	7,00	5,00	2,91	19,10	-	-	19,47	-	19,47	-	66,73	-	1,28			4,19
02.11.15	24,00	-	163,35	144,93	18,42	67,90	48,40	19,50	7,00	5,00	2,90	17,46	-	-	17,83	-	17,83	-	67,59	-	1,18			4,08
03.11.15	24,00	-	162,86	145,13	17,73	67,94	48,57	19,37	7,00	5,00	2,90	16,54	-	-	16,88	-	16,88	-	67,72	-	1,12			4,02
04.11.15	24,00	-	164,79	145,07	19,72	68,22	48,69	19,53	7,00	5,00	2,92	18,50	-	-	18,88	-	18,88	-	67,96	-	1,26			4,18
05.11.15	24,00	-	163,05	145,39	17,66	68,26	48,44	19,82	7,00	5,00	2,97	16,48	-	-	16,80	-	16,80	-	67,86	-	1,12			4,09
06.11.15	24,00	-	161,53	144,62	16,91	67,47	47,56	19,91	7,00	5,00	2,97	15,67	-	-	16,01	-	16,01	-	67,16	-	1,05			4,02
07.11.15	24,00	-	165,18	144,13	21,05	67,11	47,14	19,97	7,00	5,00	2,97	19,75	-	-	20,16	-	20,16	-	66,72	-	1,32			4,29
08.11.15	24,00	-	166,71	144,48	22,23	66,64	47,00	19,64	7,00	5,00	2,94	20,89	-	-	21,31	-	21,31	-	66,20	-	1,38			4,33
09.11.15	24,00	-	164,84	144,04	20,80	66,17	46,74	19,43	7,00	5,00	2,90	19,38	-	-	19,78	-	19,78	-	65,96	-	1,28			4,18
10.11.15	24,00	-	162,78	143,97	18,81	66,76	47,20	19,56	7,00	5,00	2,92	17,45	-	-	17,79	-	17,79	-	66,47	-	1,16			4,08
11.11.15	24,00	-	163,47	143,39	20,08	66,40	46,93	19,47	7,00	5,00	2,89	18,64	-	-	19,02	-	19,02	-	66,09	-	1,24			4,13
12.11.15	24,00	-	162,31	143,04	19,27	66,08	46,67	19,41	7,00	5,00	2,88	17,88	-	-	18,22	-	18,22	-	65,79	-	1,18			4,06
13.11.15	24,00	-	161,43	142,91	18,52	66,16	46,55	19,61	7,00	5,00	2,90	17,19	-	-	17,53	-	17,53	-	65,80	-	1,13			4,03
14.11.15	24,00	-	162,52	142,28	20,24	65,71	46,08	19,63	7,00	5,00	2,89	18,95	-	-	19,33	-	19,33	-	65,36	-	1,24			4,13
15.11.15	24,00	-	162,78	140,48	22,30	65,54	45,83	19,71	7,00	5,00	2,87	20,99	-	-	21,40	-	21,40	-	65,12	-	1,37			4,24
16.11.15	24,00	-	159,37	140,27	19,10	67,05	46,12	20,93	7,00	5,00	3,02	17,79	-	-	18,18	-	18,18	-	67,27	-	1,20			4,22
17.11.15	24,00	-	161,57	141,48	20,09	70,87	48,31	22,56	7,00	5,00	3,30	18,75	-	-	19,18	-	19,18	-	70,63	-	1,32			4,62
18.11.15	24,00	-	159,12	141,37	17,75	71,99	49,20	22,79	7,00	5,00	3,31	16,55	-	-	16,94	-	16,94	-	71,92	-	1,19			4,50
19.11.15	24,00	-	160,00	141,57	18,43	72,50	49,79	22,71	7,00	5,00	3,30	17,45	-	-	17,86	-	17,86	-	72,08	-	1,26			4,55
20.11.15	24,00	-	168,33	150,38	17,95	73,06	51,00	22,06	7,00	5,00	3,35	17,72	-	-	18,15	-	18,15	-	72,78	-	1,29			4,63
21.11.15	24,00	-	163,32	145,85	17,47	72,32	50,29	22,03	7,00	5,00	3,21	17,64	-	-	18,07	-	18,07	-	71,76	-	1,27			4,48
22.11.15	24,00	-	159,73	139,75	19,98	72,98	49,64	23,34	7,00	5,00	3,28	19,94	-	-	20,40	-	20,40	-	72,62	-	1,45			4,72
23.11.15	24,00	-	159,01	141,24	17,77	74,31	50,42	23,89	7,00	5,00	3,38	17,77	-	-	18,22	-	18,22	-	74,26	-	1,32			4,70
Среднее	24,00	-	157,24	139,07	18,17	67,78	47,46	20,32	7,00	5,00	2,86	18,02	-	-	18,39	-	18,39	-	66,92	-	1,21	-	-	4,06
Итого	744,00		4874,44	4311,14	563,30						88,59	558,67	0,00	0,00	570,13	0,00	570,13	0,00			37,41	0,00	0,00	126,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	16363,32	14258,86	2211,19	-	2255,24	-	234,96	-	-
	24.11.15 04:00	21250,67	18582,03	2770,85	-	2826,39	-	361,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **570,13** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» НОЯ 2015 г.

печать энергосбыта