Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	100,69	58,51	42,18	58,44	34,34	24,10	7,00	5,00	1,48	40,99	-	-	41,65	-	41,65	-	58,53	-	2,40			3,88
25.10.15	24,00	-	98,04	59,42	38,62	67,36	38,10	29,26	7,00	5,00	1,83	37,37	-	-	38,14	-	38,14	-	67,14	-	2,51			4,34
26.10.15	24,00	-	45,17	30,26	14,91	65,20	36,31	28,89	7,00	5,00	0,91	14,81	-	-	15,09	-	15,09	-	62,90	-	0,93			1,84
27.10.15	24,00	-	102,73	62,10	40,63	66,60	37,89	28,71	7,00	5,00	1,90	39,02	-	-	39,79	-	39,79	-	66,48	-	2,59			4,49
28.10.15	24,00	-	57,54	40,93	16,61	63,66	37,57	26,09	7,00	5,00	0,28	33,34	-	-	33,83	-	33,83	-	55,55	-	1,85			2,13
29.10.15	24,00	-	99,14	64,15	34,99	66,29	37,28	29,01	7,00	5,00	2,01	32,84	-	-	33,51	-	33,51	-	66,20	-	2,17			4,18
30.10.15	24,00	-	105,07	69,60	35,47	67,10	39,06	28,04	7,00	5,00	2,11	33,11	-	-	33,80	-	33,80	-	66,97	-	2,22			4,33
31.10.15	24,00	-	106,68	68,85	37,83	66,38	38,40	27,98	7,00	5,00	2,07	35,72	-	-	36,44	-	36,44	-	66,28	-	2,37			4,44
01.11.15	24,00	-	107,79	69,21	38,58	67,13	39,50	27,63	7,00	5,00	2,06	36,57	-	-	37,35	-	37,35	-	66,92	-	2,45			4,51
02.11.15	24,00	-	105,68	69,72	35,96	67,87	40,51	27,36	7,00	5,00	2,04	34,09	-	-	34,79	-	34,79	-	67,79	-	2,31			4,35
03.11.15	24,00	-	105,73	69,80	35,93	67,92	40,90	27,02	7,00	5,00	2,02	34,09	-	-	34,81	-	34,81	-	67,87	-	2,31			4,33
04.11.15	24,00	-	102,91	69,70	33,21	68,19	40,95	27,24	7,00	5,00	2,03	31,36	-	-	32,04	-	32,04	-	68,08	-	2,13			4,17
05.11.15	24,00	-	103,33	69,87	33,46	68,20	40,63	27,57	7,00	5,00	2,06	31,65	-	-	32,32	-	32,32	-	67,99	-	2,15			4,21
06.11.15	24,00	-	103,14	69,46	33,68	67,44	39,64	27,80	7,00	5,00	2,06	31,87	-	-	32,54	-	32,54	-	67,31	-	2,15			4,20
07.11.15	24,00	-	104,61	69,17	35,44	67,09	39,11	27,98	7,00	5,00	2,06	33,65	-	-	34,32	-	34,32	-	66,98	-	2,25			4,32
08.11.15	24,00	-	104,46	69,41	35,05	66,60	38,96	27,64	7,00	5,00	2,05	33,25	-	-	33,94	-	33,94	-	66,40	-	2,21			4,25
09.11.15	24,00	-	105,45	69,17	36,28	66,16	38,85	27,31	7,00	5,00	2,01	34,50	-	-	35,20	-	35,20	-	66,13	-	2,28			4,29
10.11.15	24,00	-	99,23	69,15	30,08	66,73	39,37	27,36	7,00	5,00	2,01	28,36	-	-	28,93	-	28,93	-	66,60	-	1,89			3,90
11.11.15	24,00	-	102,58	68,90	33,68	66,34	39,10	27,24	7,00	5,00	2,00	31,99	-	-	32,64	-	32,64	-	66,19	-	2,12			4,11
12.11.15	24,00	-	98,99	68,58	30,41	66,03	38,85	27,18	7,00	5,00	1,98	28,77	-	-	29,35	-	29,35	-	65,91	-	1,90			3,87
13.11.15	24,00	-	100,59	68,30	32,29	66,11	38,72	27,39	7,00	5,00	1,98	30,67	-	-	31,27	-	31,27	-	65,95	-	2,02			4,01
14.11.15	24,00	-	102,63	67,88	34,75	65,67	38,23	27,44	7,00	5,00	1,98	33,12	-	-	33,79	-	33,79	-	65,53	-	2,17			4,15
15.11.15	24,00	-	106,10	66,87	39,23	65,46	37,73	27,73	7,00	5,00	1,97	37,56	-	-	38,30	-	38,30	-	65,26	-	2,45			4,43
16.11.15	24,00	-	97,29	66,70	30,59	67,01	37,87	29,14	7,00	5,00	2,05	28,90	-	-	29,51	-	29,51	-	67,09	-	1,94			3,99
17.11.15	24,00	-	101,80	67,29	34,51	70,79	39,41	31,38	7,00	5,00	2,24	32,82	-	-	33,56	-	33,56	-	70,61	-	2,32			4,56
18.11.15	24,00	-	97,97	67,16	30,81	71,96	40,09	31,87	7,00	5,00	2,26	29,14	-	-	29,84	-	29,84	-	71,95	-	2,10			4,36
19.11.15	24,00	-	99,31	67,11	32,20	72,39	40,72	31,67	7,00	5,00	2,25	30,59	-	-	31,32	-	31,32	-	72,13	-	2,21			4,46
20.11.15	24,00	-	101,54	70,94	30,60	73,00	42,03	30,97	7,00	5,00	2,34	28,69	-	-	29,39	-	29,39	-	72,91	-	2,09			4,43
21.11.15	24,00	-	99,82	68,46	31,36	72,22	41,28	30,94	7,00	5,00	2,26	29,54	-	-	30,24	-	30,24	-	71,94	-	2,13			4,38
22.11.15	24,00	-	99,40	65,61	33,79	72,92	40,38	32,54	7,00	5,00	2,27	32,03	-	-	32,82	-	32,82	-	72,80	-	2,33			4,60
23.11.15	24,00	-	97,48	66,23	31,25	74,27	40,94	33,33	7,00	5,00	2,34	29,52	-	-	30,26	-	30,26	-	74,33	-	2,20			4,53
Среднее	24,00	-	98,80	65,44	33,37	67,69	39,12	28,57	7,00	5,00	1,96	32,26	-	-	32,93	-	32,93	-	67,25	-	2,17	-	-	4,13
Итого	744,00		3062,89	2028,51	1034,38						60,90	999,93	0,00	0,00	1020,78	0,00	1020,78	0,00			67,15	0,00	0,00	128,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	20834,98	13920,24	6656,90	-	6803,73	-	715,37	-	-
	24.11.15 06:00	23914,60	15962,74	7659,20	-	7826,95	-	844,09	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -4,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1020,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 ноя 2015
«____» _____