Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник: ~~Обуховский з-д~~

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318190-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318190 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	91,02	90,10	0,92	65,53	43,84	21,69	4,68	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
25.10.15	24,00	-	89,54	88,17	1,37	57,99	39,89	18,10	4,65	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
26.10.15	24,00	-	91,50	90,62	0,88	67,21	44,92	22,29	4,64	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
27.10.15	23,95	-	45,62	45,13	0,49	44,56	31,31	13,25	4,65	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
28.10.15	24,00	-	97,09	96,01	1,08	66,35	44,58	21,77	4,69	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
29.10.15	24,00	-	47,75	47,23	0,52	47,87	40,23	7,64	4,67	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
30.10.15	24,00	-	98,32	97,09	1,23	66,17	44,05	22,12	4,65	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
31.10.15	24,00	-	65,17	64,42	0,75	55,77	39,35	16,42	4,64	2,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
01.11.15	24,00	-	98,00	96,91	1,08	66,25	44,15	22,10	4,68	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
02.11.15	24,00	-	98,78	97,70	1,07	67,02	45,14	21,88	4,72	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
03.11.15	24,00	-	99,52	98,39	1,13	67,69	46,01	21,68	4,69	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
04.11.15	24,00	-	99,64	98,46	1,18	67,71	46,41	21,30	4,65	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
05.11.15	24,00	-	99,71	98,52	1,18	67,95	46,72	21,23	4,72	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
06.11.15	24,00	-	67,03	66,25	0,78	56,58	45,50	11,08	4,74	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
07.11.15	24,00	-	2,79	2,50	0,30	24,95	29,90	-4,95	4,71	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,11
08.11.15	24,00	-	95,57	94,79	0,78	66,99	44,89	22,10	4,71	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
09.11.15	24,00	-	95,91	95,00	0,92	66,55	44,50	22,05	4,72	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
10.11.15	24,00	-	96,03	95,08	0,95	66,01	44,39	21,62	4,65	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
11.11.15	24,00	-	95,64	94,68	0,95	66,68	44,90	21,78	4,73	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
12.11.15	24,00	-	95,15	94,17	0,98	66,34	44,65	21,69	4,75	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
13.11.15	24,00	-	95,07	94,03	1,05	66,02	44,45	21,57	4,66	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
14.11.15	24,00	-	95,25	94,23	1,02	66,09	44,44	21,65	4,73	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
15.11.15	24,00	-	94,77	93,76	1,01	65,64	44,01	21,63	4,73	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
16.11.15	24,00	-	93,54	92,57	0,97	65,49	43,72	21,77	4,73	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
17.11.15	24,00	-	93,13	92,30	0,84	66,81	43,84	22,97	4,71	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
18.11.15	24,00	-	93,87	93,27	0,61	70,77	45,96	24,81	4,71	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
19.11.15	24,00	-	65,40	75,22	-9,82	63,45	46,17	17,28	4,69	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,11
20.11.15	24,00	-	98,95	98,56	0,39	72,43	48,00	24,43	4,77	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
21.11.15	24,00	-	103,27	102,67	0,61	72,95	48,88	24,07	4,78	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
22.11.15	24,00	-	98,82	98,18	0,64	72,16	48,13	24,03	4,66	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
23.11.15	24,00	-	94,43	93,96	0,48	72,85	47,43	25,42	4,72	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
Среднее	24,00	-	86,98	86,45	0,53	63,77	43,88	19,89	4,70	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
Итого	743,95		2696,31	2679,97	16,33						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
«____»