Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205595-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
25.10.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
26.10.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
27.10.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
28.10.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
29.10.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
30.10.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
31.10.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
01.11.15	24,00		453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,67
02.11.15	24,00	-	453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,59
03.11.15	24,00	-	452,80	452,80	0,00	50,14	44,25	5,89	4,90	3,89	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,57
04.11.15	24,00	-	453,18	453,18	0,00	49,34	43,63	5,71	4,90	3,90	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,57
05.11.15	24,00	-	453,33	453,33	0,00	49,11	43,44	5,67	4,89	3,89	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,57
06.11.15	24,00	-	453,60	453,60	0,00	48,67	43,01	5,66	4,89	3,89	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,67
07.11.15	24,00	-	453,76	453,76	0,00	48,32	42,66	5,66	4,88	3,89	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,69
08.11.15	24,00	-	453,48	453,48	0,00	49,34	43,46	5,88	4,89	3,90	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,68
09.11.15	24,00	-	453,32	453,32	0,00	49,56	43,64	5,92	4,88	3,89	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,69
10.11.15	24,00	-	453,81	453,81	0,00	49,56	43,66	5,90	4,89	3,89	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,71
11.11.15	24,00	-	453,37	453,37	0,00	49,62	43,69	5,93	4,89	3,88	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,71
12.11.15	24,00	-	453,91	453,91	0,00	49,50	43,55	5,95	4,87	3,89	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,62
13.11.15	24,00	-	454,85	454,85	0,00	49,42	43,47	5,95	4,89	3,89	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,65
14.11.15	24,00	-	454,85	454,85	0,00	48,54	42,77	5,77	4,88	3,89	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,77
15.11.15	24,00	-	455,12	455,12	0,00	48,32	42,51	5,81	4,87	3,89	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,51
16.11.15	24,00	-	454,95	454,95	0,00	48,88	42,79	6,09	4,85	3,88	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,91
17.11.15	24,00	-	422,02	422,02	0,00	47,87	41,93	5,94	4,73	3,82	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,99
18.11.15	24,00	-	457,87	457,87	0,00	50,61	44,27	6,34	4,89	3,88	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,01
19.11.15	24,00	-	456,37	456,37	0,00	51,79	45,25	6,54	4,90	3,89	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,98
20.11.15	24,00	-	457,48	457,48	0,00	52,44	45,88	6,56	4,91	3,90	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,98
21.11.15	24,00	-	458,00	458,00	0,00	52,33	45,83	6,50	4,92	3,90	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
22.11.15	24,00	-	458,29	458,29	0,00	51,81	45,32	6,49	4,90	3,89	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,73
23.11.15			453,22	453,22	0,00	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,50
Среднее	24,00	-	453,22	453,22	-	49,76	43,75	6,01	4,88	3,89	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Итого	720,00		14049,76	14049,76	0,00																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0 °C = 0,00 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **84,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по учету
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
печать энергосбыта
«____» _____ г.

поел. отчет март 15