Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8692.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207817-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207817 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 338,88 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,128 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	577,45	550,94	26,51	49,38	44,56	4,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
25.10.15	24,00	-	577,64	551,30	26,34	48,52	43,96	4,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
26.10.15	24,00	-	576,93	550,23	26,70	48,83	44,22	4,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
27.10.15	24,00	-	575,75	549,07	26,68	49,00	44,40	4,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
28.10.15	24,00	-	576,96	550,27	26,69	48,39	43,71	4,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
29.10.15	24,00	-	576,69	549,81	26,88	50,16	45,13	5,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
30.10.15	24,00	-	577,26	550,45	26,81	50,20	45,12	5,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
31.10.15	24,00	-	578,90	552,34	26,56	49,57	44,44	5,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
01.11.15	24,00	-	579,84	552,74	27,10	49,81	44,70	5,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
02.11.15	24,00	-	579,71	552,61	27,10	50,42	45,33	5,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
03.11.15	24,00	-	579,47	552,29	27,18	50,63	45,62	5,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
04.11.15	24,00	-	579,23	552,24	26,99	49,26	44,58	4,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
05.11.15	24,00	-	579,36	552,35	27,01	48,94	44,28	4,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
06.11.15	24,00	-	579,33	552,30	27,03	48,72	44,08	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
07.11.15	24,00	-	579,68	552,73	26,95	48,07	43,48	4,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
08.11.15	24,00	-	579,89	552,96	26,93	48,79	43,94	4,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
09.11.15	24,00	-	579,78	552,79	26,99	49,28	44,40	4,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
10.11.15	24,00	-	579,40	552,68	26,72	49,34	44,47	4,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
11.11.15	24,00	-	579,55	552,96	26,59	49,47	44,61	4,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
12.11.15	24,00	-	578,57	552,06	26,51	49,26	44,41	4,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
13.11.15	24,00	-	579,58	553,12	26,46	49,28	44,43	4,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
14.11.15	24,00	-	580,03	553,39	26,64	48,86	44,04	4,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
15.11.15	24,00	-	580,59	553,59	27,00	47,91	43,20	4,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
16.11.15	24,00	-	580,44	553,47	26,97	48,35	43,44	4,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
17.11.15	24,00	-	535,82	511,35	24,47	48,18	43,24	4,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
18.11.15	24,00	-	585,81	559,11	26,70	49,14	44,08	5,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
19.11.15	24,00	-	579,39	552,35	27,04	51,20	45,86	5,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
20.11.15	23,00	-	554,95	528,59	26,36	52,05	46,69	5,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
21.11.15	24,00	-	579,59	551,91	27,68	52,27	46,90	5,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
22.11.15	24,00	-	579,76	551,90	27,86	51,72	46,38	5,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
23.11.15	24,00	-	579,44	551,72	27,72	51,74	46,36	5,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
Среднее	23,97	-	576,99	550,18	26,81	49,57	44,65	4,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06
Итого	743,00		17886,79	17055,62	831,17						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	125,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	101578,51	100280,79	-	-	-	-	741,33	-	-
	24.11.15 06:00	119540,65	117407,64	-	-	-	-	868,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 11 15 г.

печать энергосбыта