Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 21 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор: 8693.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207927-ч(с)-1115.txt

Txв, гр.С= 0

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207927

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,415 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.15	24,00	-	384,78	384,78	0,00	50,42	43,56	6,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
02.11.15	24,00	-	383,99	383,99	0,00	50,45	43,74	6,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
03.11.15	24,00	-	383,72	383,72	0,00	50,43	43,83	6,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
04.11.15	24,00	-	383,64	383,64	0,00	50,16	43,68	6,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
05.11.15	24,00	-	383,20	383,20	0,00	50,34	43,73	6,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
06.11.15	24,00	-	382,77	382,77	0,00	49,95	43,36	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
07.11.15	24,00	-	382,35	382,35	0,00	49,84	43,14	6,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
08.11.15	24,00	-	382,28	382,28	0,00	50,28	43,45	6,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
09.11.15	24,00	-	381,25	381,25	0,00	50,37	43,53	6,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
10.11.15	24,00	-	380,98	380,98	0,00	50,76	43,87	6,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
11.11.15	24,00	-	381,34	381,34	0,00	50,29	43,52	6,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
12.11.15	24,00	-	381,27	381,27	0,00	50,51	43,65	6,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
13.11.15	24,00	-	380,55	380,55	0,00	50,32	43,49	6,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
14.11.15	24,00	-	379,94	379,94	0,00	50,73	43,69	7,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
15.11.15	24,00	-	379,64	379,64	0,00	52,31	44,80	7,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
16.11.15	24,00	-	379,70	379,70	0,00	52,36	44,74	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
17.11.15	24,00	-	379,68	379,68	0,00	52,40	44,74	7,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
18.11.15	24,00	-	396,62	396,62	0,00	52,98	45,46	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
19.11.15	24,00	-	411,13	411,13	0,00	53,19	45,94	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
20.11.15	24,00	-	411,82	411,82	0,00	53,16	46,01	7,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
21.11.15	24,00	-	411,68	411,68	0,00	53,10	45,97	7,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
22.11.15	24,00	-	410,97	410,97	0,00	53,27	45,97	7,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
23.11.15	24,00		387,88	387,88	-	51,26	44,27	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
Среднее	24,00	-	387,88	387,88	-	51,26	44,27	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
Итого	552,00		8921,18	8921,18	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

М.П. печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
30 НОЯ 2015
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.