Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	192,02	146,61	45,41	57,46	36,82	20,64	7,93	4,75	3,14	43,37	0,00	0,00	44,02	0,00	44,02	-	57,63	0,00	2,50			5,64
25.10.15	24,00	-	194,42	148,52	45,90	65,98	40,86	25,12	8,01	4,73	3,90	43,62	0,00	0,00	44,49	0,00	44,49	-	65,79	0,00	2,87			6,77
26.10.15	24,00	-	195,25	154,77	40,48	66,30	41,54	24,76	8,20	4,62	3,98	38,28	0,00	0,00	39,02	0,00	39,02	-	66,32	0,00	2,54			6,52
27.10.15	24,00	-	192,49	151,16	41,33	65,31	40,81	24,50	8,07	4,68	3,81	39,85	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60	-	65,13	0,00	2,60			6,41
28.10.15	24,00	-	194,64	153,18	41,46	65,63	40,68	24,95	8,10	4,62	3,95	39,62	0,00	0,00	40,41	0,00	40,41	-	65,65	0,00	2,60			6,55
29.10.15	24,00	-	187,51	147,76	39,75	65,05	39,90	25,15	7,95	4,73	3,84	37,90	0,00	0,00	38,63	0,00	38,63	-	65,02	0,00	2,47			6,31
30.10.15	24,00	-	190,56	149,90	40,66	65,82	40,39	25,43	8,05	4,72	3,94	38,79	0,00	0,00	39,55	0,00	39,55	-	65,77	0,00	2,55			6,50
31.10.15	24,00	-	192,16	148,18	43,98	65,10	39,79	25,31	8,02	4,77	3,89	41,92	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75	-	65,02	0,00	2,73			6,62
01.11.15	24,00	-	194,48	149,48	45,00	65,78	40,50	25,28	8,03	4,71	3,93	42,92	0,00	0,00	43,76	0,00	43,76	-	65,61	0,00	2,82			6,75
02.11.15	24,00	-	191,72	150,49	41,23	66,44	41,28	25,16	8,07	4,69	3,93	39,26	0,00	0,00	40,07	0,00	40,07	-	66,37	0,00	2,61			6,53
03.11.15	24,00	-	190,97	150,77	40,20	66,50	41,60	24,90	8,09	4,70	3,89	38,31	0,00	0,00	39,08	0,00	39,08	-	66,47	0,00	2,55			6,44
04.11.15	24,00	-	192,59	150,74	41,85	66,76	41,85	24,91	8,07	4,68	3,89	39,93	0,00	0,00	40,76	0,00	40,76	-	66,71	0,00	2,67			6,56
05.11.15	24,00	-	191,97	151,02	40,95	66,84	41,77	25,07	8,10	4,71	3,93	39,05	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	-	66,70	0,00	2,61			6,53
06.11.15	24,00	-	190,13	149,82	40,31	66,11	40,99	25,12	8,06	4,73	3,90	38,39	0,00	0,00	39,15	0,00	39,15	-	66,04	0,00	2,54			6,43
07.11.15	24,00	-	193,08	149,16	43,92	65,73	40,59	25,14	8,03	4,73	3,90	41,87	0,00	0,00	42,72	0,00	42,72	-	65,60	0,00	2,75			6,65
08.11.15	24,00	-	194,01	149,45	44,56	65,30	40,47	24,83	8,05	4,72	3,86	42,52	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35	-	65,17	0,00	2,77			6,63
09.11.15	24,00	-	190,47	149,26	41,21	64,84	40,24	24,60	8,04	4,73	3,80	39,33	0,00	0,00	40,08	0,00	40,08	-	64,80	0,00	2,55			6,35
10.11.15	24,00	-	190,63	149,21	41,42	65,41	40,65	24,76	8,06	4,75	3,83	39,55	0,00	0,00	40,33	0,00	40,33	-	65,34	0,00	2,58			6,41
11.11.15	24,00	-	191,59	148,34	43,25	65,05	40,43	24,62	8,02	4,75	3,77	41,49	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28	-	65,00	0,00	2,70			6,47
12.11.15	24,00	-	192,02	148,17	43,85	64,71	40,25	24,46	8,03	4,76	3,75	42,05	0,00	0,00	42,88	0,00	42,88	-	64,67	0,00	2,72			6,47
13.11.15	24,00	-	190,22	148,56	41,66	64,78	40,19	24,59	8,05	4,78	3,78	39,84	0,00	0,00	40,62	0,00	40,62	-	64,69	0,00	2,58			6,36
14.11.15	24,00	-	192,13	147,79	44,34	64,33	39,83	24,50	8,00	4,76	3,75	42,42	0,00	0,00	43,24	0,00	43,24	-	64,26	0,00	2,73			6,48
15.11.15	24,00	-	191,63	145,79	45,84	64,18	39,49	24,69	7,93	4,78	3,72	44,08	0,00	0,00	44,91	0,00	44,91	-	64,06	0,00	2,83			6,55
16.11.15	24,00	-	190,84	146,25	44,59	65,55	39,65	25,90	7,94	4,77	3,90	42,84	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	-	65,77	0,00	2,82			6,72
17.11.15	24,00	-	187,41	149,29	38,12	69,09	41,37	27,72	8,04	4,73	4,26	36,48	0,00	0,00	37,30	0,00	37,30	-	69,04	0,00	2,52			6,78
18.11.15	24,00	-	183,03	149,55	33,48	70,10	41,82	28,28	8,05	4,73	4,35	31,86	0,00	0,00	32,59	0,00	32,59	-	70,13	0,00	2,23			6,58
19.11.15	24,00	-	184,75	150,01	34,74	70,57	42,33	28,24	8,07	4,72	4,37	33,07	0,00	0,00	33,80	0,00	33,80	-	70,40	0,00	2,33			6,69
20.11.15	24,00	-	189,92	157,84	32,08	71,19	43,45	27,74	8,07	4,31	4,46	31,10	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	-	71,15	0,00	2,21			6,67
21.11.15	24,00	-	188,95	153,59	35,36	70,42	42,88	27,54	8,21	4,69	4,34	33,99	0,00	0,00	34,77	0,00	34,77	-	70,16	0,00	2,38			6,73
22.11.15	24,00	-	186,61	147,97	38,64	70,89	42,26	28,63	8,07	4,82	4,36	37,01	0,00	0,00	37,85	0,00	37,85	-	70,80	0,00	2,62			6,98
23.11.15	24,00	-	184,44	149,69	34,75	72,12	42,77	29,35	8,05	4,74	4,50	33,33	0,00	0,00	34,11	0,00	34,11	-	72,15	0,00	2,41			6,91
Среднее	24,00	-	190,73	149,75	40,98	66,43	40,89	25,54	8,05	4,71	3,95	39,16	-	-	39,95	-	39,95	-	66,37	-	2,59	-	-	6,55
Итого	744,00		5912,64	4642,32	1270,32						122,60	1214,04	0,00	0,00	1238,45	0,00	1238,45	0,00			80,37	0,00	0,00	202,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.11.15 11:00	15152,19	12373,65	3314,63	0,00	3379,82	0,00	320,73	-	-
	24.11.15 05:00	17748,42	14428,74	3833,29	0,00	3909,34	0,00	412,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -5,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1238,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 НОЯ 2015
1 ДЕК 2015
«____» печать энергосбыта г.

Урегулир дог
отнош