Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 4,4

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.10.15 | 24,00 | - | 100,80 | 86,71 | 14,09 | 63,00 | 41,73 | 21,27 | 7,34 | 3,16 | 2,04 | 11,04 | 0,00 | 11,04 | 11,24 | 0,00 | 11,24 | - | 62,36 | 0,00 | 0,69 | | | 2,73 |
| 25.10.15 | 24,00 | - | 99,28 | 84,74 | 14,54 | 55,34 | 37,73 | 17,61 | 7,19 | 3,12 | 1,66 | 11,63 | 0,00 | 11,63 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | - | 55,00 | 0,00 | 0,65 | | | 2,31 |
| 26.10.15 | 24,00 | - | 102,17 | 85,68 | 16,49 | 63,86 | 41,91 | 21,95 | 7,24 | 3,14 | 2,08 | 13,44 | 0,00 | 13,44 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | - | 63,47 | 0,00 | 0,86 | | | 2,94 |
| 27.10.15 | 24,00 | - | 98,83 | 85,59 | 13,25 | 64,01 | 42,29 | 21,72 | 7,32 | 3,12 | 2,06 | 10,24 | 0,00 | 10,24 | 10,44 | 0,00 | 10,44 | - | 63,43 | 0,00 | 0,66 | | | 2,72 |
| 28.10.15 | 24,00 | - | 97,89 | 83,94 | 13,94 | 63,43 | 41,93 | 21,50 | 7,27 | 3,15 | 2,00 | 11,04 | 0,00 | 11,04 | 11,25 | 0,00 | 11,25 | - | 62,94 | 0,00 | 0,70 | | | 2,69 |
| 29.10.15 | 24,00 | - | 98,64 | 83,50 | 15,14 | 63,40 | 41,91 | 21,49 | 7,29 | 3,08 | 2,08 | 10,83 | 0,00 | 10,83 | 11,03 | 0,00 | 11,03 | - | 62,92 | 0,00 | 0,69 | | | 2,76 |
| 30.10.15 | 24,00 | - | 97,50 | 82,97 | 14,53 | 63,01 | 41,36 | 21,65 | 7,23 | 3,12 | 2,07 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 10,52 | 0,00 | 10,52 | - | 62,59 | 0,00 | 0,65 | | | 2,72 |
| 31.10.15 | 24,00 | - | 99,42 | 85,45 | 13,97 | 63,66 | 41,58 | 22,08 | 7,30 | 3,13 | 2,08 | 11,02 | 0,00 | 11,02 | 11,22 | 0,00 | 11,22 | - | 63,17 | 0,00 | 0,70 | | | 2,78 |
| 01.11.15 | 24,00 | - | 97,38 | 82,96 | 14,42 | 63,06 | 41,09 | 21,97 | 7,30 | 3,16 | 2,02 | 11,44 | 0,00 | 11,44 | 11,65 | 0,00 | 11,65 | - | 62,49 | 0,00 | 0,72 | | | 2,74 |
| 02.11.15 | 24,00 | - | 100,19 | 85,11 | 15,08 | 63,67 | 41,63 | 22,04 | 7,29 | 3,13 | 2,07 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 12,32 | 0,00 | 12,32 | - | 63,18 | 0,00 | 0,77 | | | 2,84 |
| 03.11.15 | 24,00 | - | 101,90 | 86,48 | 15,42 | 64,33 | 42,33 | 22,00 | 7,30 | 3,11 | 2,11 | 12,34 | 0,00 | 12,34 | 12,58 | 0,00 | 12,58 | - | 63,96 | 0,00 | 0,79 | | | 2,90 |
| 04.11.15 | 24,00 | - | 100,20 | 86,02 | 14,18 | 64,34 | 42,65 | 21,69 | 7,32 | 3,13 | 2,07 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 11,41 | 0,00 | 11,41 | - | 63,85 | 0,00 | 0,72 | | | 2,79 |
| 05.11.15 | 24,00 | - | 101,68 | 86,39 | 15,30 | 64,65 | 42,96 | 21,69 | 7,31 | 3,13 | 2,08 | 12,26 | 0,00 | 12,26 | 12,49 | 0,00 | 12,49 | - | 64,24 | 0,00 | 0,79 | | | 2,87 |
| 06.11.15 | 24,00 | - | 101,43 | 86,39 | 15,04 | 64,78 | 43,00 | 21,78 | 7,35 | 3,13 | 2,09 | 12,02 | 0,00 | 12,02 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | - | 64,35 | 0,00 | 0,78 | | | 2,86 |
| 07.11.15 | 24,00 | - | 98,09 | 85,00 | 13,09 | 64,02 | 42,33 | 21,69 | 7,33 | 3,13 | 2,04 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 10,29 | 0,00 | 10,29 | - | 63,43 | 0,00 | 0,64 | | | 2,69 |
| 08.11.15 | 24,00 | - | 101,16 | 85,18 | 15,98 | 63,71 | 42,02 | 21,69 | 7,33 | 3,12 | 2,05 | 12,99 | 0,00 | 12,99 | 13,23 | 0,00 | 13,23 | - | 63,24 | 0,00 | 0,83 | | | 2,87 |
| 09.11.15 | 24,00 | - | 101,12 | 85,64 | 15,48 | 63,35 | 41,86 | 21,49 | 7,33 | 3,12 | 2,04 | 12,47 | 0,00 | 12,47 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | - | 62,89 | 0,00 | 0,79 | | | 2,83 |
| 10.11.15 | 24,00 | - | 98,89 | 85,18 | 13,71 | 62,66 | 41,51 | 21,15 | 7,33 | 3,13 | 2,00 | 10,73 | 0,00 | 10,73 | 10,93 | 0,00 | 10,93 | - | 62,21 | 0,00 | 0,67 | | | 2,67 |
| 11.11.15 | 24,00 | - | 99,40 | 84,82 | 14,58 | 63,28 | 41,90 | 21,38 | 7,33 | 3,14 | 2,01 | 11,55 | 0,00 | 11,55 | 11,76 | 0,00 | 11,76 | - | 62,78 | 0,00 | 0,73 | | | 2,74 |
| 12.11.15 | 24,00 | - | 100,38 | 85,17 | 15,20 | 63,00 | 41,77 | 21,23 | 7,32 | 3,14 | 2,00 | 12,29 | 0,00 | 12,29 | 12,51 | 0,00 | 12,51 | - | 62,49 | 0,00 | 0,77 | | | 2,77 |
| 13.11.15 | 24,00 | - | 99,43 | 84,77 | 14,66 | 62,70 | 41,60 | 21,10 | 7,32 | 3,14 | 1,98 | 11,74 | 0,00 | 11,74 | 11,95 | 0,00 | 11,95 | - | 62,21 | 0,00 | 0,73 | | | 2,71 |
| 14.11.15 | 24,00 | - | 100,38 | 85,96 | 14,42 | 62,76 | 41,59 | 21,17 | 7,35 | 3,14 | 2,01 | 11,54 | 0,00 | 11,54 | 11,75 | 0,00 | 11,75 | - | 62,33 | 0,00 | 0,72 | | | 2,73 |
| 15.11.15 | 24,00 | - | 101,01 | 85,66 | 15,35 | 62,35 | 41,18 | 21,17 | 7,32 | 3,13 | 2,01 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 12,61 | 0,00 | 12,61 | - | 61,91 | 0,00 | 0,77 | | | 2,78 |
| 16.11.15 | 24,00 | - | 99,45 | 83,62 | 15,82 | 62,20 | 40,89 | 21,31 | 7,24 | 3,14 | 1,98 | 12,77 | 0,00 | 12,77 | 12,99 | 0,00 | 12,99 | - | 61,56 | 0,00 | 0,79 | | | 2,77 |
| 17.11.15 | 24,00 | - | 99,12 | 84,81 | 14,31 | 62,97 | 40,89 | 22,08 | 7,24 | 3,12 | 2,07 | 11,28 | 0,00 | 11,28 | 11,48 | 0,00 | 11,48 | - | 62,54 | 0,00 | 0,71 | | | 2,79 |
| 18.11.15 | 24,00 | - | 101,43 | 78,40 | 23,03 | 66,76 | 42,64 | 24,12 | 7,29 | 3,08 | 2,63 | 12,02 | 0,00 | 12,02 | 12,27 | 0,00 | 12,27 | - | 66,35 | 0,00 | 0,80 | | | 3,44 |
| 19.11.15 | 24,00 | - | 101,18 | 70,73 | 30,45 | 67,62 | 43,13 | 24,49 | 7,28 | 3,09 | 2,97 | 12,27 | 0,00 | 12,27 | 12,52 | 0,00 | 12,52 | - | 67,16 | 0,00 | 0,83 | | | 3,80 |
| 20.11.15 | 24,00 | - | 98,69 | 77,63 | 21,06 | 68,26 | 43,69 | 24,57 | 7,31 | 3,10 | 2,61 | 10,95 | 0,00 | 10,95 | 11,18 | 0,00 | 11,18 | - | 67,75 | 0,00 | 0,74 | | | 3,35 |
| 21.11.15 | 24,00 | - | 101,22 | 87,35 | 13,87 | 68,19 | 43,81 | 24,38 | 7,11 | 2,90 | 2,35 | 10,79 | 0,00 | 10,79 | 11,02 | 0,00 | 11,02 | - | 67,74 | 0,00 | 0,74 | | | 3,08 |
| 22.11.15 | 24,00 | - | 101,68 | 87,13 | 14,55 | 68,20 | 43,86 | 24,34 | 7,34 | 3,19 | 2,33 | 11,61 | 0,00 | 11,61 | 11,85 | 0,00 | 11,85 | - | 67,75 | 0,00 | 0,79 | | | 3,12 |
| 23.11.15 | 24,00 | - | 103,09 | 86,21 | 16,87 | 68,84 | 43,74 | 25,10 | 7,31 | 3,23 | 2,37 | 13,94 | 0,00 | 13,94 | 14,24 | 0,00 | 14,24 | - | 68,38 | 0,00 | 0,96 | | | 3,33 |
| Среднее | 24,00 | - | 100,10 | 84,36 | 15,74 | 64,05 | 42,02 | 22,03 | 7,30 | 3,12 | 2,13 | 11,69 | - | 11,69 | 11,91 | - | 11,91 | - | 63,57 | - | 0,75 | - | - | 2,87 |
| Итого | 744,00 | | 3103,03 | 2615,22 | 487,82 | | | | | | 65,95 | 362,37 | 0,00 | 362,37 | 369,21 | 0,00 | 369,21 | 0,00 | | | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 89,12 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.05.15 05:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11.05.15 05:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 4,4 °C = -1,59 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **87,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,21** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» НОЯ 2015