Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219426
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 467,52 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	481,04	481,04	0,00	53,76	46,81	6,95	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
25.10.15	24,00	-	480,28	480,28	0,00	53,90	46,99	6,91	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
26.10.15	24,00	-	480,44	480,44	0,00	53,34	46,62	6,72	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
27.10.15	24,00	-	480,74	480,74	0,00	52,24	45,69	6,55	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
28.10.15	24,00	-	480,51	480,51	0,00	51,50	44,94	6,56	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
29.10.15	24,00	-	480,15	480,15	0,00	51,40	44,84	6,56	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
30.10.15	24,00	-	480,34	480,34	0,00	51,32	44,78	6,54	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
31.10.15	24,00	-	478,23	478,23	0,00	51,34	44,68	6,66	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
01.11.15	24,00	-	464,86	464,86	0,00	52,01	45,17	6,84	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
02.11.15	24,00	-	465,35	465,35	0,00	52,66	45,79	6,87	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
03.11.15	24,00	-	447,48	447,48	0,00	53,24	46,10	7,14	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
04.11.15	24,00	-	436,05	436,05	0,00	53,47	46,16	7,31	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
05.11.15	24,00	-	436,08	436,08	0,00	53,09	45,79	7,30	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
06.11.15	24,00	-	435,90	435,90	0,00	52,56	45,29	7,27	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
07.11.15	24,00	-	435,74	435,74	0,00	52,28	45,02	7,26	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
08.11.15	24,00	-	435,74	435,74	0,00	52,19	44,98	7,21	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
09.11.15	24,00	-	435,54	435,54	0,00	52,53	45,24	7,29	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
10.11.15	24,00	-	434,76	434,76	0,00	52,62	45,36	7,26	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
11.11.15	24,00	-	433,14	433,14	0,00	51,99	44,89	7,10	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
12.11.15	24,00	-	432,68	432,68	0,00	51,99	44,87	7,12	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
13.11.15	24,00	-	432,25	432,25	0,00	51,88	44,72	7,16	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
14.11.15	24,00	-	431,99	431,99	0,00	52,59	45,08	7,51	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
15.11.15	24,00	-	431,69	431,69	0,00	53,68	45,88	7,80	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
16.11.15	24,00	-	431,51	431,51	0,00	52,79	45,12	7,67	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
17.11.15	24,00	-	431,78	431,78	0,00	52,87	45,13	7,74	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
18.11.15	24,00	-	431,61	431,61	0,00	54,00	46,04	7,96	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
19.11.15	24,00	-	431,79	431,79	0,00	55,15	46,99	8,16	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
20.11.15	24,00	-	431,94	431,94	0,00	54,50	46,62	7,88	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
21.11.15	24,00	-	432,05	432,05	0,00	53,75	46,07	7,68	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
22.11.15	24,00	-	431,84	431,84	0,00	54,78	46,66	8,12	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
23.11.15	24,00		448,45	448,45	-	52,85	45,61	7,24	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3,25
Среднее	24,00	-	448,45	448,45	-	52,85	45,61	7,24			3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
Итого	744,00		13901,95	13901,95	0,00						100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 30 » НОЯ 2015 г.