Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015
Договор: 8285.038.1

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207210

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-1115.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 6,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	64,05	65,05	-1,00	61,72	36,50	25,22	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
25.10.15	24,00	-	82,09	83,79	-1,70	65,14	35,87	29,27	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
26.10.15	24,00	-	93,92	93,92	0,00	66,11	37,85	28,26	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
27.10.15	24,00	-	89,26	89,26	0,00	64,82	36,66	28,16	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
28.10.15	24,00	-	93,49	93,49	0,00	65,96	36,94	29,02	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
29.10.15	24,00	-	93,34	93,34	0,00	66,24	36,84	29,40	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
30.10.15	24,00	-	96,40	96,40	0,00	66,34	37,29	29,05	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
31.10.15	24,00	-	94,14	94,14	0,00	64,83	36,22	28,61	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
01.11.15	24,00	-	97,31	97,31	0,00	65,93	37,30	28,63	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
02.11.15	24,00	-	98,35	98,35	0,00	66,72	38,23	28,49	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
03.11.15	24,00	-	98,38	98,38	0,00	66,12	38,40	27,72	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
04.11.15	24,00	-	96,17	96,17	0,00	65,13	37,98	27,15	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
05.11.15	24,00	-	97,55	97,55	0,00	65,90	38,20	27,70	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
06.11.15	24,00	-	93,79	93,79	0,00	65,16	37,19	27,97	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
07.11.15	24,00	-	94,25	94,25	0,00	66,00	37,17	28,83	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
08.11.15	24,00	-	95,24	95,24	0,00	65,32	37,04	28,28	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
09.11.15	24,00	-	99,85	99,85	0,00	65,71	37,80	27,91	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
10.11.15	24,00	-	102,33	102,33	0,00	65,24	38,26	26,98	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
11.11.15	24,00	-	101,68	101,68	0,00	65,80	38,27	27,53	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
12.11.15	24,00	-	103,67	103,67	0,00	66,02	38,56	27,46	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
13.11.15	24,00	-	102,63	102,63	0,00	65,96	38,39	27,57	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
14.11.15	24,00	-	100,32	100,32	0,00	66,25	38,10	28,15	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
15.11.15	24,00	-	99,67	99,67	0,00	68,64	38,62	30,02	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
16.11.15	24,00	-	95,01	95,01	0,00	66,88	36,88	30,00	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
17.11.15	24,00	-	97,27	97,27	0,00	67,92	37,36	30,56	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
18.11.15	24,00	-	97,91	97,91	0,00	69,85	38,18	31,67	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
19.11.15	24,00	-	100,73	100,73	0,00	70,72	39,11	31,61	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
20.11.15	24,00	-	101,32	101,32	0,00	71,07	39,50	31,57	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
21.11.15	24,00	-	102,08	102,08	0,00	70,63	39,59	31,04	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
22.11.15	24,00	-	95,58	95,58	0,00	70,66	38,39	32,27	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
23.11.15	24,00	-	98,74	98,74	0,00	72,52	39,16	33,36	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
Среднее	24,00	-	96,02	96,10	-0,09	66,82	37,80	29,01	7,00	5,00	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,79
Итого	744,00		2976,52	2979,22	-2,70						86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	1091,42	1091,42	0,00	-	0,00	-	29,94	-	-
	24.11.15 06:00	4082,39	4085,09	0,00	-	0,00	-	116,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
« »