Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Договор: 8466.038.1

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО

Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1

Телефон: (812) 313-47-06

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"

Схема подключения: Двухтрубная

Источник Обуховский з-д

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-1115.txt

Режим (схема): 3001

Тхв, гр.С= 4,4

Вычислитель: ВКТ-7 № 204738

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	199,99	199,99	0,00	53,25	41,80	11,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
25.10.15	24,00	-	200,25	200,25	0,00	53,67	42,21	11,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
26.10.15	24,00	-	211,15	211,15	0,00	53,84	42,85	10,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
27.10.15	24,00	-	181,08	181,56	-0,48	53,44	42,17	11,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
28.10.15	24,00	-	201,74	201,74	0,00	53,01	41,71	11,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
29.10.15	24,00	-	202,15	202,15	0,00	53,13	41,61	11,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
30.10.15	24,00	-	202,86	202,86	0,00	52,83	41,49	11,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
31.10.15	24,00	-	202,84	202,84	0,00	52,62	41,22	11,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
01.11.15	24,00	-	204,63	204,63	0,00	52,81	41,61	11,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
02.11.15	24,00	-	98,62	100,78	-2,16	50,86	40,28	10,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,03
03.11.15	24,00	-	316,20	316,20	0,00	52,80	44,68	8,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
04.11.15	24,00	-	298,13	298,13	0,00	55,83	46,84	8,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
05.11.15	24,00	-	289,62	289,62	0,00	55,65	46,49	9,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
06.11.15	24,00	-	283,56	283,56	0,00	54,99	45,74	9,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
07.11.15	24,00	-	280,25	280,25	0,00	54,82	45,40	9,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
08.11.15	24,00	-	283,24	283,24	0,00	54,56	45,33	9,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
09.11.15	24,00	-	279,81	279,81	0,00	54,07	44,94	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
10.11.15	24,00	-	277,11	277,11	0,00	54,10	44,92	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
11.11.15	24,00	-	293,15	293,15	0,00	56,44	46,89	9,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
12.11.15	24,00	-	302,19	302,19	0,00	56,18	47,09	9,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
13.11.15	24,00	-	256,79	256,79	0,00	52,98	43,61	9,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
14.11.15	24,00	-	222,81	222,81	0,00	52,62	42,00	10,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
15.11.15	24,00	-	230,21	230,21	0,00	52,94	42,36	10,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
16.11.15	24,00	-	233,98	233,98	0,00	53,42	42,67	10,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
17.11.15	24,00	-	239,35	239,35	0,00	52,77	42,36	10,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
18.11.15	24,00	-	251,99	251,99	0,00	54,81	44,23	10,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
19.11.15	24,00	-	256,35	256,35	0,00	55,46	44,97	10,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
20.11.15	24,00	-	245,82	245,82	0,00	54,13	43,90	10,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
21.11.15	24,00	-	238,74	238,74	0,00	53,93	43,51	10,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
22.11.15	24,00	-	235,78	235,78	0,00	54,32	43,54	10,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
23.11.15	24,00	-	237,64	237,64	0,00	55,91	44,57	11,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
Среднее	24,00	-	240,58	240,67	-0,09	53,94	43,64	10,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Итого	744,00		7458,03	7460,67	-2,64						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	1981,08	1981,08	-	-	-	-	22,58	-	-
	24.11.15 04:00	9460,69	9463,33	-	-	-	-	98,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2: 4,4 °C = 0,00 Гкал;

Корректировка на температуру холодной воды **75,87** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» _____